



Tilsyn med Binderup Mølle Dambrug						
Dato for tilsyn	18-05-2020					
Navn, adresse, tlf	Aalborgvej 99, 9240 Nibe					
Registrerings nr.	CVR	33589689	P-nr.		CHR	76918
Listebetegnelse	I201 Ferskvandsdambrug					
Miljøgodkendelse	08.09.2016		Vandindvinding		21.01.2016 og 21.06.2010	
Baggrund og omfang	<p>Baggrunden for tilsynet er, at Aalborg Kommune fører tilsyn med dambrug mindst en gang om året, herunder med tilstanden i vandløbet, jævnfør bekendtgørelse nr. 1567 af 7. december 2016 om ferskvandsdambrug.</p> <p>Tilsynet er et administrativt tilsyn og omhandler dambrugets årsindberetning og egenkontrol for det foregående år. Det administrative tilsyn er en del af det samlede tilsyn Aalborg Kommune fører med dambrug.</p> <p>Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.</p>					
Egenkontrol	<p>Dambruget har udtaget 26 egenkontrolprøver i 2019. Udlederkrav for ammonium, ilt og fosfor samt BAT krav for fosfor er ikke overholdt. Der har været en del fejl i den kontinuerte flowmåling i udløbet.</p> <p>Der er anvendt for meget medicin ved flere behandlinger med florfenicol og sulfadiazin. Især forbruget af sulfadiazin har været alt for højt, især i perioden marts til august 2019.</p>					
Håndhævelser	<p>Aalborg Kommune indskærper hermed, i henhold til § 69 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven, at:</p> <p>De fastsatte udlederkrav, jævnfør vilkår 13, 25 og 26 i miljøgodkendelsen, skal overholdes. Der skal iværksættes tiltag til at sikre en bedre rensning af spildevandet. Alternativt skal produktionen sænkes i et omfang, der kan sikre at udledningen af fosfor bringes ned på det tilladelige niveau. Tiltag skal være igangsat senest den 1. juli 2020.</p> <p>Jævnfør § 110 st. 1 nr. 4 er det strafbart at tilsidesætte vilkår i en miljøgodkendelse. Jævnfør § 69 stk. 3 kan indskærpelsen ikke påklages.</p> <p>Overskridelser af krav til iltniveau og anvendelse af medicin i 2019 er håndhævet i forbindelse med tilsynet den 12. september 2019.</p>					

Øvrig opfølgning

Aalborg Kommune anmoder om, at dambrugets ejere senest den 2. juni, kommer med en tilbagemelding på status for:

- Hvilke tiltag der iværksættes for at sikre overholdelse af udlederkrav
- Oprensning af plantelagunen.
- Etablering af gyllebeholder til slam (frist for etablering 1. juli 2020)
- Ansøgning om tilladelse til indvinding af overfladevand
- Ansøgning om vilkårsændring
- Løbende indsendelse af vandføringsdata (ikke modtaget data siden januar 2020)