



Andreas Grud
Lyngby Torp 60
9480 Løkken

Team Vand og Jord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

Hjørring den 21-09-2016

Sagsnr.: 09.08.35-P19-7-16

Tilladelse til genanvendelse af slagge fra Verdo Energy/Triplenine som fundament under plansilo på Lyngby Torp 60, Løkken

Hjørring Kommune har den 12. september 2016 modtaget din ansøgning om genanvendelse af kulslagge som fundament under plansilo på Lyngby Torp 60, Løkken.

Anmeldelse

Der ønskes genanvendt ca. 1000 m³ kulslagge fra Verdo Energy/Triplenine til etablering af fundament under plansilo på Lyngby Torp 60, Løkken.

Af den fremsendte slaggedeklaration og analyseattest fremgår det, at slaggen er en kategori 3 slagge jf. genanvendelsesbekendtgørelsen¹, bilag 6.

Slaggen vil blive udlagt i en lagtykkelse på max. 1 m. Slaggen overdækkes med en tæt belægning i form af 8 cm asfalt.

Kommunens bemærkninger

I henhold til genanvendelsesbekendtgørelsen bilag 4, kan der uden yderligere tilladelse, anvendes kategori 3 slagge til bygge- og anlægsarbejde der omfatter veje, stier, ledningsgrave samt fundamenter og gulve.

Den ansøgte etablering af bundsikring under plansilo (fundament) er omfattet af disse bygge- og anlægsarbejder.

Lyngby Torp 60, Løkken ligger i et område hvor der er almindelig drikkevandsinteresse, og udenfor indvindingsoplandene til Nr. Lyngby, Rubjerg og Vittrup Vandværker og i en afstand på mere end 1 km til nærmeste indvindingsanlæg.

¹ Bek. 1414 af 30/11 2015 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder.....



Ud fra potentialekurver samt boringer i området vurderes det, at der er ca. 3-4 meter til grundvandet. Der er fastsat en nedre kote for udlægning af slagge for at sikre at grundvand ikke kommer i kontakt med slaggelaget. På ejendommen er der en markvandingsboring ca. 250 m fra området for udlægning af slagge. Ejendommen drikkevandsforsyning er fra Vittrup Vandværk.

Nærmeste naturbeskyttede areal er en eng, der ligger ca. 50 m i østlig retning.

På baggrund af ovenstående vurderer Hjørring Kommune, at den ansøgte anvendelse af kategori 3 slagge, i forbindelse med etableringen af bundsikringslag under plansilo, er anlægsteknisk begrundet og kan udføres miljømæssigt forsvarligt.

Tilladelse

Hjørring Kommune meddeler hermed tilladelse til genanvendelse af den ansøgte kategori 3 slagge, i forbindelse med etablering af fundament til plansilo på Lyngby Torp, Løkken, matr. nr. 4c Rubjerg by, Rubjerg, i henhold til ovenstående oplysninger.

Tilladelsen gives med følgende vilkår:

1. Der må maksimalt anvendes op til 1000m³(svarende til ca. 1800 ton) slagge fra Triplenine, der er repræsenteret med analyserapport nr. W15-1093 dateret 15. december 2015 og analyserapport 283738 dateret 26. august 2016, samt deklaration dateret august 2016.
2. Der må ikke udlægges slagge under kote 17 m DVR90.
3. Der må maksimalt udlægges slagge i en tykkelse på 1 meter.
4. Det skal sikres, at udlægningen af slaggen ikke giver anledning til støvgener til omgivelserne.
5. Der skal straks og senest 4 uger efter udlægningen overdækkes med den beskrevne tætte belægning; 8 cm asfalt.
6. Belægningen skal vedligeholdes, således at der ikke opstår revner/sprækker/huller, som medfører at belægningen ikke er tæt.
7. Overfladevand skal bortledes i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen².
8. Der skal skriftligt meddeles til Hjørring Kommune, når slaggen er udlagt.
9. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden et år bortfalder denne.

² Bek. nr 1318 af 26/11/2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.



Der er kun givet tilladelse i henhold til "Bek. om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald", 1414 af 15/6 2016.

Kræver projektet andre tilladelser, vil vi gøre opmærksomme på, at disse ikke er givet i denne tilladelse.

Hjørring Kommune vil herudover gøre opmærksom på, at anvendelsen af slaggen formegentlig kommer til at indgå i Region Nordjyllands kortlægning efter lov om forurenet jord. Det betyder, at grunden/arealet som udgangspunkt vil blive kortlagt på vidensniveau 2.

Klage

Tilladelsens vilkår kan påklages inden 4 uger i henhold til genanvendelsesbekendtgørelsen § 16 til Natur- og Miljøklagenævnet. Selve tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

I har desuden ret til at se alle dokumenter i sagen. Hvis dette ønskes, kan et tidspunkt for gennemgang aftales.

Er der yderligere spørgsmål i sagen, er I velkommen til at kontakte undertegnet.

Med venlig hilsen

Gitte Johansen
Biolog
Tlf. +4572336716

Kopi til
DN
Region Nordjylland
Embedslægen
Sejlstrup Entreprenørforretning