



VEKS Køge Kraftvarmeværk (KKV)

Værftsvej 2

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - VEKS Køge Kraftvarmeværk (KKV), Værftsvej 2, 4600 Køge

Virksomhedens navn	VEKS Køge Kraftvarmeværk (KKV)	
Virksomhedens adresse	Værftsvej 2, 4600 Køge	
CVR nummer	69330428	
Virksomhedstype	Forbrændingsanlæg > 50 MW (minus kul/orimulsion)	
Dato for tilsynet	24.11.2017	
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn	
Håndhævelser ifm. tilsynet		
19-12-2017	Henstillinger	Der er relativt ofte overskridelser af CO-grænseværdien. Vi aftalte at holde en opfølgning på dette ultimo 2018, for at vurdere om det bliver bedre, eller om der er behov for en særlig indsats.
19-12-2017	Henstillinger	VEKS gennemgår støjrapporten, finder de 3 mest betydende støjkilder, og vurderer om de kører uændret, mere eller mindre end i rapporten. Desuden gennemgås støjkilderne for om der er ændringer generelt. VEKS sender dette til Bodil senest 1. februar 2018. Desuden skal perioder med friblæsning registreres - se tilsynsbrev af 19/12-2017
19-12-2017	Henstillinger	Tanke med lud og syre inspiceres eller renoveres - se tilsynsbrev af 19/12-



		2017
--	--	------

Tilsynet omfattede	Samlet tilsyn
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Egenkontrol af luft viser mindre overskridelser af CO. Der er aftalt en handlingsplan. Tanke med syre og lud er aftalt inspiceret og renoveret eller udskiftet i 2018. Støj fra friblæsning af damp skal registreres i 2018 og der bliver en opfølgning ultimo 2018.