

Returadresse
Land, By og Kultur – Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



SMEDEGÅRD, TIM A/S
Holstebrovej 148
6980 Tim

Sagsbehandler
Gitte Vestergaard Laursen
Direkte telefon
99741438
E-post
gitte.laursen@rksk.dk
Dato
8. december 2020
Sagsnummer
20-001332

Sendt til e-Boks tilknyttet virksomhedens CVR

Tilsynsrapport kampagnetilsyn - korrekt registrering af store olietanke (>6.000 L) i BBR Shell Tim

Adresse: Holstebrovej 148, 6980 Tim
Virksomhed: Smedegård Tim A/S
Cvr.nr.: 27232817
Type: Q01: Kommer under Autoværkstedsbekendtgørelsen
Miljøtilsyn: Administrativt tilsyn mandag d. 7. december 2020

Jeg sender her resultatet af kampagnetilsynet på jeres virksomhed, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune registrerede oplysninger på virksomhedens olietanke i BBR.

Eventuelle håndhævelser

- Kampagnetilsynet gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærpelser.

Øvrige bemærkninger

Ringkøbing-Skjern Kommune, Byg og Miljø, har gennemgået byggesagsarkivet og BBR og har sammenholdt det med de tilsendte inspektionsrapporter (mail dateret 22. oktober 2020).

TEK 1: (T1 i inspektionsrapport), 15.000 L fra 1977 (10 års inspektions interval)

TEK 2: (T3 i inspektionsrapport), 8.000 L fra 1977 (5 års inspektions interval)



Ringkøbing-Skjern
Kommune

www.rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge <https://www.rksk.dk/databeskyttelse>

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

TEK 3: (T2 (V P Benzin) i inspektionsrapport), 15.000 L fra 1977 (10 års inspektions interval)

TEK 5: 8.000 L fra 1982, Ingen inspektionsrapport? (kopi af tankattest som er fundet i vores arkiv er vedhæftet denne rapport)

TEK 6: Ud fra inspektionsrapport er en 15.000 L tank fra 1986 blevet oprettet i BBR (T4 i inspektions rapport). (10 års inspektions interval).

Venligst gør rede for TEK 5: er denne tank sløjfet? Hvis den ikke er sløjfet, skal den stadig kontrolleres/inspiceres hvert 10 år jfr. § 42 i 2 i Olietanksbekendtgørelsen (BEK nr. 1257 af 27/11-2019).

Vedhæftet er et kort. **Venligst marker på kortet, hvor tankene er placeret**, således at tankene kan blive geokodet i BBR.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et kampagne-tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser. Emnet for tilsynskampagnen er korrekt registrering af store olietanke (> 6.000 L) i BBR.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest tirsdag d. 22 december 2020.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Bilag:

Bilag 1: Tankattest TEK 5

Bilag 2: Oversigtskort til indplacering af olietanke

¹ Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

Venlig hilsen

Gitte V. Laursen

Gitte Vestergaard Laursen