



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34
dakl@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	03.11.2020
Til stede ved tilsyn:	Steffen Schröder, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
-------------	---------------------------------------

Telefon	74522188	Hjemmeside	www.haderslev-fjernvarme.dk
E-mail	info@haderslev-fjernvarme.dk	CVR nr.	58061212
Fax	74522189	P. nr.	1003123419

Matrikler	1951 Sdr. Otting Under Haderslev
-----------	----------------------------------

Acadre sagsnr.:	2007/21786
-----------------	------------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse - nr. 1534 af 09. november 2019 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, pkt. G 201 - "Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW." - nr. 1535 af 09. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og - nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om beskyttelse ..
Godkendelse/tilladelse	Anlægget på Fjordagervej 15, 6100 Haderslev, er omfattet af miljøgodkendelse for fjernvarmeværket af 15. august 2005.
Kontaktperson ved tilsyn	Kedlerne blev gennemgået sammen med Steffen Schrøder fra fjernvarmeselskabet.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et prioriteret tilsyn, hvor der kun blev kikket på naturgaskedlerne på adressen.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. I de sidste par år er det meste af varmforsyningen (over 90 %) kommet fra flisværkerne i Dybkær og Niels Finsens Vej, der kan forsyne næste hele fjernvarmenettet med den nødvendige varme. På Fjordagervej 15 er der - naturgaskedel på 4,6 MW, - naturgaskedel på 7,3 MW, - naturgaskedel på 7,3 MW, der er afkoblet og taget ud af drift. Kedlen står dog stadig på varmeværket. - 2 naturgasmotorer, hver på 7,4 MW. Motorerne kører kun et par timer hver måned for at sikre, at de kører, som de skal.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden registrerer el- og varmeproduktion og naturgasforbrug på både bygninger og de enkelte anlæg. Nogle af registreringerne sker automatisk. Det oplyses, at man også har registreringer af driftstimerne for de enkelte kedler og motorer.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Weishaupt udfører eftersyn af naturgaskedlerne en gang årligt. Gaskedlerne indjusteres, røggasserne måles, evt. nødvendige udskiftninger af anlægsdele foretages. Kopi af en sådan eftersynsrapport - montørrapport og måleblad - blev udleveret ved tilsynet.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Ejendommen, Fjordagervej 15, er V1 kortlagt af Regionen, dvs. at man vurderer, at der er en mulig forurening på grunden.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgæede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 6g i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder