Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Fjernvarmecentral Nord
Adresse	Ndr. Ringvej 15, 4800 Nykøbing F.
CVR-nummer	32559956 P-nummer 1015928537
Dato for tilsynet	29-10-2026
Virksomhedstype	Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.
Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Hvad er der ført tilsyn med	Indretning og drift, Der er ikke foretaget nogen større ændringer eller udskiftninger af anlæg.
Konstateret jordforurening	Tankanlæg udendørs er over jord og kan tilses udefra. Der udføres desuden tankinspektioner hvert 3 år selvom det er procestanke (Bioolie).
Bemærkninger til egenkontrol	Egenkontrol udføres efter MCP-bkg. og miljøgodkendelse samt egne driftsinstrukser
Meddelte påbud, forbud eller indskærpelser	Nej

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.
Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.