

HCS A/S Transport & Spedition  
Hvissingevej 100  
2600 Glostrup**Tilsynsrapport HCS A/S Transport & Spedition – forbehandlingsanlæg af organisk affald**05-02-2026  
26/543

|                                                                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dato for tilsyn                                                                              | 17. december 2025                                                             |
| Fra virksomheden deltog                                                                      | Mads Frederiksen<br>Jens Kernn<br>Thomas Gehrmann<br>Willas Vesterskov Åstrup |
| Tilsyn udført af                                                                             | Michael Seifert, Glostrup Kommune<br>Jens Jacobsen, Glostrup Kommune          |
| Tilsynet udført i henhold til følgende godkendelser og tilladelser givet af Glostrup Kommune | Miljøgodkendelse af 31. august 2021                                           |
| Klager                                                                                       | Der foreligger ingen aktuelle klager                                          |
| Jordforurening                                                                               | Ejendommen kortlagt i henhold til jordforureningsloven.                       |

| Vilkår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vilkår overholdt | Bemærkninger                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der må modtages og afhentes affald på anlægget mandag til fredag mellem kl. 6.00 og 18.00 og weekend/helligdage mellem kl. 7.00 -16.00                                                                                                                                                                                                                              | Ja               | Der modtages normalt kun affald på hverdage                                                                          |
| Der må kun åbnes en port ad gangen ved ankomst og afgang af lastbil                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja               |                                                                                                                      |
| Porte og døre til det fri skal holdes lukkede bortset fra, når der køres ind og ud af hallen                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja               |                                                                                                                      |
| Frasorterede ikke biologisk nedbrydelige emner skal opbevares i særskilt beholder inde i hallen og bortskaffes til godkendt modtager                                                                                                                                                                                                                                | Ja               | Endvidere frasorteres mindre mængder organisk materiale som æggeskaller og popcorn-majs af hensyn til biogasanlægget |
| Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver:<br><br>– hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af biomasse<br>– hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder, hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten. | Ja               |                                                                                                                      |
| Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer.                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja               | Det meste af affaldet tilkøres i/med lukkede containere og trailere samt komprimatorbiler                            |
| Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. Dog er udslip af fortrængningsluft ved påfyldning af køretøjer tilladt.                                                                                                                                                                                                                                 | Ja               |                                                                                                                      |
| I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne                                                                                      | Ja               | Hallen har konstant undertryk                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i modtagehal og i en beholder eller tank, der er indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af denne, når der læsses biomasse i. Alle porte, døre og vinduer skal være lukkede i modtagehallen, mens der pågår aflæsning af biomassen, og mens der sker åbning og lukning af beholdere og tanke til opbevaring af biomasse. Modtagehallen skal være ventileret med ud-sug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især håndtering af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse. Ventilationsanlægget skal forsynes med automatisk overvågning med alarm for driftsforstyrrelser. | Ja |                                                                                                                                                    |
| Rengøring af køretøjer skal ske indendørs med lukkede porte, døre og vinduer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ja | Spulevandt genbruges i anlægget                                                                                                                    |
| Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ja | Ingen lugtgener ved tilsynet – der er tidligere modtaget enkelte klager over kortvarige lugtgener, der muligvis stammer fra forbehandlingsanlægget |
| Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlægget. Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja | Indgår i virksomhedens eksisterende driftsjournal.                                                                                                 |
| Modtaget organisk affald skal straks efter modtagelse bearbejdes i anlægget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja | Alt affald behandles dagligt                                                                                                                       |
| Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage:<br>– eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 15,<br>Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ja | Indgår i virksomhedens eksisterende driftsjournal                                                                                                  |
| Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer og tætte belægnings til oplagring eller omlastning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ja |                                                                                                                                                    |
| Filtre skal drives, serviceres og vedligeholdes eller udskiftes efter leverandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er opretholdt løbende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ja | Filtre udskiftes ca. hver 3. måned                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:<br><br>– Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer samt foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 23.<br>– Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer | Ja |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|

## Bilag: Miljørisikovurdering

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden miljørisikovurder alle virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Vurderingen har betydning for hvor ofte man vil få miljøtilsyn på virksomheden. Vægtet score er beregnet vha. miljøstyrelsens regnemetode. Lav score vil betyde færre tilsyn i fremtiden.

| Sandsynlighed                                                                                                                                                                                        | Mulig vurdering | Vurdering af virksomheden |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer</b>                                                                                                                                              |                 | <b>1</b>                  |
| Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret. | 1               |                           |
| Har skriftligt formuleret målsætninger og mål for miljøarbejdet, arbejder systematisk med miljøforbedringer og kan dokumentere miljøforbedringer inden for 3 år.                                     | 3               |                           |
| Arbejder ikke systematisk med miljøforbedringer og der er ikke konstateret miljøforbedringer.                                                                                                        | 5               |                           |
| <b>B. Regelefterlevelse</b>                                                                                                                                                                          |                 | <b>1</b>                  |
| Ingen håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.                                                                                                                                    | 1               |                           |
| Én håndhævelse af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.                                                                                                                                        | 3               |                           |
| To eller flere håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.                                                                                                                           | 5               |                           |
| <b>Vægtet sandsynlighed (total)</b>                                                                                                                                                                  |                 | <b>1,00</b>               |

| Konsekvens                                                                                                                                   | Mulig vurdering | Vurdering af virksomheden |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald</b>                                                                           |                 | <b>1</b>                  |
| Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.                                                    | 1               |                           |
| Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.                         | 3               |                           |
| Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.                          | 5               |                           |
| <b>D. Emissioner til luft, jord- og eller vandmiljø</b>                                                                                      |                 | <b>3</b>                  |
| Virksomheder <u>uden</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.                                           | 1               |                           |
| Virksomheder <u>med</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.                                            | 3               |                           |
| Virksomheder der skal indberette PRTR-stoffer.                                                                                               | 5               |                           |
| <b>E. Sårbarhed</b>                                                                                                                          |                 | <b>5</b>                  |
| Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.                               | 1               |                           |
| Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser | 3               |                           |
| Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.                                  | 5               |                           |
| <b>Vægtet konsekvens (total)</b>                                                                                                             |                 | <b>3,02</b>               |
| <b>Samlet miljørisikoscore</b>                                                                                                               |                 | <b>2,01</b>               |

Med venlig hilsen

Michael Seifert  
 Miljømedarbejder