



Hydro Precision Tubing Tønder A/S
Hydrovej 6
6270 Tønder

**Myndighed II - Teknik
og Miljø**

Tlf. +45 74 92 80 27
Mobil +45 61 15 93 89
E-mail kiped@toender.dk
KS: RJE
Sagsnr.:
09.02.00-P19-16-25

13. november 2025

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Hydro Precision Tubing Tønder A/S, Hydrovej 6, 6270 Tønder ønsker at etablere en 860 kW varmepumpe.

Tønder Kommune vurderer, at etablering og drift af varmepumpen ikke giver anledning til øget forurening eller behov for ændring af vilkår for drift. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Baggrund

Hydro Precision Tubing Tønder A/S ønsker at etablere en varmepumpe.

Formålet med varmepumpen er at erstatte en stor del af gasforbruget og er i høj grad erstatning for gaskedlen. Driften af gaskedlen bliver væsentlig reduceret. Varmepumpen installeres indendørs i en lukket bygning, som opføres til formålet. Drift af varmepumpen vil ikke medføre en forøget forurening fra virksomheden.

Virksomheden har redegjort for de forestående planer ved et møde den 17. september 2025 og har efterfølgende sendt en beskrivelse af varmepumpen med beregning af støjniveauet hidrørende varmepumpen.

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Hydro Precision Tubing Tønder A/S er reguleret af miljøgodkendelse af 19. juni 2003 efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 til etablering og drift af virksomhed i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover.

¹ [Miljøbeskyttelsesloven](#)

Bekendtgørelse nr. 1093 af lov om miljøbeskyttelse af 11. oktober 2024



Der er desuden givet tillægsgodkendelse af 6. juni 2006 om forhøjelse af grænseværdi for zinkemission. Tillægsgodkendelsen erstatter vilkår 6 i godkendelsen fra 2003.

Tønder Kommunes samlede vurdering

Tønder Kommune vurderer, at den nye varmepumpe ikke vil medføre øget forurening eller risiko herfor. Den kan derfor etableres og drives uden yderligere miljøgodkendelse.

Miljøvurderingspligt

Der er den 5. november 2025 meddelt screeningsafgørelse om ikke miljøvurderingspligt. Afgørelsen er offentliggjort på Tønder Kommunes hjemmeside.

Placering/fysisk planlægning

Det ansøgte etableres i overensstemmelse med lokalplan nr. 2.64 for kommuneplanens erhvervsområde E1 og E11 vest for Ribe Landevej i Tønder.

Klage

Der kan jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens² § 60 ikke klages over afgørelser vedrørende ikke godkendelsespligt for bilag 2 virksomheder.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Kirsten Pedersen

Miljømedarbejder

Myndighed II - Teknik og Miljø

Wegners Plads 2

6270 Tønder

toender.dk

² [Godkendelsesbekendtgørelsen](#)

Bekendtgørelse nr. 1027 om godkendelse af virksomhed af 2. september 2024