



Danish Agro, Varde  
Hannevangvej 110  
6851 Janderup

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

**Meddelelse om registrering af anmeldt mellemstort  
fyringsanlæg**

Varde Kommune modtog den 26. oktober 2022 anmeldelse af ændring fra naturgas til kombi-brænder på dampkedlen med en indfyret termisk effekt på 1,445 MW på Hannevangvej 110, 6851 Janderup, matrikel 14i, Kærup By; Janderup.

Der er tale om en ændring af en brænder på den eksisterende tidligere naturgasfyrede kedel. Kedlen kan efter ændringen anvende enten naturgas eller gasolie. Dette gøres for at kunne tilpasse sig prissituationen på brændselsmarkedet. Det er vurderet at der er tale om en ny anmeldelse, da den eksisterende kedel ikke er miljøgodkendt.

Efter en gennemgang af anmeldelsen er det Varde Kommunes vurdering, at de anmeldte aktiviteter kan gennemføres uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen samt kravene i §§ 5-47 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Det er derfor et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse. Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Varde Kommune gør dog opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer at kommunen på et senere tidspunkt meddeler påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventning giver anledning til væsentlig forurening.

**Offentliggørelse af registreringen**

Meddelelse om registreringen af dampkedlen offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i bekendtgørelsen:

1. Fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt er 1,445 MW.
2. Fyringsanlægget er en dampkedel.

07-11-2022

**Jonas Tjørnelund**

Direkte tlf.: 79946055

**Journalnr.:** 144640/22

**Sagsnr.:** 22/14696

**Postadresse:**

Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



07-11-2022

3. Fyringsanlægget fyres udelukkende med enten 100 % naturgas eller 100 % gasolie.
4. Anlægget skal på til enhver tid leve op til gældende emissionsgrænseværdier for det på tidspunktet anvendte brændsel.
5. Der skal ved præstationskontrol laves kontrol for emissionsgrænseværdierne ved fyring med hvert enkelt brændsel.
6. Anlægget præcise idriftsættelsesdato kendes ikke, dog forventes det, at anlægget sættes i drift 1. december 2022.
7. Virksomhedens NACE-kode er: 462100 og 109100
8. Fyringsanlægget vil være i drift i 2.000 – 2.500 timer årligt med en gennemsnitlig belastning på 75 %.
9. Anlægget er ikke et nødanlæg.
10. Anlægget ejes af Danish Agro, Varde, Hannevangvej 110, 6851 Janderup. Anlægget placeres på Hannevangvej 110, 6851 Janderup.

**Journalnr.:** 144640/22  
**Sagsnr.:** 22/14696  
**Ref.:** Jonas Tjørnelund

Side 2 / 3

### **Præstationskontrol**

Det anmeldte fyringsanlæg er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 26 stk. 1 i bekendtgørelsen hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst hvert andet år. Første præstationskontrol skal dog udføres senest 4 måneder efter, at anlægget er sat i drift. Præstationskontrollen skal foretages for NOX og CO. Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal indsendes til Varde Kommune så snart denne foreligger.

Der skal laves præstationskontrol for både fyring med gasolie og naturgas, da der kan skiftes mellem de to brændsler.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 6.

### **Klage**

Det er ikke muligt at klage over registreringen til anden administrativ myndighed.

### **Brugerbetaling**

Behandlingen af anmeldelsen er omfattet af § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.



07-11-2022

Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2023. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på anmeldelsen indtil dags dato: 3,5 timer.

**Journalnr.:** 144640/22

**Sagsnr.:** 22/14696

**Ref.:** Jonas Tjørnelund

### **Lovhenvising**

- Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1535 af 9. december 2019.
- Bekendtgørelse, nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Side 3 / 3

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

**Jonas Tjørnelund**  
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk