

Miljøgodkendelse Vilkårsændring

**Høng Varmeværk a.m.b.a.
Banemarken 8, 4270 Høng
Matr.nr. 7dv Høng By, Finderup**



Kalundborg den 16. januar 2020

Indhold	side
Stamoplysninger	2
Afgørelse	2
Sagens oplysninger	3
Habitatvurdering	4
offentliggørelse og klagevejledning	4

Stamoplysninger:

Listebetegnelse	G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominal indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedens navn	Høng Varmeværk
Virksomhedens beliggenhed	Banemarken 8, 4270 Høng
Matrikel nummer	7dv Høng By, Finderup
Virksomhedens CVR-nummer	29 09 67 16
Virksomhedens P-nummer	1.001.640.777
Tilsynsmyndighed	Kalundborg Kommune
Annonceres den:	16. januar 2020
Klagefristen udløber den:	13. februar 2020
Søgmålfriksen udløber den:	16. juli 2020

Afgørelse

På grundlag af ansøgning fra Høng Varmeværk af 8. december 2019, godkender Kalundborg Kommune hermed en lempelse af emissionsgrænseværdierne for NO_x, gældende for virksomhedens oliekedler i virksomhedens miljøgodkendelse af 17. november 2009, vilkår 1. Samtidig udgår emissionskravværdien for støv for oliekedlen i vilkår 1. Afgørelsen træffes med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 31 stk. 3.

Vilkår 1 ændres fra:

1. Emissionsgrænseværdier

De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor jf. de anførte emissionsgrænseværdier i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 tabel 1.

Kedelanlæg	Indfyret effekt	Emissionsgrænseværdi v/ 10% O ₂		
		Støv mg/m ³	CO mg/m ³	NO _x mg/m ³
Danstoker 3,6 MW (olie)	4,1 MW	-	100	110
ECO-Boiler 7,0 MW (olie)	8,1 MW	30	100	110
Weiss 4,9 MW (flis)	5,4 MW	100	625	300
Ny 7,5 MW Halmkedel (halm)	8,3 MW	100	625	300

Til:
1. Emissionsgrænseværdier

De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor jf. de anførte emissionsgrænseværdier i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 tabel 1.

Kedelanlæg	Indfyret effekt	Emissionsgrænseværdi v/ 10% O ₂		
		Støv mg/m ³	CO mg/m ³	NO _x mg/m ³
Danstoker 3,6 MW (olie)	4,1 MW	-	100	250
ECO-Boiler 7,0 MW (olie)	8,1 MW	-	100	250
Weiss 4,9 MW (flis)	5,4 MW	100	625	300
Ny 7,5 MW Halmkedel (halm)	8,3 MW	100	625	300

Sagens oplysninger

Det fremgår af ansøgningen, at oliekedelanlæggene de seneste 10 år alene fungerer som back-up anlæg.

ECO-Boiler anlægget har i de 10 år haft en samlet driftstid på 59,5 timer. Alle driftstimer hidrører fra miljømålinger, afprøvning, eller indregulering. Anlæggenes opgave er alene at sikre forsyningsikkerheden og ledningsnettets overlevelse i tilfælde af nedbrud på værkets øvrige anlæg.

Ombygning af eksisterende oliekedelanlæg, således at anlægget kan overholde standardværdi, ved ombygning til lav-NO_x brændere og/eller tilføjelse af NO_x reduktionsanlæg (SNCR), vil formodentligt ikke være praktisk mulig, på grund af kedlernes alder, konstruktion og den meget begrænsede plads i kedelhallen. Samtidig vurderer Høng Varmeværk, at en sådan ombygning, vil medføre uforholdsmæssigt store investeringsomkostninger anslået i størrelsesordenen > DKK 3 mio., en omkostning som vil bidrage meget lidt til reduktion af emissioner henset til oliekedelanlæggets årlige driftstid.

Det er Kalundborg Kommunes vurdering, at lempelsen af emissionskrav for NO_x, er i overensstemmelse med miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2, 2001, afsnit 6.3.3 og 6.3.4 "For eksisterende anlæg". De hidtidige emissionsmålinger viser alle, at kedlerne overholder disse kravværdier med god margin.

Med bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1535 af 9. december 2019 blev støvemissionskravet for eksisterende gasoliefyrede kedelanlæg ophævet. Som konsekvens heraf, har Kalundborg Kommune tillige valgt at fjerne støvemissionskravet i miljøgodkendelsens vilkår 1 for oliekedlen.

§ 54 høring

Kalundborg Kommune har den 7. januar 2020 sendt udkast til afgørelse i høring til virksomheden. Høng Varmeværk har den 15. januar 2020 meddelt at virksomheden ikke har bemærkninger til udkastet.

Habitat-direktivet

Nærmeste habitatområde er beliggende ca. 1,4 km NV for det ansøgte. Der er tale om Natura 2000-område 157, Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken.

Det er Kalundborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-området.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside under "Aktuelt/Afgørelser"

Klagevejledning

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 13. februar 2020.

Søgsmål

Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt til virksomheden. Hvis sagen påklages, skal sagen anlægges inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse.

Med venlig hilsen

Peter Lærkholm
Cand.techn.soc
Direkte: 59 53 52 41
Email: peter.laerkholm@kalundborg.dk

Kopi:
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk dnkalundborg-sager@dn.dk
Styrelsen for patientsikkerhed stps@stps.dk