



Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme
Nordholmen 1
2650 Hvidovre
Att.: Jørgen Morsing
E-mail: jm@avedore-holme.dk

CVR nr. 22340417
P. nr. 1001545710

Hvidovre Kommune
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø
Miljømedarbejder:
Charlotte von Hessberg

Telefon: 3639 3598
Afd. telefon: 3639 3580
Mobil: 2072 2656

E-mail: cxv@hvidovre.dk
Afd. e-mail: miljo@hvidovre.dk
www.hvidovre.dk

Sagsnr.: 18/38993
Doknr.: 78655/19

Dato: 01-03-2019

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

Miljøtilsyn hos Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 14. december 2018 været på miljøtilsyn hos Fjernvarmecentralen Avedøre Holme, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret ved Jørgen Morsing og Hvidovre Kommune var repræsenteret ved Charlotte von Hessberg og Helle Buus, Center for Plan og Miljø.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹ listepunkt 1.1.b) Energianlæg med en samlet nominel indfyret effekt over 50 MW.

Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med de ydre miljøforhold på hele virksomheden.

Bemærkninger til virksomhedens miljøforhold

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Luftforurening

Hvidovre kommune informerede om, at virksomhedens miljøgodkendelse skal revurderes. Årsagen er, at EU-kommissionen den 17. august 2017 har udgivet konklusioner for den bedste tilgængelige teknologi (BAT konklusioner). Evt. ændringer skal være gennemført, så de nye vilkår overholdes inden den 17. august 2021.

Dispensationen fra overholdelse af grænseværdierne for SO₂, NO_x og støv gælder fortsat til den 31. december 2022.

Hvidovre Kommune fremsender yderligere information pr. e-mail om bl.a. krav til basistilstandsrapport og liste over relevante farlige stoffer.

Spildevand

Der blev konstateret sorte aflejringer i renden, hvor vandet fra nedblæsningstanken ledes til kloak.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017

Der blev ligeledes konstateret sorte aflejringer i vasken, hvor vaskevandet fra gulvvask hældes i kloakken.

Spildevandets sammensætning ved udledning til offentlig kloak skal overholde grænseværdierne i vilkår 2.1 i "Påbud om spildevandstilladelse" af den 22. maj 2001.

Se i øvrigt nedenstående gennemgang af gældende vilkår.

Affald

Virksomheden affaldssorterer i følgende fraktioner: Papir, pap og dagrenovation.

Virksomheden håndterer også bygge- og anlægsaffald som f.eks. Rockwool i forbindelse med reovering af ledningsnettet.

Hvidovre Kommune fremsender link til hjemmeside om bygge- og anlægsaffald og til Miljøstyrelsens information om genanvendelse af asfalt.

Affaldssorteringen vil blive inddraget i den kommende revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

Olietanke

Olietankbekendtgørelsen (<https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175799#id230a71b2-5fc0-475f-9b78-dda6b40a8260>) indeholder i § 36 krav om, at bl.a. listevirksomheder med overjordiske anlæg større end 200.000 l skal sikre, at anlægget er tæt, ved at foretage egenkontrol.

Virksomheden har oplyst, at der føres egenkontrol ved at føre regnskab over beholdning i tanken, påfyldte mængder og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder, målt med forbrugsmålere. Beholdningen i tanken opgøres mindst en gang hver måned. Regnskabet føres så der udføres en beregning af forskellen imellem:

- a) den målte ændring af beholdningen i tanken, og
- b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder.

Egenkontrollen bliver gennemgået i forbindelse med den kommende revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

De nedgravede tanke på 100 m³ benyttes dels til vand og dels til reservetank, når den overjordiske tank skal reoveres.

Egenkontrollen af de nedgravede tanke tages op i forbindelse med den kommende revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

Opbevaring af olie og kemikalier

På tilsynet informerede Hvidovre Kommune om korrekt opbevaring af olie og kemikalier, der også vil blive inddraget i den kommende revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

Liste over gældende afgørelser

(miljøgodkendelse, spildevandstilladelser, påbud osv)

Dato	Afgørelse
5. maj 2004	Miljøgodkendelse
22. maj 2001	Tilslutningstilladelse
24. februar 2009	Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til etablering af en overjordisk tank på 32 m ² til opbevaring af urea
18. december 2018	Dispensation fra overholdelse af emissionsgrænseværdier indtil 31. december 2022

Vilkår og egenkontrol

Gennemgang af gældende vilkår, med særlig fokus på egenkontrol:

Miljøgodkendelse af 5. maj 2004

Vilkår 4: Virksomheden har fremsendt resultaterne af den seneste emissionstest af kedlerne. Emissionsgrænseværdierne er overholdt.

Vilkår 12: Virksomheden kalibrerer løbende den kontinuert målede ilt- og støvmåler.

Vilkår 13: Virksomheden har fremsendt den seneste indregulerings-/justeringsrapport for varmecentralens fyringsanlæg.

Tilslutningstilladelse af 22. maj 2001

Vilkår 2.1: Virksomheden skal foranledige, at der bliver foretaget analyser af spildevandet fra gulvvask, der kan bruges til kontrol af, om grænseværdierne er overholdt.

Resultaterne skal fremsendes til Hvidovre Kommune hurtigst muligt og senest den 23. april 2019.

Vilkår 3.2: Der skal foreligge analyser af spildevandet fra afvaskning af kedler og røgrør, inden det udledes til offentlig kloak.

Virksomheden har oplyst, at spildevandet fremadrettet køres væk som farligt affald sammen med slammet fra nedblæsningstanken.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke siden sidste tilsyn været driftsforstyrrelser og uheld.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling², og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt til tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med tilsynet.

² Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

Offentliggørelse

Denne tilsynsrapport skal jævnfør bekendtgørelse om miljøtilsyn³ offentliggøres. Eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten skal fremsendes inden 14 dage. Med mindre der er bemærkninger, der giver anledning til ændringer, vil tilsynsrapporten herefter blive offentliggjort.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Charlotte von Hessberg

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017