



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34
dakl@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Haderslev Fjernvarme A.M.B.A. Dybker 2 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	11.07.2018
Til stede ved tilsyn:	Steffen Schrøder, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
-------------	---------------------------------------

Telefon	74522188	Hjemmeside	www.haderslev-fjernvarme.dk
E-mail	info@haderslev-fjernvarme.dk	CVR nr.	58061212
Fax		P. nr.	1019177161

Matrikler	7 Erlev, Gl. Haderslev 7b Erlev, Gl. Haderslev 624 Marstrup, Hoptrup
-----------	--

Acadre sagsnr.:	14/32602
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, listepunkt G 201 - "Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW". Virksomheden er også omfattet af bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse...
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en miljøgodkendelse efter kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven, meddelt af Haderslev Kommune den 9. juli 2013. Der er også den 9. juli 2013 meddelt en VVM-screeningsafgørelse for etablering og drift af værket. Steffen blev gjort bekendt med, at virksomheden reguleres stadigvæk i henhold til miljøgodkendelsen indtil den 1. januar 2025, hvorefter godkendelsen udgår, og virksomheden reguleres efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 751 af 28. maj 2018 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. I samme forbindelse gøres der opmærksom på, at værket senest den 1. september 2023 skal indsende en anmeldelse til kommunen indeholdende diverse miljøoplysninger - se den nye bekendtgørelses bilag 1, Del 2.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Steffen Schrøder.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke foretaget ændringer på anlægget siden sidste tilsyn. Anlægget drives som beskrevet i miljøgodkendelsen. På tilsynstidspunktet var den ene kedel ikke i drift (da det er sommer). Den tidligere slaggehal bruges til opbevaring af fjernvarmerør og lignende. Den anvendes ikke til opbevaring af flis. Flis leveres direkte ned i gruberne inde på anlægget.
Driftstider	Der er normal arbejdstid, dvs. kl. 7 - 15.30. Flis leveres normalt i dagtimerne (chaufførerne kan selv skaffe sig adgang til værket).
Antal ansatte	Der arbejder 2 mand på værket.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der foretages én luftemissionsmåling årligt samt 4 spildevandsanalyser, samtlige udført af Force. Der er løbende elektronisk overvågning, ligesom personalet foretager daglige check af anlægget.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Der anvendes salt i blødgøringsanlægget. Derudover natronlud til neutralisering af røggaskondensat samt PAX (polyaluminiumklorid) og Praestol A til brug for fældning og slamflokulering i båndfilteranlægget. Beholdere med de nævnte kemikalier opbevares ovenpå spildbakke, der kan tilbageholde spild. Der er også spildbakke under beholdere med diverse olieprodukter (hydraulikolie, smørelie).

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Røggassen renses i en multicyklon efterfulgt af en vådrensning, inden den sendes ud i skorstenen. Der fremlægges kopi af rapport for emissionsmålinger fra de 2 fliskedler. Målingerne er udførte i november 2017. De viser, at alle miljøkravene (jf. miljøgodkendelsen) er overholdte.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Siden sidste tilsyn er der anskaffet ny frekvensstyret kompressor. Den eksisterende kompressor beholdes og kan anvendes som reserve. Kompressorer og andet støjende anlæg er placeret indendørs.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Alle afløb fra kedelrum, kælder (hvor båndfilteranlægget er placeret), kompressorrum mm. har afledning til en pumpebrønd, hvorefter evt. spildevand kan pumpes til sandfang og olieudskiller inden udledning i kloaknettet. Spildevandsanalyser foretages 4 gange om året. Kopi af den sidste analyserapport (januar 2018) blev afleveret ved tilsynet. Rapporten viser, at de vejledende grænseværdier er overholdte.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er indgået kontrakt med Haderslev Slamsuger Service om tømning af sandfang og olieudskiller 4 gange om året. Kvittering for de sidste tømninger fremvises ved tilsynet.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	I en grube i kælderen (hvor båndfilteranlægget er opstillet) er der en tank på 16 m ³ til opbevaring af natronlud (NaOH). Der er ingen afløb i gruben. Mængden af lud i tanken aflæses hver uge. Værket råder over en nødstrømsgenerator. Til generatoren er der tilknyttet en mindre olietank på ca. 200 ltr.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der er 4 lukkede askecontainere, 2 for hver kedellinje. De står indendørs og bortskaffes til RGS, Kolding, når de er fyldte. Der er også en mindre container til diverse brændbart affald. Containeren tømmes af Meldgaard.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Der er en slamcontainer, stående udenfor, til opbevaring af slam fra båndfilteranlægget. Slam, der tilføres fra anlægget, har et højt vandindhold. Under opbevaringen i containeren, afdryppes slammet, og restvandet løber i en slange tilbage til båndfilteranlægget. Slamcontaineren sendes til RGS, Kolding. Værket her modtager brugte oliefiltre fra fjernvarmeselskabets øvrige afdelinger. Filtrene samles og hentes af Stena Miljø.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har V1-kortlagt ejendommen i henhold til Jordforureningsloven, dvs. at der er en mulig jordforurening på grunden.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 866/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 845/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder