



HOLSTEBRO KOMMUNE

4.3

Falck Danmark A/S
Frøjkvej 2
7500 Holstebro

Dato: 05-03-2012
Sagsnr.: 000494-2012
Henv. til: Torben Mølgaard
Tlf.: 9611 7825

Fremsendt pr. mail til npm@bascon.dk

Ansøgning

Bascon A/S har på vegne af Falck Danmark den 9. januar 2012 søgt Holstebro kommune om tilladelse til tilslutning, af olie- og/eller benzinholdigt spildevand fra vaskeplads, til offentlig spildevandsledning. På baggrund af anmodning om supplerende oplysninger er der den 21. februar 2012 modtaget yderligere oplysninger som er lagt til grund for sagens afgørelse.

Spildevandstilladelse

Der er tale om afledning af olie- og benzinholdigt spildevand fra Vaskeplads/vaskehal. Olien og/eller benzinen i spildevandet opfanges af en egnet olie- og benzinudskiller, dimensioneret ud fra den forventede belastning, herunder anvendelse af højtryksrenser, rengøringsmidler og regnvandsbelastning på den udendørs vaskeplads.

Det vurderes at den valgte løsning i form af en unisep koalescensudskiller er hensigtsmæssig til det pågældende formål og er udtryk for den teknologi som er almindeligt udbredt i branchen til det ansøgte formål.

På baggrund af ovenstående finder Holstebro kommune det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Holstebro Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt og med hjemmel i §28 stk. 2 i lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekg. Nr. 1757 af 22. december 2006 om Miljøbeskyttelse.

Vilkår for spildevandstilladelsen

Generelt

- 1 Spildevandsanlægget skal etableres og drives i overensstemmelse med det ansøgte, herunder dimensioneringsforudsætninger og indsendt tegningsmateriale m.v.

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927



HOLSTEBRO KOMMUNE

- 2 Fremtidige nye aktiviteter og ændringer af spildevandssammensætningen som kan indebære en ændring af forureningen i spildevandet, herunder ændringer i stoffer, koncentrationer eller sammensætning, må ikke gennemføres uden Holstebro Kommune har meddelt tilladelse hertil.

Indretning og drift

- 3 Alt spildevand som kan være påvirket med olie/benzin fra virksomhedens aktiviteter skal afledes via afløb som er tilkøbt egnet olie/benzinudskiller. Sanitært spildevand fra kantine/baderum og toilet må ikke afledes igennem olie/benzinudskilleren.
- 4 Overfladevand fra tag- og udendørs overfladearealer, bortset fra udendørs vaskeplads, må ikke afledes via olie/benzinudskilleren.
- 5 Spildevand som skal afledes via olie/benzinudskilleren, skal forinden have passeret et sandfang som er dimensioneret ud fra type og mængde af spildevand.
- 6 Olie/benzinudskilleren skal rengøres og vedligeholdes iht. leverandørens anvisninger. Kopi af leverandørens drifts og vedligeholdsanvisninger skal indsendes til Holstebro Kommune straks efter levering af anlægget.
- 7 Der må ikke afledes spildevand med en temperatur over 60 °C til olie/benzinudskilleren. Spildevand med en højere temperatur skal afkøle til under 60 °C inden det afledes til olie/benzinudskilleren.
- 8 Spildevandsmængden der afledes igennem olie/benzinudskilleren må ikke overstige 15 l/s, og skal forinden afledning passere igennem et sandfang med et volumen på mindst 2000 liter.

Forureningsbegrænsning

- 9 Olie/benzinudskilleren skal tømmes efter behov og senest når den opsamlede oliemængde udgør 75% af udskillerens normerede kapacitet, dog mindst én gang årligt. Straks efter tømning skal udskilleren efterfyldes med vand. Sandfanget skal ligele-

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927



HOLSTEBRO KOMMUNE

des tømmes efter behov, således at sandfanget til enhver tid effektivt sikre tilbageholdelse af bundfældeligt materiale.

- 10 Brugeren af olie/benzinudskilleren er ansvarlig for at der til enhver tid er indgået aftale med en entreprenør om tømning og inspektion af olie/benzinudskilleren iht. til vilkår 9. Kopi af aftale skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
- 11 Olie/benzin fra olie/benzinudskilleren og sand fra sandfang skal bortskaffes som affald i overensstemmelse med bestemmelserne i det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ.

Tilsyn og kontrol

- 12 Holstebro Kommune kan stille krav om, at virksomheden skal foranledige at der udtages op til 2 prøver årligt, til dokumentation af spildevandets indhold af mineralsk olie. Prøver skal udtages og analyseres af akkrediterede laboratorier og iht. til de til enhver tid gældende standarder herfor.
- 13 Ved krav om udtagning af stikprøver jf. vilkår 12, skal disse udtages i en brønd placeret umiddelbart efter olie/benzinudskilleren.

Ophør

- 14 Ved ophør af driften af virksomheden skal olie/benzinudskilleren og sandfang bundtømmes og olie/benzinudskilleren skal efterfyldes med vand.
- 15 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne tilladelses dato.

Klage over tilslutningstilladelsen

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens §98 klages over Kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageperioden er 4 uger, dvs. klagen skal være kommunen i hænde senest 10.02.2012.

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927



HOLSTEBRO KOMMUNE

Følgende kan klage: Ansøgeren, Embedslægeinstitutionen, samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Holstebro Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Nupark 51, 7500 Holstebro, eller pr. e-mail til naturogmiljo@holstebro.dk.

Evt. klage vil af Holstebro Kommune blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til, og vedlagt sagens akter. Du vil modtage kopi af brevet til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr for privatpersoner er 500 kr. Hvis klage indgives af andre, herunder af virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder, er gebyret 3.000 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning, når nævnet har modtaget klagen.

Gebyret tilbagebetales til klager, hvis denne får helt eller delvis medhold i sin klage.

Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Spildevandstilladelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. En klage over spildevandstilladelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse herom.

Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen også prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er aktindsigt i sagen.

Henvendelser som sagen kan rettes til undertegnede på tlf.: 9611 7825.

Med venlig hilsen

Torben Mølgaard
Miljøingeniør

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927