

SIMON MOOS A/S
Kallehave 21
6470 Sydals

Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrollvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser. Virksomheden har ansøgt om ændring af vilkår for tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke i tankgrav. Endvidere ønsker virksomheden ændring i vilkår for tømningfrekvensen for tanken til vaskevand i forbindelse med kassevask.

Påbud

Sønderborg Kommune meddeler den 27. januar 2016 påbud om ændret egenkontrol. Påbuddet meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 (Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse).

Udover vilkår fastsat i dette påbud, skal virksomheden overholde de vilkår, som er meddelt i gældende miljøgodkendelse, tillæg og påbud.

Påbuddet meddeles med følgende vilkår:

Vilkår 10.6a

Virksomheden skal mindst hvert 5. år lade foretage godstykkelsesmåling på ydersider af enkeltvæggede tanke i tankgrav med henblik på at dokumentere, at vilkår 3.3 er overholdt.

Godstykkelsesmålinger skal foretages af virksomheden selv eller af et andet sagkyndigt firma. Rapport over resultatet skal indsendes til Sønderborg Kommune senest 1 måned efter målingen.

Vilkår 4a

Tanken skal tømmes efter behov. Sæbevandet og olien skal ledes til de allerede godkendte anlæg.

Sønderborg Kommune

Erhverv & Affald

Rådhusvej 10

6400 Sønderborg

T 88 72 40 83

F 88 72 64 40

miljo@sonderborg.dk

www.sonderborgkommune.dk

Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 10-15

Torsdag kl. 10-17

Fredag kl. 10-14

Dato: 27-01-2016

Sagsnr: 15/55115

KS: tdah

Baggrund

Simon Moos A/S har en miljøgodkendelse fra 13. maj 2009, hvor følgende aktivitet er godkendt:

Hovedaktivitet:

K 203, "Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg."

2/7

Virksomheden har endvidere tillægsgodkendelser fra 9. november 2011, 23. maj 2012 samt 21. december 2012 og et påbud om ændrede støjgrænser af 4. januar 2013. Virksomheden har i disse tillægsgodkendelse til en malekabine og vaskemaskine til stålkasser.

Biaktivitet:

Autoværksted; Autoreparation er omfattet af bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder mv. Da virksomhedens hovedaktivitet er godkendelsespligtig, og biaktiviteten er autoværksted, er hele virksomheden godkendelsespligtig. Der er vilkår for autoværkstedetsaktiviteterne i miljøgodkendelsen fra 2009.

A 203: "Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m³ pr. time, bortset fra anlæg placeret på virksomheder omfattet af § 1 i bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. ..."

Virksomheden har en tillægsgodkendelse fra 6. marts 2015, hvor blæsehallen til sandblæsning (A 203 aktiviteten) er godkendt.

Egenkontrolvilkår

Tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke i tankgrav

Virksomheden har ansøgt om ændring af egenkontrolvilkår for tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke i tankgrav (vilkår 10.6 i godkendelsen fra 2009). Virksomheden ønsker ændret, hvem der må foretage tæthedsprøvning af disse tanke. Der står i vilkår 10.6, at tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma. Da virksomheden, Simon Moos A/S Entrepriser, udfører disse opgaver landsdækkende og har 8 års erfaring på området, ønsker virksomheden, at tæthedsprøvning af egne tanke kan udføres i eget regi.

Endvidere ønsker virksomheden, at der i stedet for tæthedsprøvning stilles krav om, at der skal foretages en godstykkelsesmåling på tankenes

ydersider. Virksomheden oplyser, at tankene er udført med en lille skorsten og at det derfor ikke vil være muligt at tætne tankene. Virksomheden har erfaring med, at der udføres godstykkelsesmålinger på andre åbne tanke.

I forbindelse med kommunens miljøtilsyn på virksomheden i 2015 har Simon Moos A/S indsendt kontrolrapporter over godstykkelsesmåling på tankene i tankgraven foretaget i december 2015. Rapporterne viser, at tankene er i god stand. Den resterende tykkelse er intet sted under halvdelen af den oprindelige tykkelse. Der skal altid være min. 2,5 mm tilbage, jf. Bilag 9 i bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen).

3/7

Tømningsfrekvens af tank til vaskevand

Virksomheden har ligeledes ansøgt om, at få ændret tømningsfrekvensen for tanken til vaskevand i forbindelse med kassevask. Der er i vilkår 4 i tillægsgodkendelsen fra december 2012 krav om, at tanken med vaskevand skal tømmes hver eftermiddag. Tanken kan rumme 5 m³ brugt vaskevand og vaskemaskinen kan indeholde 1,5 m³ vaskevand, der er i brug. Gulvet i hallen, hvor vaskemaskine og tank er placeret, er forsejlet med epoxy og har en 4 cm opkant hele vejen rundt. Dette svarer til en opsamlingskapacitet på 14,12 m³. I gulvkanalen samt brønd kan der være 1,07 m³. Da hallen kan fungere som opsamlingsmulighed med en samlet kapacitet på 15,19 m³, vurderer virksomheden, at det ikke er nødvendigt, at tømme tanken hver dag, men derimod efter behov, når tanken er fuld.

VVM-bekendtgørelsen

Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 listepunkt:

12 b); Anlæg til bortskaffelse af affald.

Udvidelse og ændring af virksomheden er omfattet af punkt 14 på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen:

14; Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1).

Der skal som udgangspunkt udføres en screening af anlæg og projekter, som er optaget på bilag 2 med henblik på at undersøge, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. I VVM-bekendtgørelsen er ændringer eller udvidelser, der ikke kan være til skade for miljøet, undtaget af pligten til at gennemføre en screening.

Da dette påbud omfatter ændring af to af virksomhedens egenkontrolvilkår vurderer Sønderborg Kommune, at der ikke er pligt til at gennemføre en screening for VVM-pligt.

Vurdering

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, at
"Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse eller tilladelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Bestemmelser i påbud kan revideres på tilsvarende måde."

4/7

Tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke i tankgrav

For at sikre, at tankene er tætte og i god vedligeholdelsestilstand har virksomheden i miljøgodkendelsen fra 2009 egenkontrollvilkår til, at tankene i tankgraven skal tæthedsprøves. Prøvningen skal endvidere udføres af et uvildigt, sagkyndigt firma.

Prøvning skal udføres af et sagkyndigt firma og dermed en virksomhed med rutine i opgaven, jf. Olietankbekendtgørelsens § 6, stk. 1 pkt. 22, hvor en sagkyndig er defineret som; *"Person, som dels er tilknyttet en virksomhed, som udfører det aktuelle arbejde, og dels på grund af erfaring eller uddannelse er kvalificeret dertil. Virksomheden skal have tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker den pågældende type arbejde."*

Da Simon Moos A/S udfører tæthedsprøvninger landsdækkende og har 8 års erfaring med denne opgave, vurderer Sønderborg Kommune, at virksomheden er kvalificeret til at udføre prøvning af egne tanke.

Sønderborg Kommune har mulighed for at kræve, at en *uvildig* sagkyndig foretager eftersyn af bl.a. tankene til spildolie, jf. miljøgodkendelsens vilkår 10.5. Som ekstra foranstaltning er tankene endvidere placeret i en betontankgrav med underliggende membran, og tankgraven er derudover beklædt med en PE-dug. Sønderborg Kommune vurderer derfor, at der ikke er en særlig miljømæssig begrundelse for, at virksomheden ikke selv kan udføre prøvning af egne tanke.

Da tankene i tankgraven har en lille skorsten, er det vanskeligt at tætte tankene. Sønderborg Kommune vurderer, at godstykkelsesmålinger på tankenes ydersider er en god indikator for tankenes tilstand. Godstykkelsesmålinger udgør sammen med den visuelle kontrol af tankene, der skal foretages, jf. miljøgodkendelsens vilkår 10.3, en god egenkontrol af tankenes vedligeholdelsestilstand. Egenkontrollvilkåret om tæthedsprøvning ændres dermed til, at der skal udføres en godstykkelsesmåling på ydersider af tankene hvert 5. år. Da der er udført en måling i 2015, skal næste måling ske i 2020. Godstykkelsesmålinger skal foretages af virksomheden selv eller af et andet sagkyndigt firma. Rapport over resultatet skal indsendes til Sønderborg Kommune senest 1 måned efter målingen.

Tømningsfrekvens af tank til vaskevand

For at sikre overfladevand mod forurening har virksomheden i tillægget af 21. december 2012 vilkår til, at tanken til vaskevand kun må indeholde den mængde, som rummet og sumpen kan indeholde. Yderligere skal tanken tømmes hver eftermiddag. Tanken er 5 m³ og vaskemaskinen kan rumme 1,5 m³ vaskevand. Da virksomheden har redegjort for, at rummet, sump og rørledning kan indeholde 15,19 m³ vaskevand, vurderer Sønderborg Kommune, at det ikke er nødvendigt at tømme tanken til vaskevand hver eftermiddag. Tanken kan tømmes efter behov, når den er fuld. Vilkår 4 i tillægsgodkendelsen fra december 2012 ændres hermed til, at tanken skal tømmes efter behov. Sæbevandet og olien skal stadig ledes til de allerede godkendte anlæg.

5/7

Sønderborg Kommune imødekommer virksomhedens ansøgning og vurderer, at der udover vilkår 10.6a og 4a ikke skal fastsættes yderligere vilkår.

Vilkår 10.6 i miljøgodkendelsen fra 13. maj 2009 ophæves hermed og erstattes med vilkår 10.6a i dette påbud. Ligeledes ophæves vilkår 4 i tillægsgodkendelsen fra 21. december 2012 hermed og erstattes med vilkår 4a i denne afgørelse.

Indsigelser og bemærkninger i forbindelse med høring

Påbuddet er blevet varslet den 15. januar 2016. Virksomheden havde ingen bemærkninger til det varslede påbud.

Afgørelser efter § 72, stk. 3 vedrører ikke naboer og der skal derfor ikke foretages nabohøring af påbuddet.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Simon Moos A/S, Kallehave 21, 6470 Sydals
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Klageberettigede interesseorganisationer

En kopi af denne afgørelse er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening	dnsoenderborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	Soenderborg@dof.dk; natur@dof.dk

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagen skal være indtastet i Klageportalen inden klagefristens udløb den 24. februar 2016.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du

plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

6/7

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at betale gebyret tilbage, hvis

1. I trækker klagen tilbage, fordi der er indledt forhandlinger om projekttilpasninger mellem afgørelsens adressat og/eller Sønderborg Kommune
2. I af anden grund trækker jeres klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret betales dog ikke tilbage, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod, fx hvis I trækker klagen tilbage meget sent, herunder efter at I har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Civilt søgsmål

I kan indbringe denne afgørelse for domstolene, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1.

Ønsker I at prøve afgørelsens gyldighed ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse foreligger.

Aktindsigt

I har ret til aktindsigt i sagens akter jævnfør forvaltningsloven. Ønsker I aktindsigt kan I kontakte mig og vi kan aftale nærmere.

Jeg er også behjælpelig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til skrivelsen eller sagen i øvrigt.

7/7

Venlig hilsen

Anne-Mette Kildegård Andersen

T 88 72 58 09

aann@sonderborg.dk