

Circle K Danmark A/S
Hjortespringvej 115
2730 Herlev

16-08-2018
Journalnr. 09.20.02-K08-143-16
CVR 28142412

Sendt på mai

Miljøtilsyn d. 27. juni 2018ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 27. juni 2018 været på miljøtilsyn hos Circle K Danmark A/S, Hjortespringvej 115. Tilsynet blev gennemført af Lone Bruhn fra Herlev Kommune. Claus Olsen fra Circle K viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, spildevand, kontrol af dampretursystem, oplag af kemikalier og farligt affald.

Drift af Circle K Danmark A/S

Servicestationen har salg af benzin og diesel samt vaskehal og butik med salg af varer.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Tilslutningstilladelse

Claus Olsen oplyste, at sandfang og olieudskiller blev tømt den 26. juni 2018. Dokumentation for tømning skal sendes til Herlev Kommune inden den **30. august 2018**.

Stationen har fået nedsat prøvetagningsfrekvensen for spildevand til én prøve hvert andet år. Næste prøve skal udtages i løbet af 2018.

Herlev Kommune vurderer, at Circle K Danmark A/S, Hjortespringvej 115 overholder vilkårene i tilslutningstilladelsen.

Belægninger

På tilsynet den 21. november 2017 blev der konstateret lunger flere steder i SF-sten-belægningen, blandt andet rundt om kloakristen og store sprækker rundt om sandfang/olieudskiller. Herlev Kommune indskærpede, at belægningen på salgspladsen skal være tæt, jf. § 9, stk. 3 i Benzinstationsbekendtgørelsen¹.

På tilsynet den 27. juni 2018 kunne det konstateres, at SF-sten-belægningen er blevet rettet op, så der ikke er lunger, og de store sprækker er blevet lukket med beton.

Herlev Kommune vurderer, at indskærpelsen er blevet efterkommet.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6444 eller sende en mail til lone.bruhn@herlev.dk.

Venlig hilsen

Lone Randi Bruhn
Center for Teknik og Miljø

Vedlagt:

Tilsynskommentar

Kopi:

Circle K Danmark A/S, Hjortespringvej 115, Att.: Claus Olsen, clol@circlekeurope.com

¹ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af BLB.

¹ Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg nr. 555 af 09/06/2001