

VEKS Køge Kraftvarmeværk (KKV)

Værftsvej 2

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - VEKS Køge Kraftvarmeværk (KKV), Værftsvej 2, 4600 Køge

| Virksomhedens navn | VEKS Køge Kraftvarmeværk (KKV) | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|---------|
| Virksomhedens adresse | Værftsvej 2, 4600 Køge | | |
| CVR nummer | 69330428 | | |
| Virksomhedstype | Forbrænding i anlæg <50 MW | | |
| Dato for tilsynet | 18.09.2020 | | |
| Baggrunden for tilsynet | Samlet tilsyn | | |
| | | | |
| | Håndhævelser | Bemærkninger | Status |
| 02-10-2020 | Henstillinger | Støv, vilkår 18/19: Udenfor flisgruberne (flisindtaget til fabrikken) var der en del spildt flis, mere eller mindre fint. En del så ud til at have ligget mere end 1 uge. Vi aftalte at der bliver gjort oftere rent i dette område. Hver fredag fejer VEKS med en mindre maskine, der kommer ud i hjørnerne. | Meddelt |
| 02-10-2020 | Henstillinger | vilkår 22b: Når Røggaskondenseringen er i drift (ultimo 2020), skal den samlede virksomheds støjdbredelse verificeres ved nye målinger og beregninger. Her bør maksimal støj om natten beregnes, så det sikres at vilkåret overholdes. | Meddelt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Tilsynet omfattede | Samlet tilsyn |
| Jordforurening | På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal. |
| Konklusioner på egenkontrol | Egenkontrollen er gennemgået og lever op til kravene |