

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-09-2019 på ejendommen:

Lundsgårdsvej 4
6893 Hemmet

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Boring skal have etableret korrekt overbygning/overdækning.
- 1.200 liters olietank fra 1990 skal tages ud af drift ved udgangen af år 2020.
 - De resterende 3 olietanke må ikke anvendes til opbevaring af olie, idet de har overskredet deres anvendelsestid.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- Markvandsboringen skal forsynes med overdækning, for at beskytte installation og grundvand mod indtrængning af forurening, jf. § 13 i bek.nr. 1260 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Opsummering af håndhævelser

23-09-2019	Indskærpelse, Miljø	Boring skal have etableret korrekt overbygning.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	08-02-2008
Sidste tilladelse	08-02-2008
Tilladte dyreenheder	84,91

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tilladelse til udvidelse af kvægbesætning fra 2008 er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs. Dyrene er på græs ved tilsynet.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	300	58,82	08-02-2008	
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	300	26,09	08-02-2008	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,71	0,00	17,10
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,95	0,00	18,77
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,26	0,00	4,30

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 23-09-2019</u>: 1 ko, 2 kvier og 1 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 3 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 7 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2016/2017: 3 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 12 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). - 2015/2016: 5 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 21 slagtekalv (0-6 mdr.), 21 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Ingen fluebekæmpelse. Dyrene er på græs i sommerperioden.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	120	240	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingsplads anvendes ikke længere.
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage opbevares i wrapballer.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1970		5		180	Gyllebeholderen er taget ud af drift.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Hvis gyllebeholderen skal anvendes til opbevaring af gylle er der krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til åbent vandløb/sø er mindre end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 180 m ³ er taget ud af drift/anvendes ikke.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn/til grøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
		1990						1.200			31-12-2020

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ved tilsynet er der 4 stk. 1200/1500 liters olietanke, hvoraf kun 1 stk. 1.200 liters olietank fra 1990 er i brug. De resterende olietanke har overskredet deres anvendelsestid og må derfor ikke længere anvendes til opbevaring af olie (dieselolie). Olietank fra 1990 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. 1.200 liters olietank fra 1990 skal tages ud af drift ved udgangen af år 2020.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe, afhentes af Daka.

Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
---------------	---------------------

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 102.259 og 102.845): 58.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</p> <p>Zone rundt om boringer: ok.</p> <p>Boring skal have etableret korrekt overbygning/overdækning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning <p><u>Brosbølvej 17B:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring ved Tinghøjvej 6 anvendes ikke (DGU nr. 102.512). Boring ved Brosbølvej 17 anvendes (DGU nr. 102.278): 44.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <p>Zone rundt om boringer: Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.</p>

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-09-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,36
Vægtet score	2,68

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.