



BOUNUM MASKINSTATION A/S  
Ndr Bounumvej 11  
6870 Ølgod

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

79947459

## Tilsynsrapport

04-02-2021

**Virksomhed** Bounum Maskinstation A/S

**Adresse** Ndr Bounumvej 11, 6870 Ølgod

**CVR nr.** 29180636

**Dato for tilsyn** 4. februar 2021

**Fra virksomheden deltog** Kenneth Dahl Christensen

**Tilsynet udført af** Anne Marie Thomsen, Erhvervscenteret, Varde Kommune

### Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

#### *Miljøledelse*

Ved tilsynet blev det oplyst, at I muligvis har en eller anden form for miljøledelse. Dette ville I undersøge nærmere.

#### *Seneste service af oliefyr*

I skal sende en kvittering for service eller foto af mærkat på oliefyr til Varde Kommune senest den **4. marts 2021**.

#### *Boring*

Varde Kommune undersøger nærmere om boringen og kontakter jer, hvis vi har behov for yderligere oplysninger.

#### *Opbevaring af vaske- og rengøringsmidler*

I opbevarer sæbe i en 1.000 liters beholder i en spildbakke, som kan rumme 1.000 liter. Derudover er mindre dunke også opbevaret på spildbakker i vaskerummet.

I skal senest den **4. marts 2021** sende et foto af opbevaringen af sæbe til Varde Kommune.

**Anne Marie Thomsen**  
Direkte tlf.: 79947459

**Journalnr.:** 18473/21  
**Sagsnr.:** 21/290

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



04-02-2021

#### *Spildolie*

Vær opmærksom på straks at få opsamlet eventuelt oliespild, da olie med tiden trænger igennem beton.

Opsamlingsmateriale, der er forurenset med olie, skal bortskaffes som farligt affald.

**Journalnr.:** 18473/21

**Sagsnr.:** 21/290

**Ref.:** Anne Marie Thomsen

Side 2 / 4

#### *40.000 liters tank til dieselolie*

Tanken er dobbeltvægget og tætheden kontrolleres ved overvågning af trykforholdet i rummet mellem de dobbelte vægge.

Dobbeltvæggede tanke, der er tilsluttet et overvågningssystem, skal ifølge § 42, stk. 3 i olietanksbekendtgørelsen ikke inspiceres eller tæthedsprøves.

Overvågningssystemet skal dog overholde kravene i bilag 9 i olietanksbekendtgørelsen.

Det betyder at, automatiske overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt.

Manuel overvågning skal ske mindst en gang hver måned.

Ved tilsynet blev det oplyst, at oliemanden tjekker trykmåleren ved påfyldning.

Vær opmærksom på, at hvis der er tale om et system med manuel overvågning, skal I tjekke det mindst en gang hver måned.

#### *Tankanlæg*

Indretningen af tankningsanlægget er ikke i overensstemmelse med Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, Teknik og Miljø, Varde Kommune, 13. august 2015.

Bounum Maskinstation A/S kan forvente, at der vil blive stillet krav om at pladsen bringes i overensstemmelse med forskriften.

Tankningsanlægget er etableret med et stop på slangerne, så de ikke kan løbe over. Derudover skal der anvendes et tankkort for at tanke. På den måde sikres det, at det kun er ansatte på virksomheden, som kan anvende anlægget.

#### *Container til batterier*



04-02-2021

I skal sende et foto af battericontaineren senest den **4. marts 2021**.

**Journalnr.:** 18473/21

**Sagsnr.:** 21/290

**Ref.:** Anne Marie Thomsen

*Affaldsdatasystemet*

I skal være opmærksomme på at indberette data i affaldsdatasystemet.

Side 3 / 4

I kan finde informationer om hvem, der skal indberette her: <https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/hvem-skal-indberette/>

Informationer om, hvordan man indberetter til affaldsdatasystemet, kan findes her: <https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/indberetning-af-affaldsdata/>

*Driftsinstruks*

I skal sende en kopi af den endelige version af driftsinstruksen senest den **4. marts 2021**.

*Driftsjournal*

I skal sende en kopi af driftsjournalen senest den **4. marts 2021**.

**Baggrund for tilsynet**

Godkendelsesbekendtgørelsen pkt. K 206

**Tilsynstype**

Basis

**Ved tilsynet er følgende gennemgået**

Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort.  
Digital gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke.  
Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.

**Resultaterne af egenkontrollen**

Virksomheden sender en kopi af driftsjournalen til Varde Kommune senest den **4. marts 2021**.

**Konstateret jordforurening**

Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt)

**Risikoscore**

3,1



04-02-2021

### **Brugerbetaling**

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4,5 timer.

**Journalnr.:** 18473/21  
**Sagsnr.:** 21/290  
**Ref.:** Anne Marie Thomsen

Side 4 / 4

### **Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse, nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Med venlig hilsen

**Anne Marie Thomsen**  
Ingeniør

**E** amot@varde.dk