



CTR - Gladsaxe Varmecentral
 Transformervej 9B
 2860 Søborg

Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - CTR - Gladsaxe Varmecentral, Transformervej 9B, 2860 Søborg

Virksomhedens navn	CTR - Gladsaxe Varmecentral
Virksomhedens adresse	Transformervej 9B, 2860 Søborg
CVR nummer	74792111
Virksomhedstype	Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Dato for tilsynet	20.11.2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn - varslet
Håndhævelser ifm tilsynet	
14-01-2019	Indskærper
	Miljøafdelingen indskærper overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår 12 med fremsendelse af emissionsrapport og vilkår 21 om udarbejdelse og fremsendelse af årsrapport med frist hvert år 1. april

Tilsynet omfattede	Tilsynet omfattede miljøgodkendelsens og spildevandstilladelsens vilkår inklusive egenkontrol. Der blev set på udendørs og indendørsarealer.
Egenkontrol	Emissionsmålinger fra januar 2018 viser overholdelse af grænseværdier for NOx og CO med gas- og oliedrift. Miljøafdelingen har ved tilsynet fået resultat af emissionsmålinger fra januar 2018 og andre driftdata - men indskærper vilkår om årligt rapportering skal sendes 1 april og fremsendelse af resultat af emissionsmålinger.
Miljøafd.'s bemærkninger	CTR har efter tilsynet oplyst, at frister i miljøgodkendelse og spildevandstilladelse nu er indsat i virksomhedens vedligeholdelsessystem.