



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 20594259  
kakje@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Hoptrup Autoværksted Hoptrup Hovedgade 59C 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	31.05.2023
Til stede ved tilsyn:	Jørn Bonde, Hoptrup Autoværksted Karina Kloosterman Jensen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74575535	Hjemmeside	bondeauto.dk
E-mail	bonde.mekaniker@mail.dk	CVR nr.	26817374
Fax	74576151	P. nr.	1009372918

Matrikler	376 Hoptrup Ejerlav, Hoptrup 376a Hoptrup Ejerlav, Hoptrup
-----------	---

Acadre sagsnr.:	23/10520
-----------------	----------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Værkstedet er bl.a. omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden er også omfattet af bekendtgørelsen nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med ejer, Jørn Bonde.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Det aktuelle tilsyn er et prioriteret tilsyn, med fokus på opbevaring af kemikalier og farligt affald.
Produktionsforhold	Der foretages autoreparationer samt lidt køb og salg af biler.
Driftstider	Der arbejdes på værkstedet mandag til torsdag fra kl. 7.30 til 16.00; fredage til kl. 14.00. Der er bilsalg om lørdagen fra kl. 10 - 13.
Antal ansatte	Foruden Jørn er der 1 lærlinge, 3 svende og 1 administrativ medarbejder.
Ressourcer	Opvarmning af lokaler foregår ved hjælp af oliefyring. Virksomheden har for nyligt installeret solceller.

## Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Kvitteringer for aflevering af affald samt tømning af olieudskillere gemmes og blev fremvist under tilsynet.

## Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Tromler med diverse olie m.m. opbevares indendørs i rum uden afløb. I samme rum er der stålskab med plads til spraydåser o.l. I selve værkstedet var der også et par tromler med smøreolie/spildolie. Da der er gulvafløb i nærheden, er de blevet placeret på en spildbakke.

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er indgået aftale med Haderslev Slamsuger Service for tømning af sandfang og olieudskillere. Olieudskilleren blev sidst tømt den 06.09.2022. For 10-11 år siden blev værkstedet udvidet og med en ny olieudskillere, der er etableret i forbindelse med vaskepladsen.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
01	Olie	1.200	1988	Over jord	NEJ
02	Olie	1.200	1992	Indendørs	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der findes en indendørs tank på 1200 ltr. fra 1988 til fyringsolie.</p> <p>Tanken er for gammel, da overjordiske tanke skal tages ud af brug efter 30 år, medmindre den er typegodkendt. I så fald vil levetiden være 40 år.</p> <p>Værkstedet råder også over en kombineret olietank/filbænk på 1200 ltr fra 1992 til smøreolie. Denne tank er ligeledes for gammel.</p> <p>Der henstilles til at virksomheden sløjfer de to tanke snarest muligt, eller får dem typegodkendt således de levetiden forlænges til 40 år.</p>

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	<p>Farligt affald hentes af ABAS og opbevares i deres metal containere inden afhentning - oliefiltre, spraydåser, kølevæske og bremsevæske. ABAS afhentede sidst den 24.05.2023.</p> <p>Avista Oie henter spildolie. Olie opbevares indendørs i tromler.</p> <p>Forurenede klude hentes og udskiftes af Berendsen.</p> <p>Brugte batterier returneres til Scanbrit.</p>

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har V1-kortlagt grunden - dvs. der er en mulig jordforurening på ejendommen.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	<p>Tankene fra henholdsvis 1988 og 1992 er blevet for gamle, da overjordiske tanke under 6.000 l skal sløjfes efter 30 år, jævnfør olietankbekendtgørelsen §44 stk. 2. Medmindre tankene er typegodkendt, skal de først sløjfes efter 40 år jævnfør §44 stk. 1.</p> <p>Der henstilles til at virksomheden sløjfer de to tanke snarest muligt, eller får dem typegodkendt således de levetiden forlænges til 40 år.</p>

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold, udover vores henstilling sløjning af olietanke.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Karina Kloosterman Jensen  
Miljømedarbejder