

Helsingør Brandvæsen  
Att.: Henrik Dippel  
HDI13@helsingor.dk

Natur og Miljø  
Prøvestensvej 52  
3000 Helsingør  
Cvr nr. 64 50 20 18  
Dato 16.09.2016  
Sagsnr. 16/19243

Sagsbeh.  
**Malene Kamstrup**  
Ingeniør  
Tlf. 49 28 24 54  
mka55@helsingor.dk  
www.helsingor.dk

### Referat fra miljøtilsyn

Virksomhedens navn	Helsingør Kommunes Beredskab
Virksomhedens adresse	Birkehøvevej
CVR	64 50 20 18
Listepunkt	H51
Virksomhedstype	Brandstation
Baggrund for tilsynet	Rutine
Dato for tilsynet	13. september 2016
Der er ført tilsyn med:	Hele stationen
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærperler?	Ikke aktuelt

Helsingør Kommunes miljøafdeling var på miljøtilsyn på din brandstation i Hornbæk den 13. september 2016. Dette brev er et referat og en opfølgning.

Formålet med tilsynet var at se om stationen er drevet og indrettet i henhold til miljøbeskyttelsesloven generelt.

Du fortalte, at der ikke var noget nyt siden sidst.

### Farligt affald

Du fortalte, at når I rydder op på vejene eller andre steder efter miljøuheld, kører I det opsamlede farlige affald direkte til Skibstrup Affaldscenter. Er det uden for åbningstiden kører I det enten til stationen på Klostermosevej eller lader affaldet blive i bilen til dagen efter, hvor I så kører det til Skibstrup Affaldscenter.

### Vask af biler

I vasker bilerne hver gang, de har været ud at køre. Men I spildevandet bliver ikke rensset. Kommunen har retningslinjer for hvornår og hvordan olieholdigt spildevand skal renses. Her: <https://www.helsingor.dk/media/1701763/Retningslinjer-for-drift-af-benzin-og-olieudskiller.pdf>

Her i står, at når I vasker med almindeligt vandværkstryk, kan I nøjes med at rense vandet gennem et sandfang. Jeres befæstede areal er på ca. 300 m<sup>2</sup>. Hvis overfladevand fra hele dette areal ledes bort via det nye sandfang, sammen med vaskevandet skal sandfanget kunne rumme

$$V = ((0,014 \cdot 300) + (1/\text{sek} \cdot \text{fx})) \cdot 200 = 1.240 \text{ liter, når fx er 2.}$$

Hvis I etablerer en afgrænset vaskeplads, hvortil der ikke løber overfladevand fra de omgivne arealer, fx på 5 x 8 m skal sandfanget kun kunne rumme 500 l.

Sandfanget skal tilmeldes den kommunale ordning for tilsyn og tømning. Husk, at arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og at jeg skal meddele en tilladelse til spildevandet på forhånd.

### Vask hos Shell

Du foreslog også at I i stedet kan vaske jeres biler hos Shell på Nordre Strandvej 359. Shell har en vaskeplads. Men den kan brandbilerne ikke komme ind i. Iden-dørs er der olieudskillere, der renses overfladevand fra påfyldningspladsen og fra salgspladserne, men ikke fra de øvrige arealer. Hvis I ønsker at udvikle samarbejdet med Shell, skal enten du eller Shell sende en ansøgning til mig. Ansøgningen skal oplyse hvor I ønsker at vaske jeres biler samt hvilken olieudskillere vandet vil løbe til. Da sandfang og olieudskillere hos Shell er gamle, ved vi ikke hverken noget om deres kapacitet eller type. Jeg vil derfor meddele tilladelsen til Shell på vilkår af at Shell to gange om året dokumenterer at spildevandet er rensset godt nok.

Jeg vil bede jer om at vælge hvilken løsning I ønsker inden den 1. november 2016.

### Vaskemidler

Der er kommet ny viden om de miljøfremmede stoffer, der er i de fleste vaskemidler, og deres skadelige virkninger (fx "Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer." H410). Derfor miljøafdelingen i gang med at ændre på vores retningslinjer. Det ser ud til, at vi ikke længere vil vurdere de enkelte produkter, men alene acceptere, at I bruger vaskemidler, der er miljømærket med enten den nordiske svane eller EU's blomst.

Har I spørgsmål eller bemærkninger til dette, så bedes I venligst sende dem til mig inden den 30. september 2016. Vi offentliggør denne tilsynsrapport på hjemmesiden [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

Med venlig hilsen



Malene Kamstrup  
Ingeniør