



Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Virksomhedens navn og adresse:

Fjernvarme Fyn
Dalum Varmecentral
Zachariasvænget 40
5260 Odense S

CVR-nummer: 30174968

P-nummer: 1010757815

Virksomhedstype (listepunkt): 1.1b Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover: Hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.

Dato for tilsyn: 7. december 2016

Baggrunden for tilsynet	– Basistilsyn
Hvad er der ført tilsyn med?	– Virksomhedens samlede miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	– Nej, tilsynet gav ikke anledning til, at der blev undersøgt for jordforurening.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	– Indskærpelse ¹ I henhold til påbud af 1. februar 2016 jf. Store fyr bekendtgørelsen skal emissionerne af SO ₂ , NO _x , CO og støv skal måles en gang årligt. Målingerne er ikke gennemført.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	– Virksomheden har ikke indsendt indberetning om egenkontrol i perioden.

Tilsynsrapporten bliver offentliggjort, senest 4 måneder efter tilsynet på Miljøstyrelsens hjemmeside:

<https://dma.mst.dk/>

Ved offentliggørelsen skal kommunen desuden oplyse, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af. Det fremgår af § 12, stk. 5 i bekendtgørelsen om miljøtilsyn².

¹ En **indskærpelse** er en præcisering af gældende regler fastlagt i love, bekendtgørelser, tilladelser/godkendelser eller ved påbud. I praksis dækker indskærpelser over en bred vifte af reaktioner på forhold, der ikke er i overensstemmelse med de fastlagte regler. Der kan således være tale om alt fra mindre uoverensstemmelser som virksomhederne villigt retter op på, til grovere overtrædelser som i nogle tilfælde sker med fortsæt.

² Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek. nr. 518 af 27/5 2016)