

Tilsynsrapport

Generelt om virksomheden

Stamdata om virksomheden				
Navn:	Bertel O. Steen Power Solutions (BOS Power)		Matrikel:	11q GLOSTRUP BY, GLOSTRUP
Adresse:	Sydvestvej 142		Hjemmeside:	https://bospower.com/
Telefon:	43 29 31 00		CVR nr.:	26648475
E-mail:	post.dk@bospower.com		P. nr.:	1009156417
Ejers navn			Postnr.	Adr. beskyttet
EJENDOMSSELSKABET HDK ApS			2600 Glostrup	Nej
Virksomhedens karakter (listepunkt efter Miljøbeskyttelsesloven)				
Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2				
Journalnr.:	24/6983		Dokument ID:	

Generelt om tilsynet Glostrup

Tilsynsdato	08.03.2024
Til stede ved tilsynet	Navn
Fra Virksomheden	Ole S. Lanxe
Fra Glostrup Kommune	Jens Jacobsen

Samlet risikoscore for tilsynet (1 til 5 point, hvor 1 er bedst)	3,21
---	------

Baggrund for tilsynet
Basistilsyn, anmeldt

Håndhævelser ved tilsynet		
08-03-2024	Henstilling	Sortering af plast
08-03-2024	Henstilling	Indsend dokumentation for tømning af olieudskiller

Konklusioner på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol:
Virksomheden er ikke pålagt krav om indberetning af egenkontrol og derfor har den ikke givet anledning til håndhævelser.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse					
Virksomheden beskæftiger sig med salg og reparationer af: Motorer, Generatorsæt industri- og marine, Turboladere Dyser - brændstofpumper, Automatgearkasser og kraftudtag til automatgearkasser. Indretning og maskinpark i værkstedet: Vaskemaskine til vask af motoremner Rensebænk forsynet med rist til afspuling af sæbe og olierester efter vask i vaskemaskine Slyngrenser Håndværktøjer Afprøvningsbænk til motorer. Afprøvningsbænk til dyser I skuret, der ligger nord for værkstedsbygningen, er et lille værksted og et rum med en glasblæser som anvendes til afrensning af emner. Kun i meget sjældne tilfælde anvendes skuret som svejseplads.					
Produktionsareal (m ²)	Etableringsdato på adressen	Antal ansatte	Driftstider (kl)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
600	31.12.1992	17	7-15		
Grønt regnskab	Regnskabsperiode		Miljøledelse		Dato
nej	-		ISO 14001		

Jordforurening

Kortlægning af jordforurening		
V1/V2*	Lokalitetsnr.	Bemærkninger (hel eller delvis)
V1	161-30294	Hel

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Luftemissioner

Har kommunen meddelt vilkår om luft- og/eller lugtemissioner?			☐ Ja, se vilkår ☒ Nej	
Kilde Id	Type	Afkasthøjde over terræn (m)	Afkasthøjde over tag (m)	
1	Afkast fra vaskemaskine og rensbænk i værksted	8,0	2,0	
2	Afkast fra bænk til afprøvning af motorer	8,0	2,0	
3	Afkast fra bænke til afprøvning af motorer	8,0	2,0	
4	Afkast fra skur i forbindelse med afrensning og svejserøg	5,0	2,0	
5	afkast fra punktudsug til udstødningsgasser i værksted	8,0	2,0	

Tilsynsrapport

6	Slyngerenser	8,0	-1,0
7	Glasblæser	8,0	0,1

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ok. Ingen bemærkninger.

Støj

Har kommunen meddelt vilkår om støj?		☐ Ja, se vilkår	☒ Nej
Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ok. Ingen bemærkninger.

Spildevand

Afledning af spildevand	
Spildevand/rensningsanlæg	Spildevandscenteret
Overfladevand/recipient	Bækrenden

Hvornår har kommunen meddelt tilslutningstilladelse med vilkår?		28.10.1996
Stof		
Navn/indhold	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)
Olie og fedt		50,000
pH - feltmåling ved 25°C	6,500	9,000

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Miljøstyrelsen forventes at udsende en ny vejledning for tilslutning af spildevand her over sommeren. Den indeholder nye grænseværdier og derfor ønsker Glostrup Kommune at opdatere den eksisterende tilladelse i efteråret 2024.

Udskillere

Id	Beliggenhed	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Mdr. mellem tømning	Alarm
1	motorvask mv.	Trix-type af beton	3,5	250	6	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der skal indsendes tømningsrapport. Se tilsynsbrev.

Olje- og kemikalietanke i BBR

Indhold	placering	Størrelse	Fabriksår.	Fabriksnr.	Sløjfning termin
Diesel	Over terræn, udendørs	1.800	1991	3393	30-12-2021
Oliebaserede affaldsprodukter	Over terræn, udendørs	5.000			

Af ovenstående tanke er disse over 6.000 l og er derfor omfattet af særlige regler om tæthedsprøvning og inspektion:

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret	Standeranlæg	Seneste inspektion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det ser ud til at tanken er fra 1991. Der skal derfor indsendes foto af tankplade, da sløjfningsterminen kan være overskredet.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Beskyttelse	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der bliver opbevaret kølevæske udendørs (se foto 7), men der bliver ikke tappet udendørs. Det foregår indendørs og der tappes kun fra toppen af palletanken. Derved svare det til at have et ikke åbent produkt stående.

Oplag af affald

Affaldsart	Beholder		Beskyttelse
	Type	Volumen (l)	
Andet forbrændingseget	Åben container	10.000	Udendørs Lukket
Batterier	Tromle		Indendørs
Klude med olie	Tromle		Indendørs
Olieemulsion	Vaskemaskine		Indendørs
Oliefiltre	Plastkasse		Indendørs
Spildolie	Tank		Udendørs Lukket
Tørt pap	Åben container	600	Indendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden skal undersøge, hvad der sker med deres indsamlede plast.

Fritagelser (ikke genanvendeligt farligt affald)

Ikke genanvendeligt farligt affald fra virksomheder indsamles via kommunens ordning for farligt affald. Det er SMOKA som henter farligt affald. Spildolie er genanvendeligt affald og derved ikke omfattet af kommunes ordning og der gives ikke fritagelse.

Såfremt I har fået fritagelse til at benytte en anden virksomhed vil det fremgå af nedenstående skema.

Affaldsart	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed
Batterier			
Klude med org. opløsningsmidler	Stena Miljø A/S	150,0	Kg
Olieemulsion	U F Teknik A/S	6,0	m ³
Oliefiltre	Stena Miljø A/S	300,0	Kg

En eventuel fritagelse er gældende så længe virksomhedens aftale med det miljøgodkendte anlæg består. Jævnfør affaldsbekendtgørelsen har virksomheden pligt til at oplyse kommunen om evt. ændringer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ok.

Bilag: Miljørisikovurdering

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden miljørisikovurder alle virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Vurderingen har betydning for hvor ofte man vil få miljøtilsyn på virksomheden. Vægtet score er beregnet vha. miljøstyrelsens regnemetode. Lav score vil betyde færre tilsyn i fremtiden.

Sandsynlighed	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer		1
Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	1	
Har skriftligt formuleret målsætninger og mål for miljøarbejdet, arbejder systematisk med miljøforbedringer og kan dokumentere miljøforbedringer inden for 3 år.	3	
Arbejder ikke systematisk med miljøforbedringer og der er ikke konstateret miljøforbedringer.	5	
B. Regelefterlevelse		5
Ingen håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	1	
Én håndhævelse af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	3	
To eller flere håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	5	
Vægtet sandsynlighed (total)		3,40

Konsekvens	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald		3
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.	1	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	5	
D. Emissioner til luft, jord- og eller vandmiljø		1
Virksomheder <u>uden</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	1	
Virksomheder <u>med</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	3	
Virksomheder der skal indberette PRTR-stoffer (Pollutant Release and Transfer Register).	5	
E. Sårbarhed		5
Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.	1	
Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser	3	
Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5	
Vægtet konsekvens (total)		3,02
Samlet miljørisikoscore kan ses på forsiden		

Bilag: Situationsplan

