

Forsyning Helsingør

Att. Klaus Damgaard, Frank Vetter, Jette Skaarup Justesen

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 09.01.2026
Sagsnr. 25/38160

Sagsbehandler
Christina Moltke
Miljøsagsbehandler
Tlf. 49 28 25 10
mobil: 41 86 91 94
chrmo@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat af miljøtilsyn med Helsingør Genbrugsplads, Cirklen

Tak for behageligt tilsyn den 10. december 2025, hvor Helsingør kommune førte miljøtilsyn og affaldstilsyn med Helsingør Genbrugsplads, Cirklen, på Energivej 6, 3000 Helsingør.

Tilstede ved tilsynet var Frank Vetter og Claus Damgaard fra Forsyning Helsingør samt Tanja Jerlang og Christina Moltke fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Hverken miljøtilsynet eller affaldstilsynet gav ikke anledning til bemærkninger

Generelt

Der er ikke kommet nye aktiviteter siden sidste tilsyn.

I har ikke modtaget affaldsfraktioner, som I ikke har miljøgodkendelse til.

Cirklen er kåret til byens bedste grønne initiativ i 2024. Genbrugsbutikken er desuden en kæmpe succes. Folk står i kø længe inden åbningstid og ca. 20 tons bliver til direkte genbrug via butikken.

Containergården

I eksperimenterer med mere detaljeret skiltning ved containerne, for at hjælpe folk til at sortere bedre. Eksempelvis har mange svært ved at udsortere f.eks. blød PVC fra plastaffaldet.

Der er også enkelte, der misbruger stedet – f.eks. en håndværker, der smed eternit i containeren med komprimator til småt brændbart, selvom han godt vidste det ikke hørte til der. Containeren blev kørt ud til Skibstrup og tømt i deponiet.

Indkast til papir og glas vil blive afløst af en anden løsning, da det nuværende indkast lægger affaldet i en bunke lige under indkastet og stopper det til. Når containeren trækkes ud til tømning, falder materialerne ud og skal fejes op.

I har container til tekstil. Tekstilaffald er dog svært og dyrt at afsætte i øjeblikket og genanvendelsen af det er ret ringe. Det forventes at der fra Miljøstyrelsens side vil blive ændret på sorteringsregler for tekstil.

Kemibygningen

Kemibygningen bruges til modtagelse af farligt affald og elektronik.

Gulvet har fra starten af vist ustabilitet og revner forsat. I Gulvet er senest i maj 2025 blevet repareret igen. I fører fint driftsjournal over kontrol og udbedring af revner i gulvet.

Farligt affald

I må modtage op til 300 tons farligt affald (ex div fraktioner). I fremviste oversigt over farligt affald, der er kørt væk fra Cirklen – dette accepteres som en journal over farligt affald. I har bortkørt lidt over 100 tons årligt og er derfor ikke i nærheden af grænsen.

Kvitteringer for farligt affald. Virksomheder kan bede om en kvittering for aflevering af farligt affald. I skal huske at gemme en kopi til jer selv. Jf. vilkår 13 i miljøgodkendelsen. I har meget få, der ønsker en kvittering. Det er mere almindeligt blandt besøgende på Skibstrup Affaldscenter.

Luft

Kemibygningen er udstyret med udsugning fra både rum og individuel sugning fra de forskellige tromler med kemiaffald. Afkast er ført over tag.

Støj

Vi har ikke modtaget nogen støjklager.

Olieudskiller

I fremviste dokumentation for tømning af OU og sandfang. Derudover havde I fint journal over kontrol og tømning af olieudskiller.

Olieudskiller og sandfang tømmes af Alfa Specialaffald årligt og er senest tømt i august 2025. I fører fint egenkontrol og journal med at det sker.

Alarmen på olieudskilleren skal tjekkes en gang årligt, men I har fået sat den op i bygningen og ser på den hver dag.

I planlægger tæthedsprøvning af olieudskilleren i foråret 2027.

Kloak og afvanding

Intet nyt.

Spildolietank

Intet nyt

Driftsjournaler

I fører de krævede journaler:

1. Tjek af alarmer på olieudskiller
2. Tjek af befæstede arealer for revner/lunker
3. Dato og resultat for inspektioner og udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gulve, specialcontainer til farligt affald m.m.
4. Løbende registrering af bortkørt affald

Affaldstilsyn

Genbrugspladsen har Forsyningens egen løsning til husholdningslignende affald til de medarbejdere, der arbejder på genbrugspladsen. Der er således spande til pap/papir, metal, plast, mad og restaffald

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på www.dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden den 23. januar 2023

Virksomhedens navn	Helsingør Genbrugsplads, Cirklen
Virksomhedens adresse	Energivej 6, 3000 Helsingør
CVR og P.nr.	CVR: 32654177, P.nr. 1028465730
Listepunkt	K211
Virksomhedstype	Genbrugsplads
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	10. december 2025
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærper?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuel
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærper?	Ikke aktuel

Med venlig hilsen

Christina Moltke

Fotos

Egenkontrol af Sandfang på Cirklen	
Dato & år	
05.12.2023	Olieudskiller & Sandfang kontrolleret og renset. LMJ
06.08.2024	Olieudskiller & Sandfang kontrolleret og renset. LMJ
25.08.2025	Olieudskiller & Sandfang kontrolleret og renset. LMJ

Egenkontrol af Olieudskiller på Cirk		
Dato & år		Inde
Ude		
08.11. 2023	Sensor renset og sænket lidt længere ned i tanken, sad for højt.	
05.12.2023	Tømning af olie og benzinudskiller	
06.08.2024	Tømning af olie og benzinudskiller	
25.08.2025	Tømning af olie og benzinudskiller	

Driftsjournal overudbedringer af befæstede arealer/tætte belægninger og gulve.	
Dato & år	
Befæstede arealer/tætte belægninger og gulve i bygninger/specialcontainer til farligt affald mm.	
Dec. 2022	Udbedring i farligt affald rummet. Mindre revner andre steder. Aftalt 1 års eftersyn.
Dec. 2023	1) Reparation af en lille revne ind i teknikummet samtidigt i farligt affald rummet
Maj. 2025	2) Reparation af revne i farligt affald rummet
Juni. 2025	3) Reparation af asfalkile langs hegn

På www.helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.

[illegible]

