



VESTFORSYNING VARME A/S
Chopinsvej 1
7500 Holstebro
Att.: Per Bergkvist

Dato: 24. august 2022
Sagsnummer: 09.02.00-P19-9-22
Henv. til: Morten Swayne Storgaard
Direkte tlf.: 9611 7819
Afdeling tlf.: 9611 7567
Morten.Swayne.Storgaard@holstebro.dk

Accept af anmeldelse og dispensation fra støjkrav

Holstebro Kommune har gennemset jeres ansøgning og vurderer på grundlag af anmeldelse efter MCP-bekendtgørelsen¹ indsendt d. 3. juni 2022, at:

- 1) fyringsanlæggene vil kunne opfylde kravene i kapitel 3-6 fra den 1. januar 2025, og det anmeldte kan gennemføres inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne bekendtgørelse.
- 2) Holstebro Kommune kan imødekomme dispensationsansøgningen for støjgrænserne som ansøgt jf. bekendtgørelsens § 53,
- 3) samt der *ikke* er behov for at stille skærpede eller supplerende krav af hensyn til omgivelserne, jf. bekendtgørelsens §§ 49 og 50.

Baggrund

Vestforsyning Varme A/S har den 3. juni 2022 fremsendt anmeldelse iht. MCP-bekendtgørelsen¹ for Varmecentral Ellebæk, Chopinsvej 1, 7500 Holstebro, da varmecentralens stålskorsten skal renoveres og højden ændres fra 67 meter til 48 meter. I virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 27. november 2014 er der følgende vilkår:

5. Varmecentralen skal være forsynet med en mindst 35 meter høj skorsten. Inden udskiftning af den eksisterende skorsten, skal tilsynsmyndigheden, Holstebro Kommune, orienteres.

Virksomheden har orienteret Holstebro Kommune, og ændringen er således i overensstemmelse med virksomhedens gældende miljøgodkendelse.

Holstebro Kommune har ifm. miljøtilsyn og efterfølgende korrespondance oplyst Vestforsyning Varme A/S om de kommende regler i MCP-bekendtgørelsen¹, og bedt dem overveje reglernes eventuelle betydning for ændringen selvom ændringen er i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.

¹ Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1535 af 9. december 2019.



Det har resulteret i ovennævnte anmeldelse af 3 juni 2022 jf. § 61 stk. 1¹, og som Holstebro Kommune efter indledende spørgsmål, har meldt fuldt oplyst d. 6. juli 2022.

Anmeldelse

Varmecentralen har indsendt anmeldelse af tre mellemstore fyringsanlæg, der fungerer som både spidslast- og nød anlæg. Fra ansøgningsmaterialet fremgår følgende oplysninger om de anmeldte kedler:

Tabel 1 – Stamdata på anmeldte kedler

Kedel nr.	Indfyret effekt	Brændsel	Funktion	Idriftsættelses-år
2	10,99 MW + 1,2 MW røggasrensning	Naturgas Gasolie	Spidslastanlæg	2014
3	10,33 MW	Naturgas	Nød anlæg	1977
4	10, 33 MW	Gasolie	Nød anlæg	1979

Virksomheden har dokumenteret via OML-beregninger, at med den valgte skorstenshøjde på 48 meter, overholder virksomheden relevante B-værdier. Efter en spredningsfaktoranalyse har det vist sig, at NO_x har vist sig som værende skorstenens dimensionerende faktor.

OML-beregningerne viser, at de maksimale immissionsbidrag er bestemt i en afstand på 300 meter fra Central Ellebæk i en retning på 340° for NO_x og CO, og resultaterne er gengivet her:

Tabel 2 – Summering af OML-beregninger sammenholdt med B-værdier.

Emitterende stof	B-værdier (mg/m ³)	Immissionskoncentrationsbidrag (mg/m ³)
NO _x	0,125	0,023
CO	1	0,010

Det ses af ovenstående tabel 2, at en skorstenshøjde på 48 meter viser kravoverholdelse til omgivelserne med god margin.

Virksomheden har i sit fyldestgørende ansøgningsmateriale redegjort for, at denne vil overholde bekendtgørelsens krav. Virksomheden har også ansøgt om dispensation fra bekendtgørelsens støjkrav (se under "Dispensation").

Holstebro Kommune oplyser, at varmecentralens miljøgodkendelse fortsat er gældende, og bortfalder d. 1. januar 2025, hvor bekendtgørelsens regler træder i kraft.

I bedes være opmærksom på, at såfremt dit projekt omfatter udvidelser i form af byggeri, ombygning eller lignende, skal der forinden søges om byggetilladelse hos byggesmyndigheden.



Dispensation

Holstebro Kommune kan imødekomme dispensationsansøgningen for støjgrænserne som ansøgt jf. bekendtgørelsens § 53, således at:

1. Støjgrænsen til boligområdet nævnt som kommuneplanrammeområde 02.B.02 lempes med 5 dB(A) i natperioden fra kl. 05.30-07.00.

Bekendtgørelsens regler heriblandt øvrige miljøkrav bliver for varmecentralens tre kedler gældende pr. 1. januar 2025.

Redegørelse

Virksomheden har ansøgt om dispensation fra bekendtgørelsens støjkrav jf. § 53. Virksomheden skriver følgende i sin dispensationsanmeldelse:

Grænseværdien for natstøj anmodes lempet med op til 5 dB(A) i natperioden fra klokken 5.30 til klokken 7.00 i henhold til gældende miljøgodkendelse - denne lempelse ønskes fastholdt.

Under spidslast i hele natperioden, også i ovennævnte tidsrum mellem klokken 5.30 og klokken 7.00, begrænses belastningen mest muligt på centralens kedler af støjhensyn.

Eftersom Central Ellebæk er spids- og reservelastcentral, bør det overvejes at årstidsbestemme støjgrænsen for "Nat (alle dage)", da det er meget usandsynligt at kedlerne vil være i drift i nattetimerne udenfor vinterhalvåret, hvor naboer ikke opholder sig udendørs i haverne.

I virksomhedens nugældende miljøgodkendelse har virksomhedens følgende støjgrænseværdier i vilkår 9:

Område	A	B
Mandag-fredag kl. 7-18	45	55
Lørdag kl. 7-14	45	
Mandag-fredag kl. 18-22	40	45
Lørdag kl. 14-22	40	
Søn- og helligdage kl. 05.30-22	40	
Nat kl. 22 - 05.30	35	40
Nat (alle dage) kl. 05.30 - 7	40	40

A i skel til boliger (Kommuneplanramme 02.B.02)
B i centerområdet omfattet af lokalplan nr. 1099.

Her ses der at varmecentralen i sin miljøgodkendelse har en lempet natstøjsværdi fra kl. 05.30-7.00.

I [Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om MCP-bekendtgørelsen](#) fremgår det, at dispensationsmuligheden i udgangspunktet kun er tiltænkt anvendt i forhold til bestående fyringsanlæg. Her står der også, at dispensationen forudsætter, at de hensyn, som lå til grund for de tidligere fastsatte støjkrav fortsat er relevante.

Dispensationen blev med varmecentralens miljøgodkendelse meddelt d. 4. februar 1999, og videreført med nugældende miljøgodkendelse med følgende begrundelse:



En støjrapport sendt til Ringkjøbing Amt d. 24. juni 1998 viste overskridelser med henholdsvis 3 og 4 dB(A) i to målepunkter, *når begge gaskedler* var i drift samtidigt. Amtet fandt det ikke i 1999, og Holstebro Kommune fandt det ikke i 2014 proportionelt at kræve yderligere støjdemping foruden den støjdemping, der er indarbejdet i varmecentralen heriblandt indendørs placering, støjdemping i luftindtag og lyddæmper på røggassiden mv. Der henvises til virksomhedens ansøgningsmateriale for det fulde billede af de støjdempende tiltag.

Holstebro Kommune vurderer, at de hensyn, som lå til grund for de tidligere fastsatte støjkrav fortsat er relevante henset til, at:

- 1) Boligområdet nævnt som område A er fortsat til stede, og
- 2) Der er tale om 1 spidslast- og 2 nød anlæg, hvor varmecentralen sjældent benytter kedlerne samtidigt,
- 3) Og endnu sjældnere benytter disse i natdrift ml. kl. 05.30-07.00.

Partshøring

Holstebro Kommune har haft partshørt Vestforsyning Varme A/S fra d. 8. august 2022 til d. 22. august 2022.

Vestforsyning Varme A/S har mundtligt på møde d. 22. august 2022, og skriftligt d. 23. august 2022 meddelt, at der ingen bemærkninger er til udkastet.

Offentliggørelse

Du kan se afgørelsen på weblager, som er Holstebro Kommunes digitale arkiv. Gå til [Weblager](#) og vælg Holstebro under punkter "Vælg den ønskede kommune" Herefter kan du vælge den ønskede adresse, eller vælg samtlige annonceringer under menupunktet "Søgning" samt på [Digital MiljøAdministration](#). Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Iht. § 93 stk. 1 skal Holstebro Kommune foruden afgørelse om dispensation offentliggøre følgende oplysninger jf. § 93 stk. 4:

Stk. 4.

Tilsyns- eller godkendelsesmyndigheden offentliggør følgende oplysninger:

- 1) Det mellemstore fyringsanlægs nominelle indfyrede termiske effekt i MW.
- 2) Det mellemstore fyringsanlægs type fordelt på typerne dieselmotor, gasturbine, dual-fuel-motor, anden motor eller andet mellemstort fyringsanlæg.
- 3) Type og andel af benyttede brændsler i overensstemmelse med de brændselskategorier, der er fastsat i bilag 2 og 3.
- 4) Dato, hvor det mellemstore fyringsanlæg er sat i drift, eller, i tilfælde hvor den præcise idriftsættelsesdato er ukendt, dokumentation for, at anlægget blev sat i drift inden den 20. december 2018.
- 5) En af følgende oplysninger:
 - a) Virksomhedens listepunkt, hvis det mellemstore fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en virksomhed omfattet af bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.



- b) Listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, hvis det mellemstore fyringsanlæg udgør en del af en virksomhed omfattet af disse listepunkter.
- c) NACE-kode for øvrige mellemstore fyringsanlæg.
- 6) Det mellemstore fyringsanlægs forventede antal årlige driftstimer, og den gennemsnitlige belastning ved brug.
- 7) Erklæring underskrevet af driftslederen om, at det mellemstore fyringsanlæg ikke vil blive drevet i mere end det antal timer, der er omhandlet i §§ 10-12, hvis muligheden for undtagelse i henhold til disse anvendes.
- 8) Virksomhedens navn og hjemsted, og for stationære mellemstore fyringsanlæg den adresse, hvor anlægget er beliggende

Jf. § 93 stk. 1 skal Holstebro Kommune herudover offentliggøre afgørelse om dispensation efter § 53, der kan påklages efter § 97.

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er **den 21. september 2022**.

Klagen skal sendes digitalt via [klageportalen](#). Du kan logge ind med Nem-ID eller MitID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Orientering om klage

Hvis Holstebro Kommune får besked fra Klageportalen, eller direkte fra en klager, der er fritaget for klage digitalt via klageportalen, om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer kommunen ansøger.

Herudover orienterer Holstebro Kommune ikke ansøger.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til tm@holstebro.dk.

Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.



Orienteringsliste

Klageberettigede organisationer:

- Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214, P-nr.: 1002121278 - (Interesseorganisation)
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord, CVR: 37105562, P-nr.: 1020864415 - (Myndighed)
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, CVR: 45812510, P-nr.:1001874009 - (Interesseorganisation)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: 37099015, P-nr.: 1001751945 - (Interesseorganisation)
- FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: 25145615, P-nr.: 1004659823 - (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening, CVR: 54752415, P-nr.: 1001712827 - (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening - Vestjylland, CVR: 29287112, P-nr.: 1011976545 - (Interesseorganisation)
- Dansk Sejlunion, CVR: 62496517, P-nr.: 1002154919 - (Interesseorganisation)
- Friluftsrådet, CVR: 56230718, P-nr.: 1003112789 - (Interesseorganisation)
- Danmarks Idrætsforbund, CVR: 56808310, P-nr.: 1003118933 - (Interesseorganisation)
- DEN SELVEJENDE INSTITUTION NOAH, CVR: 47340810, P-nr.: 1001895314 - (Interesseorganisation)
- Sundhedsstyrelsen, CVR: 12070918, P-nr.: 1003398314 - (Myndighed)

Nabo:

- UDLEJER POUL DJERNES (Ellebæk Butikscenter), CVR: 15356898, P-nr.: 1000909348 (Nabo)

Med venlig hilsen

Morten Swayne Storgaard
Biolog
Team Natur og Miljø