



GULDBORGSUND

Inges Auto ApS
Maribovej 123
4930 Maribo

TILSLUTNINGSTILLADELSE

3. DECEMBER 2008

VVS Installatør Johnny Rasmussen ApS har den 8. maj 2008 med yderlige oplysninger den 14. november 2008 på vegne af Inges Auto ApS søgt tilladelse til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg fra parkeringsplads og biludstilling på Industrivej 8, 4990 Sakskøbing.

Afgørelse

Guldborgsund Kommune giver Inges Auto Aps tilladelse til at aflede spildevand fra parkeringsplads og biludstilling på Industrivej 8, 4990 Sakskøbing.

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28, stk. 3 (bekendtgørelse om lov nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse med senere ændringer).

Revision

Guldborgsund Kommune kan tage tilladelsen op til revision når dette er begrundet. Gyldige begrundelser kan være spildevandstilladelser, der er kommunen vurderes at være utilstrækkelige, uhensigtsmæssige eller utidssvarende.

GULDBORGSUND
KOMMUNE

Spildevandstekniske oplysninger

TLF
FAX
EMAIL: KOMMUNEN@
GULDBORGSUND.DK
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 5763312
SAGSBEHANDLER:
NIKOLAJ F. RASMUSSEN
DIR 5473 1991

Ejendommen skal anvendes til parkeringsplads og biludstilling. Alt regnvand fra befæstede arealer ledes gennem sandfang og olieudskiller med bypass.

Der tilledes spildevand fra 1 vaskeplads og 8 brønde i terræn.

Der tilledes desuden spildevand fra tag på garage og hus.

Dimensionering

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER:
MAN-ONS KL. 9.00-15.00
TORS KL. 9.00-17.00
FRE KL. 9.00-12.00

Bypass brønd	ø 1000 mm
Total kapacitet	60 l/s
Bypass	50 l/s

Sandfang	EuroHEK Omega
Rumindhold	2000 liter
Kapacitet	20 l/s

Olieudskiller	Omega kl 1 filter NS 10
Type	Klasse 1
Kapacitet	10 l/s
Opsamlingsvolumen	280 l

Prøve- og samlebrønd	ø 425 mm
-----------------------------	----------

Vilkår

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1 Indretning

1.1 Afløbet fra parkeringsplads og biludstilling skal tilsluttes et sandfang og en olieudskiller, som er dimensioneret efter DS/EN 858.

Alt vand, som afledes fra parkeringsplads og biludstilling, skal passere sandfanget og olieudskilleren. Der må ikke ledes sanitært andet end spildevand fra parkeringsplads og biludstilling til sandfanget og olieudskilleren.

1.2 Olieudskilleren etableres skal enten med optisk eller akustisk alarm.

Olieudskilleren skal være helstøbt under tilløb og afløb.

Til tætning af forhøjningsstykker og tilløbs- afløbsledning skal bruges et tætningsmiddel, der er vandtæt og modstandsdygtigt over for olie og benzin.

1.3 Der skal etableres en prøvetagningsbrønd efter olieudskilleren. Der må ikke ledes andet spildevand til brønden. Brønden skal have en diameter på mindst 315mm og skal indrettes, så tilledningen sker som en fri vandstråle.

1.4 Der skal være uhindret adgang til pasning af anlægget, tilsyn og prøvetagning.

1.5 Hvis der sker ændringer i afløbssystemet på ejendommen, skal kommunen have besked om det.

2. Drift

2.1 Ejeren er ansvarlig for driften af sandfanget og olieudskilleren og skal føre kontrol med, at anlægget fungerer efter leverandørens driftsvejledning.

2.2 Tilledning af vand til sandfang og olieudskiller skal til enhver tid overholde dimensioneringsgrundlagets forudsætninger.

2.3 Olieudskilleren skal pejles jævnligt og tømmes ved den anbefalede olietykkelse i opsamlingskammeret.

Mindst en gang om året skal olieudskilleren og sandfanget tømmes helt og efterses. Herefter skal olieudskilleren og sandfanget fyldes med vand.

Olieudskilleren og sandfanget skal tømmes og vedligeholdes i overensstemmelse med Guldborgsund Kommunes regulativ for erhvervsaffald, herunder bilag 4 i affaldshåndbogen (vejledning for affald fra olie- og benzinudskillere vedlagt).

2.4 Der må ikke tilledes vand, der indeholder kemiske stoffer og produkter, der på grund af type og koncentration kan danne uacceptable olieemulsioner (f.eks. koldaffedtningsmidler, bilshampoo eller andre kemiske vaske-/rensemidler).

Der må ikke tilledes vaskemidler/-produkter, der indeholder A- eller B-stoffer¹.

Der må ikke anvendes højtryksspuling på vaskepladsen. Dog må der i forbindelse med rengøring af selve vaskepladsen anvendes højtryksspuling.

2.5 Ejeren skal føre driftsjournal over anlægget. Den skal indeholde oplysninger om følgende:

- Dato for pejling af sandfang og olieudskiller samt resultatet heraf
- Dato for tømning af sandfang og olieudskiller
- Kvittering for tømning og eftersyn for fejl og mangler
- Mængde tømt fra sandfang og olieudskiller
- Notering af eventuelle driftsproblemer samt hvilke afhjælpende foranstaltninger, der er truffet.

2.6 Dokumentation for tømning af sandfang og olieudskiller skal opbevares af ejeren i mindst 5 år og fremsendes til kommunen på forlangende.

3. Prøver

3.1 Guldborgsund Kommune kan forlange, at der en gang om året udtages en spildevandsprøve fra prøvetagningsbrønden. Prøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium, jf. bekendtgørelse nr. 1353 af 11. december 2006 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Prøven skal bestilles og betales af ejeren. Den skal udtages som en øjebliksprøve, mens der vaskes på pladsen. Kopi af analyseresultater skal sendes til Guldborgsund Kommune.

Prøven skal analyseres for:

Parameter	Analysemetode
pH	DS 287
Mineralsk olie	DS 208 (pentan-ekstraktion)

¹ A-stoffer omfatter stoffer, der potentielt kan medføre uhelbredelige skadevirkninger over for mennesker, og/eller stoffer der ikke er let nedbrydelige, og som samtidig har en høj giftighed overfor vandlevende organismer. Stofferne betragtes som uønskede i spildevandet, jvfr. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

B-stoffer omfatter stoffer, der ikke er let nedbrydelige og samtidig har middel akut giftighed overfor vandlevende organismer eller som er potentielt bioakkumulerbare, jvfr. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2. 2006.

Desuden skal vandføringen skønnes.

3.2 Guldborgsund Kommune kan forlange, at der analyseres for flere parametre, når det skønnes nødvendigt. Disse prøver betales ligeledes af ejeren.

4. Generelle forhold

Vilkårene i denne tilladelse skal være opfyldt senest den dag, vaskepladsen tages i brug. Guldborgsund Kommune skal have besked om, hvornår pladsen tages i brug.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest den 5. december 2010.

Tilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger der er angivet i afsnittet "Spildevandstekniske oplysninger".

Vurdering

Det vurderes, at det afledte spildevand fra parkeringsplads og biludstilling ved korrekt drift ikke vil medføre problemer for kloakrør eller renseanlæg.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 80 stk. 1 og 94. En eventuel klage sendes skriftligt til Guldborgsund Kommune, Natur og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F., senest 4 uger efter meddelelsen af denne spildevandstilladelse. Kommunen sender umiddelbart efter klagefristens udløb en eventuel klage videre til Miljøklagenævnet sammen med det relevante sagsmateriale og kommunens bemærkninger til klagen. Inges Auto Aps vil få besked såfremt der indkommer klager.

Eventuelt sagsanlæg i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at denne spildevandstilladelse er meddelt. Hvis sagen påklages, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor endelig afgørelse foreligger.

Har De spørgsmål eller kommentarer til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 5473 1991 (dir. nr.).

Med venlig hilsen

Nikolaj F. Rasmussen
Ingeniør