

Profilbuen 2

Hej John

Tak for det fremsendte.

Som jeg læser tilstandsrapporten er tanken tæt, men flere steder ramt af korrosionsangreb og den anbefalede inspektion er rykket frem til 26. april 2021, hvilket Næstved Kommune vil fastholde som deadline.

I bør i den mellemliggende periode overveje om tanken er udskiftningsklar contra en ny inspektion/tæthedsprøvning.

Næstved Kommune vurderer at de omtalte forhold er efterkommet og sagen afsluttes.