Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

Virksomhed	Helle Energi a.m.b.a. - Nordenskov
Adresse	Kærgårdsvej 28B, Varde6800
CVR nr.	43597469
Dato for tilsyn	Den 19.10.2026
Fra virksomheden deltog	Torben Alex Nielsen og Svend Nørskov, Helle Energi.
Tilsynet udført af	Jonas Berggreen Tjørnelund, Varde Kommune
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	**I virksomhedens MCP-registrering står, at oliekedlen skal fyres med bioolie. For nuværende er der fyringsgasolie i tanken. Dette kræver, at der bliver foretaget en ny registrering jf. MCP-bekendtgørelsen hvor ændringen fremgår.** Der er en boring på ejendommen. Virksomheden fremviste den, og dækslet ned til brønden blev løftet, hvor man kunne se at den var fyldt med sand. Der var stadig ledninger nede i brønden. **Naturcenteret hos Varde Kommune kontakter virksomheden i forhold til sløjfning af brønden.** På virksomhedens BBR er den nedgravede olietank markeret med gul oplistet. Virksomheden tror muligvis at de har fjernet den i etableringsfasen, selvom der var tale om en overjordisk olietank som blev fjernet. Virksomheden forsøger at finde information om tanken der blev fjernet for at kunne sammenligne fabrikationsnumre. Hvis fabrikationsnumre ikke matcher, skal tanken eftersøges på ejendommen. **Varde Kommune henstiller** efter ovenstående at forholdende i BBR vedrørende olietankene lovliggøres.

19-10-2026

JTJR
Direkte tlf.: 7994 6055

Sagsnr.: GEO-2026-07542

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Virksomheden oplyste, at øvrigt spildevand ledes til septiktank, og at de lige havde fået lagt en ny septiktank ned for nyligt. Varde Kommune kan ikke finde oplysninger om, at der er godkendt en septiktank på adressen.

Varde Kommune henstiller, at der søges om tilladelse til den nye septiktank.

Type af virksomhed	MCP
Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke. Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.
Resultaterne af egenkontrollen	Virksomheden skal have udført præstationskontrol på oliekedlen senest d. 9. januar 2027.
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har for nuværende ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel.
Risikoscore	3,14
Brugerbetaling	Miljøtilsyn I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen er for 2026 fastsat til 744,17 kr. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4 timer. Affaldstilsyn Ifølge lovgivning, der trådte i kraft 1. januar 2025, er det kommunens pligt at føre affaldstilsyn i forbindelse med et basistilsyn. Affaldstilsynet er

omfattet af brugerbetaling med en takst på 744,17 kr. pr time. Kommunen skal opkræve brugerbetaling for forberedelse, transport, udførelse, rapportskrivning og opfølgning. Du vil modtage en særskilt regning for dette.

Tid brugt på forberedelse, tilsyn, transport og afrapportering af affaldstilsyn indtil dags dato: 1,5 timer.

Lovhenvisning

- Bekendtgørelse, nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.

Med venlig hilsen

Jonas Berggreen Tjørnelund
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk