



27-04-2012
Sags id.: 12/1432
Sagsbehandler:
Henrik Aagaard Jørgensen

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

af naturgasfyret damgenerator til tappekolonne Ø2 på Carlsberg Danmark A/S

Ejendommen: Carlsberg Danmark A/S, Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia
Matr. nr.: 1 k, 2 k og 2 m Egum, Fredericia Kobbeljorder samt matr.nr. 10 a m.fl.
Fredericia Kobbeljorder
CVR-nr.: 25508386
P-nr.: 1000619820

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til etablering og drift af en dampgenerator.

Anlægget producerer damp til krympefolie der anvendes til emballering af glasflasker på tappekolonne Ø2. Anlægget har en indfyret effekt på 630 kW og indfyres med N-gas. Den producerede damp ledes ind i en tunnel hvor varmen fra dampen krymper en plastfolie om flaskerne.

Carlsberg Danmark A/S er den 5. november 2008 meddelt en samlet miljøgodkendelse af virksomhedens aktiviteter under listepunkt "E 106 Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis" jf. bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Idet anlægget etableres på en godkendelsespligtig virksomhed er det ansøgte anlæg ligeledes omfattet af godkendelsespligt. Idet den miljømæssige påvirkning fra anlægget vurderes at være negligeabel er denne miljøgodkendelse udformet som et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse af 5. november 2008.

Dette tillæg til godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

./. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i "Miljøteknisk Redegørelse" af 30. marts 2012. Redegørelsen er vedlagt.

¹ Bekendtgørelse nr. 1640 af 13/12 2006 om godkendelse af listevirksomhed



I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes.

Kommunens afgørelse

Fredericia Kommune godkender dampgenerator til tappekolonne Ø2 på Carlsberg Danmark A/S efter miljøbeskyttelseslovens² kap. 5, § 33 og giver spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4, på følgende vilkår:

Vilkår

1. Dampgeneratorende skal drives indenfor rammerne af vilkår meddelt i miljøgodkendelse af 5. november 2008. Miljøgodkendelse af 5. november 2008 suppleres med følgende:

vilkår 15 i miljøgodkendelse af 5. november 2008 suppleres med følgende:

anlæg	Fyrings- medie	Kildestyrke (mg NO _x /s)	Røggas- mængde (m ³ /time)	Afkasthøjde (meter)	Lysnings- diameter (meter)
Dampgen- erator	N-gas	24	848	13	0,14

Vilkår 16 i miljøgodkendelse af 5. november 2008 under afsnittet ”Kedler ved indfyring af N-gas” suppleres med følgende:

- Emissionen af kulmonooxid (CO) fra dampgeneratoren skal være mindre end 75 mg/Nm³ tør røggas.
- Emissionen af kvælstofoxider (NO_x) fra dampgeneratoren skal være mindre end 65 mg/Nm³ tør røggas.
- Grænseværdierne er en timemiddelværdi ved referencetilstand på 10% ilt.

² Lov nr. 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse

Spildevandstilladelse

2. Spildevand fra dampgeneratoren kan afledes til den kommunale spildevandsledning indenfor rammerne af den eksisterende spildevandstilladelse af 26. september 2002 samt supplement af 22. september 2009.

Retsbeskyttelse

Retsbeskyttelse af vilkår i dette tillæg til miljøgodkendelse af 5. november 2008 følger vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse og ophører derfor efter 8 år regnet fra den 5. november 2008.

Efter 5. november 2016 er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere³.

Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode, men kan til enhver tid tages op til revurdering.

Lov om forurennet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord⁴. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivi ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden der

³ jf. §§ 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven

⁴ Lov nr. 1427 af 04/12 2009 om forurennet jord

har væsentlig, individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger fra annoncering af denne afgørelse.

En eventuel klage over afgørelsen skal sendes til: Fredericia Kommune, Natur & Miljø, Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Klagen skal være kommunen i hænde senest 6. juni 2012.

Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Du vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Efter modtagelse af klagen fra kommunen, sender Natur- og Miljøklagenævnet en opkrævning på gebyret til klageren. Betales gebyret ikke inden den fastsatte frist, vil klagen blive afvist uden nærmere behandling.

Det gøres opmærksom på, at der til enhver tid er aktindsigt i sagen.

Hvis afgørelsen ønskes afprøvet ved domstolene, skal sagsanlæg være anlagt senest 6 måneder efter, at denne afgørelse er modtaget eller bekendtgjort jf. § 101 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Henrik Aagaard Jørgensen

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: dn@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, e-post: fr@friluftsradet.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-post: syd@sst.dk