



Dong Energy Thermal Power A/S
Asnæsværket
Asnæsvej 16
4400 Kalundborg

Virksomheder
J.nr. MST-1260-00015
Ref. vba/hecla
Den 11. juni 2015

Sendt digitalt til cvr nr. 27446469

Afgørelse om dispensation for krav om skærpede emissionsgrænseværdier for Asnæsværkets Blok 2

Fra den 1. januar 2016 gælder nye regler om luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Reglerne, der omfatter emissionsgrænseværdier for SO₂, NO_x og støv samt nye krav om egenkontrol og rapportering, er fastsat i bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg¹ (herefter betegnet bekendtgørelsen). Bekendtgørelsen implementerer krav i IE direktivet².

I bekendtgørelsen § 10 er der en dispensationsmulighed til bestående anlæg med begrænset levetid.

Asnæsværket har den 16. december 2013 ansøgt om dispensation for Blok 2 for overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier. I ansøgningen henvises til den tidligere udgave af bekendtgørelsen, nr. 1453 af 20/12/2012.

Afgørelse og påbud om vilkår

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til bekendtgørelsens § 10 dispensation for Asnæsværkets Blok 2.

I henhold til § 41 i miljøbeskyttelsesloven³ og bekendtgørelsen om store fyringsanlæg fastsættes følgende vilkår, som gælder fra den 1. januar 2016.

Vilkår

1. Emissionsgrænseværdierne for svovldioxid, nitrogenoxider og støv, der er gældende den 31. december 2015, videreføres i anlæggets resterende driftsperiode.
2. Asnæsværkets Blok 2 skal tages ud af drift, når antallet af driftstimer fra den 1. januar 2016 er 17.500 eller senest den 31. december 2023.
3. Virksomheden skal senest den 1. februar hvert år oplyse antallet af driftstimer på Asnæsværkets Blok 2 fra 1. januar 2016 frem til den 31. december i det senest afsluttede år.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud

Miljøstyrelsen varslede den 13. maj 2015 påbud om ændrede vilkår i forbindelse med dispensationsansøgningen. Asnæsværket har til varslet foreslået visse præciseringer i vilkårsteksten, herunder foreslået, at der bliver indsat et vilkår om, at driften vil kunne fortsætte under de særlige betingelser, som fremgår af store fyr bekendtgørelsen. Denne mulighed fremgår tydeligt af bekendtgørelsen og Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der er behov for et vilkår herom. Øvrige ønsker til præciseringer af vilkårstekst er imødekommet.

¹ Bekendtgørelse nr. 162 af 16/02/2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

² (2010/75/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner).

³ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr 879 af 26/06/2010

Vurdering og bemærkninger

Begrundelse for afgørelsen

Asnæsværket har ønsket at gøre brug af dispensationsmuligheden fra de nye emissionsgrænseværdier for Blok 2, jf. § 10 i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. Miljøstyrelsen modtog virksomhedens ansøgning den 16. december 2013. Miljøstyrelsen kan meddele dispensation, fordi Asnæsværket har opfyldt de nødvendige betingelser, nemlig at ansøgningen er modtaget før 1. januar 2014 og at Asnæsværket har afgivet erklæring om, at anlægget ikke er i drift mere end 17.500 driftstimer fra den 1. januar 2016 til 31. december 2023.

De gældende emissionsgrænseværdier for Asnæsværkets blok 2 videreføres, idet disse opfylder betingelsen herfor, nemlig at de skal leve op til emissionsgrænseværdierne for bestående anlæg i store fyr bekendtgørelsen fra 2003, jf. § 3. stk. 2⁴ i denne.

Betingelser for dispensationen vedr. emissionsgrænseværdier for blok 2 er indsat som vilkår om, at driften af blok 2 skal ophøre, når blokken har været i drift i 17.500 timer eller senest den 31. december 2023.

Endvidere er der indsat et vilkår om, at der efter afslutningen af et kalenderår skal rapporteres den samlede driftstid for Blok 2 i perioden fra 1. januar 2016 til udgangen af det respektive kalenderår.

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at driften af anlægget vil kunne videreføres efter udløb, men i så fald vil det skulle ske på vilkår, der svarer til ”nye anlæg” jf. § 5 Bekendtgørelse nr. 162 af 16. februar 2015 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Det indebærer, at emissionsgrænseværdierne i bilag 2 til bekendtgørelsen som minimum vil skulle overholdes. De endelige grænseværdier gældende for eventuel fortsat drift vil i givet fald blive meddelt på baggrund af en konkret ansøgning fra Asnæsværket.

Offentliggørelse og klagevejledning

Offentliggørelse og annoncering

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Virksomheder.

Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller mst@mst.dk. Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk.

Klagevejledning

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- virksomheden
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

⁴ Bekendtgørelse nr. 808 af 25/09/2003 om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 9. juli 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

Kopi af afgørelse sendt til:

Kalundborg Kommune
Embedslægeinstitutionen Sjælland
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet

plan.byg.miljo@kalundborg.dk
sjl@sst.dk
dn@dn.dk
fr@friluftstraadet.dk

Med venlig hilsen

Villum Bacher