

FF Skagen A/S Olielager
Oliekajen 13
9990 Skagen
Att. Thorkil Olesen, Birger Larsen og Johnnie Christiansen
(thol@ffskagen.dk og birgerL@ffskagen.dk)

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

29. november 2016

Rapport efter risikomyndighedernes tilsyn hos FF Skagen A/S Olielager, Oliekajen 13, 9990 Skagen

Sagsnummer: GEO-2016-02220

Frederikshavn Kommune har den 16. november 2016 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed. FF Skagen A/S Olielager er omfattet af regelsættet omkring risikovirksomheder og er en kolonne 2 virksomhed.

Sagsbehandler: Jette Brønnum
Direkte telefon.: +45 98 45 63 59
Mail: jebn@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Thorkil Olesen, Birger Larsen og Johnnie Christiansen. Fra Risikomyndighederne deltog Arbejdstilsynet med Dorte Lauridsen og Winnie Ax, Nordjyllands Beredskab med Bo Isaksen, Nordjyllands Politi med Peter Redder og Frederikshavn Kommune med Jette Brønnum.

Jf. bilag 9 i Risikobekendtgørelsen¹ skal risikomyndighederne føre et tilsyn hvert 3. år på kolonne 2 virksomheder. Tilsynsfrekvensen kan ændres efter en konkret vurdering. Risikomyndighederne har vurderet, at der skal føres et tilsyn i andet eller tredje kvartal 2018, når risikomyndighederne har haft lejlighed til at gennemgå det ajourførte sikkerhedsdokument, som følge af 5 års reglen.

Forinden tilsynet har risikomyndighederne udarbejdet tilsynsprogram for FF Skagen A/S Olielager. Tilsynsprogrammet har været fremsendt på forhånd og har ligget til grund for gennemførelse af tilsynet. Bemærkninger ved tilsyn den 16. november 2016 er indsat i tilsynsprogrammet og vedlagt som bilag til denne tilsynsrapport.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse:

- Det fremgik på tilsynet, at FF Skagen A/S ikke har implementeret kontrolprocedurerne og dermed bragt sikkerhedssystemet i anvendelse. Dette skal være bragt i orden senest 1. januar 2017.

Der blev truffet følgende aftaler på tilsynet:

- FF Skagen A/S skal senest 1. januar 2017 indsende ajourført anmeldelse og sikkerhedsdokumentation til Frederikshavn Kommune således, at oplysningerne opfylder de nye krav i bekendtgørelsen (§ 31

¹ Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

stk. 1). Sikkerhedsdokumentationen skal samtidig korrigeres således, at bemærkningerne i vedlagte tilsynsprogram efterkommes.

Det skal tydeliggøres i fremsendelsen, hvor i dokumenterne, der er sket ændringer. Dokumentation skal ledsages af en opdateret indholdsfortegnelse.

- Skagen A/S skal mindst hvert 5. år indsende et ajourført sikkerhedsdokument (§ 10 i risikobekendtgørelsen). Det oprindelige sikkerhedsdokument blev indsendt 8. januar 2013, ergo skal denne dokumentation være Frederikshavn Kommune i hænde i januar 2018.
- I tankgården til tank 2 er de to flugtveje placeret for tæt på hinanden således, at der reelt ikke er tale om to uafhængige flugtveje. De skal placeres overfor hinanden således, at der er maksimal afstand imellem dem. Frist herfor er 1. februar 2017.
- Idet der er uhindret adgang til tankgårdene for uvedkommende skal der monteres hængelås på alle ventiler til sump, der benyttes til aftapning af vand. Jf. tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 2010, punkt 4.3.27 "ventiler, der sjældent åbnes, f.eks. til dræning af tank, skal forsegles eller aflåses". Frist herfor er 1. februar 2017.

For supplerende detaljer henvises til vedlagte tilsynsprogram med kommentarer.

I øvrigt

Ved besigtigelsen af tank 1 konstateredes, at hældningen på trappen var ret stejl. Arbejdstilsynet har undersøgt, hvilke krav der er til trappens udformning. De er følgende:

Vinklen mellem en trappe og vandret plan må normalt ikke være større end 45 grader, og trappens bredde må ikke være mindre end 0,6 m. Trapper skal have mindst en håndliste. Trinene skal være vandrette. Afstanden mellem to trin fås af formlen:

$$\begin{aligned}2h+s &= 63 \text{ cm} \\h &= \text{trinets højde} \\s &= \text{trinets dybde.}\end{aligned}$$

Trappens udformning skal ændres således, at ovenstående er efterkommet senest 1. april 2017.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned 2017.

Med venlig hilsen

På Risikomyndighedernes vegne
Jette Brønnum

Vedlagt: Tilsynsprogram inkl. bemærkninger