

Tilsynsrapport for virksomheder

- Til digital offentliggørelse

Virksomhedens navn	Tørring Kraftvarmeværk A.M.B.A.
Virksomhedens adresse	Bygade 5A , 7160 Tørring
Virksomhedens CVR nummer og P nummer	28709714 1003023952
Dato for tilsyn	03.12.2025
Baggrunden for tilsynet (rutine tilsyn, opfølgende tilsyn, tematil- syn etc.)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	G201 - Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens relevante miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke observeret tegn på jordforurening
Er der meddelt påbud, forbud eller ind- skærpelser til virksomheden?	Der er meddelt indskærpelser vedrørende op- bevaring af kemikalier og manglende driftsjour- nal.
Konklusion på virksomhedens eventu- elle indberetning om egenkontrol	Hedensted Kommune modtog den 3. december 2025 rapport over præstationskontrol på natur- gaskedlerne, gasmotor og pillekedler som viser, at alle grænseværdier er overholdt.
Opfølgning fra forrige tilsyn	Håndhævelser fra forrige tilsyn er efterkommet

