

Græsted Fjernvarme AMBA
Mesterbuen 8
3230 Græsted

Sag: 09.02.08-K08-3-18

1. november 2018

Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Jf. bek. Om miljøtilsyn nr. 1476 af 12.12.2017

Virksomhedens navn	Græsted Fjernvarme
Virksomhedens adresse	Mesterbuen 8, 3230 Græsted
Virksomhedens CVR nummer	42742511
Dato for tilsyn	Den 23.10.2018
Baggrunden for tilsynet (fx basistilsyn, prioriteret tilsyn, opfølgende tilsyn)	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)	Fjernvarmeværk, listepunkt G201
Hvad der er ført tilsyn med?	De samlede miljøforhold, herunder udledning af spildevand, opbevaring og håndtering af affald, støv, støj mv. Gennemgang af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse.
Er der konstateret jordforurening (spild)	Nej
Er der konstateret markstakke på husdyrbruget og antallet heraf	Ikke relevant
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomheden overholder krav til egenkontrol og emissionsprøver og spildevandsprøver viser at grænseværdier er overholdt.

Med venlig hilsen

Mie Terslin Kjær
Miljøsagsbehandler
Center for Teknik og Miljø
Byg og Miljø

Gribskov Kommune

Rådhusvej 3, 3200 Helsingør
Telefon: 72 49 60 00