

Forlev Miljøanlæg
Vejlagervej 4 A
4241 Vemmelev



SLAGELSE
KOMMUNE

Beredskab
Forebyggende afdeling
Slagelse Landevej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00

beredskab@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Tilladelse til opbevaring af brandbart affald ved Forlev Miljøanlæg

I forbindelse med en gennemgang af Beredskabets arkiver er det konstateret, at der ikke findes en tilladelse til, at der må opbevares brandbart affald ved Forlev Miljøanlæg i Vemmelev.

Oplag af brandbart affald der overstiger en mængde på 1000 m³, er omfattet af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for visse brandfarlige virksomheder og oplag af 1. februar 1990 med senere ændringer (TF-visse).

Et sådan oplag må kun etableres med kommunalbestyrelsens (Beredskabets) tilladelse jf. pkt. 10.1 i TF-visse.

Beredskabet kan herved meddele tilladelse til, at der ved Forlev Miljøanlæg på Vejlagervej 4A i Vemmelev, må opbevares brandbart affald i større mængder end 1000 m³. Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes:

Indretning af affaldsoplag:

1. Oplag af løst brandbart affald skal indeles i enheder på maksimalt 2500 m³ og adskilles med en indbyrdes afstand på mindst 20 meter.
2. Såfremt der etableres oplag af balleteret affald skal oplaget indeles i miler med en længde, bredde og højde på maksimalt 70, 10 og 5 meter.
3. Milerne skal placeres med en indbyrdes afstand på mindst 5 meter.
4. Oplagsområdet med balleteret affald i miler må ikke overstige 7000 m³. Såfremt der etableres flere oplagsområder for balleteret affald skal disse være adskilt med en indbyrdes afstand på mindst 20 meter.

28. oktober 2013

Sagsid.: 330-2013-78719

Kontaktperson:
Daniel Weinreich
Direkte tlf. 58 57 97 14
dawei@slagelse.dk

Brandslukningsmateriel:

5. Virksomhedens motorkøretøjer herunder maskiner til håndtering af affald m.v. skal være udstyret med mindst 1 stk. pulverlukker på mindst 6 kg.
6. Virksomhedens eget brandmateriel som er beskrevet i nærværende beredskabsplan for Forlev Miljøanlæg af 12/07 2013 dvs. pumpe, slanger og strålerør ved perkolatbrønd samt virksomhedens traktor med vandvogn indeholdende 12 m³ vand, må ikke nedlægges eller ændres uden indhentet tilladelse fra Beredskabet.

Redningsberedskabets indsatsmuligheder:

7. Køreveje skal være friholdt på en sådan måde, at redningsberedskabet uhindret kan komme frem til ethvert oplag på anlægget og herunder, fremføre det nødvendige udstyr til slukningsarbejdet.
8. Forlev Miljøanlæg skal til enhver tid, råde over en samlet vandmængde på mindst 45 m³ som kan benyttes af redningsberedskabet i tilfælde af brand.
9. Der skal i en afstand af mindst 20 meter fra ethvert oplag af brandbart affald, være friholdt et areal på mindst 200 m² der kan benyttes som brandslukningsplads.
Brandslukningspladsen skal kunne anvendes til nedkøling og brandsluknings af affald, der med maskiner fjernes fra det oplag hvor der brænder.

Ordensregler:

10. Anlæggets friarealer skal holdes frie og ryddelige, herunder skal let antændelig vegetation fjernes.
11. Parkering af motorkøretøjer må ikke ske i farlig nærhed af affaldsoplagene.
12. Der skal på Forlev Miljøanlæg føres egenkontrol, mindst en gang om måneden, hvor det kontrolleres, at Vandforsyningen ved Møllesøvej (brandhane, koblinger, ventiler m.v.) herunder rør-underføringen i vejen og de to vandreservoir, er pålidelige og i funktionsduelig stand. Endvidere skal virksomhedens eget brandslukningsmateriel dvs. pumpe og slange med strålerør ved perkolatbrønd samt virksomhedens traktor med vandvogn (12.000 liter vand) ligeledes kontrolleres i forbindelse med den krævede egenkontrol.

13. Der skal føres logbog over egenkontrollen. Logbogen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende ved brandsyn.

14. Der skal ved affaldsoplagene, opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygnings og brug af åben ild.

Side3/3

Ovennævnte vilkår er fastsat i medfør af pkt. 15.4 litra C i TF-visse.

Brandsyn:

Forlev Miljøanlæg vil iht. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn, blive omfattet af reglerne om brandsyn. Det betyder at, Center for Beredskab i Slagelse Kommune iht. bekendtgørelsens § 10, stk. 1, med henvisning til bilag 1 i bekendtgørelsen, vil blive foretage brandsyn på Forlev Miljøanlæg mindst en gang hvert 2. år.

Venlig hilsen

Daniel Weinreich
Beredskabsinspektør