

# Tilsynsrapport

## Holeby Halmvarmeværk

Industrivej 7, 4960 Holeby  
25. august 2016

Sagsnummer: 342712  
Brevid: 3827030  
Sagsbehandler: Pernille Fibecker  
E-mail: [perfi@lolland.dk](mailto:perfi@lolland.dk)

**Lolland Kommune**  
Teknik- og Miljømyndighed  
Jernbanegade 7  
4930 Maribo

# Indholdsfortegnelse

1. Virksomhedstype.....	3
2. Baggrund for tilsynet.....	3
3. Punkter der er ført tilsyn med: .....	3
4. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser.....	3
5. Håndhævelser medført af tilsynet .....	3

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på kommunens hjemmeside.

## 1. Virksomhedstype

Holeby halmvarmeværk har en indfyret effekt på 6,3 MW.

Tilstede ved tilsynet var Helmer Jensen.

## 2. Baggrund for tilsynet

I henhold til tilsynsforpligtigelsen udførte Lolland Kommune den 25-08 2016 tilsyn med virksomheden Holeby Halmvarmeværk. Formålet med tilsynet var at kontrollere, at virksomheden er indrettet og drives i henhold til miljølovgivningen jf. § 87 i Miljøbeskyttelsesloven.

## 3. Punkter der er ført tilsyn med:

Halmværket så pænt og ryddeligt ud.

I 2015 blev produceret 16484 MWh og forbrugt 4811 ton halm. Der blev spredt 272 ton aske på landbrugsjord.

Årsrapport for 2015 over:

CO 444 mg/m<sup>3</sup>

Støv 0,82 mg/m<sup>3</sup>

Dette er langt under grænseværdierne.

## 4. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Ingen bemærkninger

## 5. Håndhævelser medført af tilsynet

Ingen