

Boris Schuleit

Fra: Boris Schuleit
Sendt: 1. marts 2023 13:53
Til: Kristian Ellersgaard; 'Claus Emmertsen'
Emne: Miljøtilsyn ifm. ansøgning om miljøgodkendelse, Scanfedt A/S, Bahreinvej 2-4, Aarhus C

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

Hej Claus og Kristian.

Tak for et godt og konstruktivt møde i dag. Jeg sender hermed et kort referat af det der blev drøftet og aftalt ifm. vores møde.

Scanfedt A/S har ansøgt om etablering af to nye tanke á 3.885 m³ i eksisterende tankgård på Bahreinvej 2-4. Dette medfører imidlertid, at tankgårdskapaciteten ikke længere er tilstrækkelig.

Dette blev drøftet ifm. tilsynet på anlægget ved Bahreinvej 2. Teknik og Miljø kan normalt ikke acceptere, at der etableres tanke, hvor tankgårdskapaciteten ikke er tilstrækkelig til at opsamle spild ifm. uheld. På den baggrund foreslog Teknik og Miljø, at der alternativt kunne arbejdes videre med at reducere fyldningshøjden i de to store 14.570 m³ tanke, således at tankgården fortsat har kapacitet til opsamling af et tanklæk/-kollaps af den største tank i tankgården.

Det blev af Scanfedt A/S tilkendegivet, at dette kunne være en acceptabel løsning, som virksomhedens rådgiver vil regne på. Herefter fremsendes en opdateret miljøansøgning i BOM. I den sammenhæng vil jeg bede om jeres beskrivelse af / forslag til, hvorledes Scanfedt A/S i den daglige drift kan sikre, at den fastsatte fyldhøjde ikke overskrides (hvilken form for overvågning er der eller installeres der til overvågning af fyldningshøjden?).

Yderligere blev det aftalt, at den ifm. miljøansøgningen fremsendte tankliste opdateres, således at alle udførte tankkontroller af eksisterende tanke er ajourførte. Den tidligere fremsendte tankliste viser, at der er 4 tanke, som ikke har den fornødne kontrol. Virksomheden kunne ved tilsynet oplyse, at dette er en fejl, idet alle tanke er kontrolleret som krævet. Dette vil blive rettet ifm. at der fremsendes en revideret miljøansøgning.

Når den opdaterede miljøansøgning fremsendes via BOM, vil Teknik og Miljø sørge for, at ansøgningen fremsendes til høring hos beredskabet. I kan med fordel lige sende mig kontaktoplysninger på Johnny Damgaard hos Beredskabet, som plejer at varetage dette ifm. sagsbehandling hos Scanfedt A/S.

Venlig hilsen

Boris Schuleit
Kemiingeniør
+45 89 40 45 34



TEKNIK OG MILJØ
Natur og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
+45 8940 4400
www.aarhus.dk

virksomheder@mtm.aarhus.dk

Aarhus Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Aarhus Kommune er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, og du kan læse mere om kommunens behandling af personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>
Oplysninger om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med sager efter miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og miljøvurderingsloven kan læses her: www.aarhus.dk/databeskyttelse/virksomhederogjord.