

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.08-K08-13-14

Dato for tilsyn	27.06.2025
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Stribæk Varmeværk
Virksomhedens adresse	Svendsgade 137 7100 Vejle
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 67932218 P-nr. 1010859456
Virksomhedstype	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW

Deltagere fra virksomheden	Henrik Jacobsen
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet tilsyn (basis)
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen bemærkninger
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udestående miljøtilsyn 2022

Ingen udeståender.

Gældende afgørelser

Varmeværkets kedler: 3 på hver 12,8 MW er omfattet af MCP-bekendtgørelsen.

Miljøgodkendelsen er bortfaldet pr. 1/1-2025 jævnfør MCP-bekendtgørelsen.

Planforhold

Varmeværket er i Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet, beliggende i rammeområde 1.1.B.13 som er boligområde ved Vestbanevej i Vejle.

Generelt

Arbejdsområde	Varmecentralen anvendes i nød- og spidsbelastning for TVIS. Varmecentralen består af 3 gaskedler (og olie) med en samlet effekt på 38,4 MW fordelt på: 3 kedler på hver 12,8 MW- gas benyttes som primær brændsel. Centralen har et blødgøringsanlæg til behandling af rå vandet, før det ledes til ledningsnettet. Hertil anvendes natriumhyd-oxid (NaOH), og natriumchlorid (NaCL). Der doseres efter ionbytningsanlægget. Idet kedlerne kan fyres med olie er kedelhuset indrettet med grave, der er overdækket med riste. I gravene er der afløb til olieudskillere. Der er opsamlingskapacitet til 1.000 liter. Olieudskilleren er forsynet med alarm. Udendørs aktiviteter Bortset fra påfyldning af olie fra tankvogn til overjordisk olietank er der ingen udendørs aktiviteter på ejendommen.
Produktionsareal (m ²)	
Antal ansatte	6

Driftstid	Hverdage: Hele døgnet Lørdage: Søndage:
-----------	---

Indretning, maskiner og køretøjer

Varmecentralen anvendes i nød- og spidsbelastning for TVIS.

Varmecentralen består af 3 gaskedler (og olie) med en samlet effekt på 38,4 MW fordelt på:

3 kedler på hver 12,8 MW- gas benyttes som primær brændsel.

Centralen har et blødgøringsanlæg til behandling af rå vandet, før det ledes til ledningsnettet. Hertil anvendes natriumhydroxid (NaOH), og natriumchlorid (NaCl). Der doseres efter ionbytningsanlægget.

Idet kedlerne kan fyres med olie er kedelhuset indrettet med grave, der er overdækket med riste. I gravene er der afløb til olieudskiller. Der er opsamlingskapacitet til 1.000 liter. Olieudskilleren er forsynet med alarm.

Udendørs aktiviteter:

Bortset fra påfyldning af olie fra tankvogn til overjordisk olietank er der ingen udendørs aktiviteter på ejendommen.

Luftemission

Der foretages årlige eftersyn af kedel og brændere.

Emissionsmålinger er senest foretaget i januar 2024 og røggasmålinger er senest foretaget i oktober 2024.

Værket fungerer som spids- og nødløst anlæg - og hvornår der fremadrettet fra 1. januar 2025 skal foretages præstationskontrol afhænger af driftstimerne - som skrives i logbog.

Der har ikke været fyret med olie i mange år.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej
--	-----

Støj

Mulige støjklender kan være forbrændingsluftblæsere og luftindtag til blæsere samt til- og frakørsel af servicepersonale, levering af brændstof og levering og afhentning af fjernvarmerør fra lageret på pladsen.

Affald

Affald sorteres i fraktionerne pap/papir og blandet restaffald. Affaldet opbevares i 2 stk. 600 liters containere. Containerne tømmes af Marius Pedersen. Fra tid til anden forekommer små mængder jernskrot, der afhentes af Middelfart Jern & Stål.

Rester fra afskær m.m. af fjernvarmerør (PE-kappe, porskum og stålrør) afhentes af A-skrot.

Spildevand

Spildevand	Spildevandsmængden fra anlægget er yderst begrænset. Alt spildevand ledes til den offentlige spildevandsledning. Vejle Kommune vurderer med den nuværende drift, at det ikke er nødvendigt at foretage analyser af spildevandet.
Vaskeplads	Ingen vaskeplads
Tankplads	Ingen tankplads

Olieudskillere og sandfang

Varmecentralen har en olieudskiller på 1.000 liter, der modtager evt. afløb fra gravene i kedelbygningen samt påfyldningspladsen. Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning.

Udskilleren har tidligere været udstyret med automatisk lukke, hvilket er ændret efter aftale med Vejle Kommune. Der er således ikke længere automatisk lukke på olieudskilleren. I stedet er der etableret alarmovervågning, der i lighed med varmeværkets øvrige alarmforanstaltninger er tilknyttet SRO-anlæg.

Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningssordning - og er sidste gang pejlet den 27/11-2024.

Olietanke

I BBR er registreret overjordisk olietank på 100 M3. Årstal er ikke registreret.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	5	3	3	5			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Der har været 2 eller flere forhold inden for minimumsfrekvensen for tilsyn. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst 2 indskærpelser.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 4,34. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

Affaldstilsyn 2025

Den 27. juni 2025 blev der udført et varslet affaldstilsyn hos Vejle Fjernvarme (Svendsgade 137). På affaldstilsynet blev foretaget en gennemgang af virksomhedens affaldssortering.

Affaldstilsynet vil efterfølgende blive indberettet til Miljøstyrelsen.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

Affald

Gennemgang af affaldsfraktioner				
Afkrydsningsfelter		Ja	Nej	Bemærkninger
Har virksomheden husholdningslignende affald?				
	Madaffald		X	
	Papir	X	X	
	Pap	X		
	Glas		X	
	Metal		X	
	Plast (hårdt og blødt)		X	
	Mad- & drikkekartoner		X	
	Farligt affald		X	
	Tekstilaffald		X	
	Restaffald	X		
	Have- parkaffald		X	
	Klinisk risikoaffald		X	
	Elektronikaffald		X	
	Træaffald		X	
	PVC-affald		X	
Andre fraktioner	Rester/afskær fra fjernvarmerør	X		(PE-kappe, porskum og stålrør)

Ingen bemærkninger til affaldstilsynet.