



CIRCLE K DANMARK A/S
Att.: Else, 10552@circlekeurope.com og Ursula Jørgensen,
ursula.jorgensen@circlekeurope.com
Ribevej 27
6800 Varde

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800

Tilsynsrapport

15. januar 2018

Virksomhed CIRCLE K DANMARK A/S,

Henrik Oxenvad
Direkte tlf.: 7994 7461

Adresse Ribevej 27, 6800 Varde

CVR nr. 28142412

Journal nr.: 190143-17
Sagsnr.: 17/12868

Dato for tilsyn 4. december 2017

**Fra virksomheden
deltog** Else

Tilsynet udført af Henrik Oxenvad, Erhvervscenteret, Varde Kommune

Bemærkninger/opfølging til tilsynet Varde Kommune har ingen bemærkninger til vaskehallen og oplaget af vaskemidler. Else oplyste, at vaskehallens olieudskiller er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Else oplyste endvidere, at hun ikke har noget med tankene at gøre. Spørgsmål til dette henviste hun derfor til Circle K, Danmark A/S.

Ved en efterfølgende gennemgang af tankoplysningerne i Bygge- og Boligregistret (BBR) har Varde Kommune konstateret, at oplysningerne trænger til en ajourføring. BBR har oplysninger om i alt 9 tanke på adressen og de står alle til at være i drift. 1 af tankene er under 6.000 liter og er faldet for forældelsesfristen. De øvrige 8 tanke er anført til at være i drift, men der mangler oplysninger om sidste inspektion. Ved tilsynet kunne jeg ikke finde alle disse tanke og de eksisterer næppe alle i dag.

Varde Kommune skal derfor indskærpe overfor Circle K, efter § 31 i olietanksbekendtgørelsen, at **virksomheden indenfor 3 måneder fra dags dato sløjfer inaktive tanke og skriftligt afmelder disse tanke på kommunens hjemmeside vardekommune.dk, samt**

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



04-12-2017

anmelder aktive tanke. Det er virksomhedens ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte. Varde Kommune har i 2015 og 2016 modtaget kopi af i alt 2 inspektionsrapporter for inspektion af 2 tanke på hver 25 m³. Tankene er fra 1996 og har 1 rum. Varde Kommune henstiller til Circle K, at virksomheden sender oplysninger om inspektion af eventuelle andre aktive tanke på ejendommen. Ifølge § 43 i olietankbekendtgørelsen skal tanke over 6.000 liter inspiceres minimum hvert 10. år. Hvis tidspunktet for sidste inspektion ikke kan fastlægges, skal ejeren eller brugeren sikre, at anlægget inspiceres straks, jf. § 43 i olietankbekendtgørelsen¹.

Journalnr.: 190143/17

Sagsnr.: 17/12868

Ref.: Henrik Oxenvad

Side 2 / 3

BBR meddelelsen, hvor tankoplysningerne fremgår, er vedhæftet.

Baggrund for tilsynet	Brugerbetalingsbekendtgørelsen ² § 2, pkt. 6) Autoværkstedsbekendtgørelsen ³
Tilsynstype	Basis
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke. Jeg sagde ved tilsynet, at Varde Kommune på et tidspunkt vil kræve en tilslutningstilladelse til bilvaskeanlægget. Virksomheden hører nærmere, når det bliver aktuelt.
Resultaterne af egenkontrollen	Circle K har krav om månedligt beholdningsregnskab af tanke, jf. benzinstationsbekendtgørelsen ⁴
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har kortlagt ejendommen på vidensniveau 1 (V1) i henhold til Jordforureningsloven. Kortlægningen skyldes oplag og håndtering af olie og olieprodukter gennem en årrække.



04-12-2017

Risikoscore 3,4

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2018. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4 timer.

Journalnr.: 190143/17

Sagsnr.: 17/12868

Ref.: Henrik Oxenvad

Side 3 / 3

Bilag: Udskrift af BBR-meddelelse om olietanke på Ribevej 27, Varde

Lovhenviisning

- Olietankbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Autoværkstedsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
- Benzinstationsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001.

Med venlig hilsen

Henrik Oxenvad

E heox@varde.dk