

St. Sjørup Smede & Auto
v/Knud Hansen
Huldremosevej 23, Ramten
8586 Ørum Djurs

Afdeling: Byg og Miljø
Dato: 26. maj 2023
Reference: Bente Christensen
Tlf.: 89 59 40 19
E-mail: bc@norddjurs.dk
Journalnr.: 23/4633

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos St. Sjørup Smede & Auto, Huldremosevej 23, Ramten, 8586 Ørum Djurs.

Tilsynsdato: 11. maj 2023
Fra virksomheden deltog: Knud Hansen og Lisbeth Andreassen
Fra Norddjurs Kommune deltog: Bente Christensen
Virksomhedens kontaktperson: Knud Hansen
Virksomhedens CVR-nr.: 12976682
Virksomhedens telefonnr.: 40 20 90 57
Virksomhedens mail-adresse: stsjorupsmedeogauto@gmail.com
Antal ansatte i virksomheden: Ejer
Virksomhedstype: Autoværksted

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt

Virksomheden er i 2019 flyttet fra Estruplundvej 9, 8950 Ørsted til Huldremosevej 23, 8586 Ørum Djurs.

Virksomheden beskæftiger sig fortrinsvis med reparation af landbrugsmaskiner ude hos kunder. Der foregår lidt reparation af maskiner på virksomheden.

Opsummering af miljøtilsynet

Der er meddelt en indskærpelse vedrørende placeringen af dieseltanken - se afsnittet "Dieseltank". Frist for udførelse er den 1. august 2023.

Affald

Norrdjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere).

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Virksomheder og anlæg, der indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette i affaldsdatasystemet.

Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Der er forud for tilsynet søgt data i ADS. Heraf fremgår, hvilke affaldsfraktioner der er bortskaffet.

Norrdjurs Kommune fik udleveret dokumentation for aflevering af mineralske motor-, gear- og smøreliefer den 3. maj 2023 til Avista samt aflevering af forbrændingsegnet restaffald den 14. marts 2023 til HCS Transport og Spedition.

Der var opstillet beholder til jern og metal, som afhentes af Skrotspecialisten, Allingåbro.

Endvidere containere til pap og papir samt restaffald.

Brugte batterier blev opbevaret udendørs i syrefast beholder. Batterier afleveres til Avista Oil (hedder nu Varta).

Olier m.m.

Spildolie opbevares på spildbakke i en bygning ved siden af værkstedet.

I værkstedet opbevares motorolie, køler- og sprinklervæske. Der er ingen afløb i værkstedet.

Opbevaringen vurderes at ske på en miljømæssig forsvarlig måde.

Støj

Der var på besigtigelsestidspunktet ingen støj fra virksomheden.

Norrdjurs Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden.

Luft

Der var p.t. ikke etableret udsugning/afkast fra værkstedet. Ejer overvejede, at det skulle gøres. P.t. åbnes port og vinduer for gennemtræk.

Spildevand

Der er ingen vaskeplads i forbindelse med værkstedet.

Dieseltank

Der var opstillet en dieseltank på ejendommen. Denne var dog ikke registreret i BBR. Miljøtilsynet modtog oplysninger om tanken, og disse er nu registreret i BBR.

I olietankbekendtgørelsens § 27 står der følgende:

Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. Afstandskravet gælder dog ikke for indendørs anlæg under 6.000 l med overjordiske rørsystemer, der ikke er indstøbte eller indmurede.

Dieseltanken er placeret ca. 15 meter fra egen vandforsyning. Boringen ligger nedstrøms tanken, det vil sige, at grundvandsstrømmen går mod boringen fra tanken.

Vandforsyningen indvinder overfladenært, vurderet ud fra at der er nitrat i vandet.

Norrdjurs Kommune skal herved **indskærpe**, at dieseltanken flyttes 25 m fra indvindingsboringen.

Et alternativ kan være overdækning og støbt bassin til opsamling af eventuel læk eller spild (bassinet skal kunne rumme tankens mængde). Men det bedste er at flytte tanken, eventuelt ind i en bygning, hvor den vil kunne komme 25 m væk fra vandforsyningen.

Ovennævnte skal udføres senest den 1. august 2023.

Der skal gives besked til Norrdjurs Kommunes Miljøtilsyn, når ovennævnte er udført.

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening på stedet i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

Egenkontrol

Virksomheden har i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 følgende egenkontrolvilkår:

§ 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærper

Der er ingen tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærper, da nærværende tilsyn er det første på virksomheden.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2023 kr. 451,36 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn¹ offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til bc@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 9. juni 2023 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen



Bente Christensen
Miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger