

Niels Møller Rasmussens Gartnerier I/S Regnemark

Langagervej 12

4140 Borup

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - Niels Møller Rasmussens Gartnerier I/S Regnemark, Langagervej 12, 4140 Borup

Virksomhedens navn	Niels Møller Rasmussens Gartnerier I/S Regnemark		
Virksomhedens adresse	Langagervej 12, 4140 Borup		
CVR nummer	19244547		
Virksomhedstype	Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW		
Dato for tilsynet	03.07.2025		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
16-12-2020	Henstillinger	b. Efter tilsynet har vi konstateret, at jeres spildbakke til tanken til spildolie ikke kan opsamle alt spildolie, hvis tanken bliver utæt. Det er ikke i overensstemmelse med Køge Kommunes "Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier" fra 2011. I bedes overholde forskriften senest den 1. juli 2021. I kan fx overholde forskriften ved at udskifte tanken med en dobbeltvægget tank med lækagedetektion, eller ved at opbevare det i beholdere (fx tromler) på en spildbakke, hvor spildbakken kan rumme indholdet af den største beholder.	Efterkommet
16-12-2020	Henstillinger		
a. Der var pap i en container blandet med andet affald. I bedes at putte papaffaldet i jeres container til pap-affald senest den 6. januar 2021.	Efterkommet		
16-12-2020	Henstillinger		



c. I bedes at sende en kopi af jeres sprøjtejournaler i forbindelse med brug af pesticider til os senest den 6. januar 2021.	Efterkommet
21-02-2023	Henstillinger
f. Ved inspicering af tomatplantematerialet i 2023 kunne vi konstatere få (3) plastklips. I skal efterstræbe, at alle plastklips fjernes.	Efterkommet
21-02-2023	Henstillinger
g. Vi burde have opdaget det før, men jeres tank til Salpetersyre bør være placeret på en afstand på mindst 10 meter fra jeres tank til Potassium nitrate (Kaliumnitrat). I bedes sikre afstanden senest den 1. april 2023.	Efterkommet
10-07-2025	Henstillinger
1. I skal sikre, at en mobil spildbakke er tilgængeligt ved jeres dieseltank og at den anvendes, da der var små pletter af dieselolie på SF-stenbelægningen. I skal sende fotos, som viser, at en mobil spildbakke er tilgængeligt ved dieseltanken senest den 10. september 2025.	Meddelt
10-07-2025	Henstillinger
4. Da I ikke længere ønsker at anvende den overjordisk udendørs tank til svær fuelolie på 100 m ³ , skal anlægget sløjfes ved at	Meddelt



den overjordiske del af påfyldnings- og udluftningsrør fjernes og rørene afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted senest den 10. september 2025. Restindhold i anlægget behøver ikke at blive fjernet.