

Miljøtilsynsrapport i forbindelse med forurening af Ganer Å med restvand fra ensilageplads fra:

Adresse:	Hanninggårdvej 1, 6900 Skjern
CVR:	17697498
Tilsyn:	Administrativt §9 tilsyn i forbindelse med forurening.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Pumpe til udsprinklingsanlæg er ikke i drift, og restvand er løbet fra opsamlingsbeholder til Ganer Å. Restvandet har medført en forurening af Ganer Å.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Pumpe til udsprinklingsanlæg skal altid være i drift.**
 - Vand fra ensilageplads/silo skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på markareal med afgrøder til at opsamle næringsstoffer.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1551 af 2. juli 2021) § 10 stk. 5.

Indskærpelsen betragtes som efterkommet, da ejer har fået pumpen i drift igen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

12-01-2022	Indskærpelse, miljø	Pumpe til udsprinklingsanlæg skal være i drift, så restvand ikke kan løbe til vandløb.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer

Håndtering af restvand

Udsprinklingsanlæg	<p><u>Konstateret 12-01-2022:</u> Forurening af Ganer Å med let omsætteligt organiske stoffer, idet der på en længere strækning af åen forekommer en stor mængde "lammehaler". Forureningskilde er bl.a. lokaliseret til restvand fra Hanninggårdvej 1.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pumpe til udsprinklingsanlæg er ikke i drift, og restvand er løbet fra opsamlingsbeholder til Ganer Å. <p><u>Mail fra ejer 13-01-2022:</u> pumpe i drift.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ejer meddeler via mail, at pumpen til restvand igen er funktionsdygtig og pumper restvandet til udsprinkling. <p><u>Vurdering:</u> Der gives en indskærpelse om, at pumpe til udsprinklingsanlæg altid skal holdes i driftsmæssig stand. Hvis pumpen er ude af drift, skal restvandet pumpes til gyllebeholder.</p> <ul style="list-style-type: none">- Indskærpelsen betragtes som efterkommet, da ejer har fået pumpen i drift igen.
--------------------	---

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.