

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.08-K08-1-26

Dato for tilsyn	17.06.2026
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Fertin Pharma A/S Kedelcentral
Virksomhedens adresse	Dandyvej 19 7100Vejle
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 25834844 P-nr. 1008193947
Virksomhedstype	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW

Deltagere fra virksomheden	Thomas Elmelund Rasmussen
Tilsynet blev udført af	Vita Jokumsen og Aino Hvam, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet tilsyn af kedelcentral inklusive køleanlæg.
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlig tegn på jordforurening.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der er foretaget præstationsmåling på kedlerne ved benyttelse af gasolie og naturgas i november 2023 i forlængelse af revurdering og miljøgodkendelse. Der er gennemført kontrol i november 2025 – februar 2026. Emissionsgrænseværdier for NOx og CO overholdes på alle kedler både med naturgas og gasolie som brændsel.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden?	Nej