

Tillæg til  
**MILJØGODKENDELSE**

BEWI Denmark A/S  
Havrevænget 1 og 3 samt Hvedemarken 3  
9500 Hobro  
CVR-nr.: 31867304  
P-nr.: 1007536999



Afgørelsen omfatter etablering og drift af ny kombinationsbrænder til gasolie og naturgas samt 50 m<sup>3</sup> olietank til gasolie

## Miljøgodkendelse

i henhold til kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>

Udstedelsesdato:	13. december 2022
Udarbejdet af: E-mail:	Jacob H. Søndergaard, Mariagerfjord Kommune jmikk@mariagerfjord.dk
Annonceres den: Klagefristen udløber den:	15. december 2022 på www.mariagerfjord.dk 12. januar 2022 kl. 23.59
Journalnummer	09.02.00-P19-3-22
Virksomhedens navn:	BEWI Denmark A/S, Havrevænget 1 og 3 samt Hvedemarken 3, 9500 Hobro
Cvr. nr.	31867304
Anlæggets beliggenhed:	Havrevænget 1, 9500 Hobro
Matrikel:	3ag Hegedal, Hobro Jorder
P-nummer:	1007536999
Hovedaktivitet:	D208 - Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjttestøbning, ekstrudering, herunder kalanderering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. <u>Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.</u>
Biaktivitet:	Mellemstort fyringsanlæg.
Grundejer (Havrevænget 1):	KMC Industrial Properties Denmark A/S, Østerled 30, 4300 Holbæk
Kontaktperson:	Keld Madsen E-mail: keld.madsen@bewi.com Tlf. 72157943

---

<sup>1</sup> Lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

## Læsevejledning

Kap. 1 Indledning og afgørelse har til formål at give et hurtigt overblik over hvad der er søgt om fra virksomhedens side, virksomhedens karakter og Mariagerfjord Kommunes afgørelse.

Kap. 2 Vilkår for miljøgodkendelsen omhandler de bestemmelser, som virksomheden skal leve op til for at overholde vejledende grænseværdier for forurening, og for at virksomhedens drift er uden væsentlige gener for naboer, omgivelser og miljøet.

Kap. 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering omhandler Mariagerfjord Kommunes begrundelse for, hvorfor der kan meddeles godkendelse til virksomheden. Afsnittet indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige forhold, herunder en begrundelse for Mariagerfjord Kommunes vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene.

Kap. 4 Forholdet til loven omhandler eventuelle tidligere godkendelser, der bortfalder, udtalelser fra andre myndigheder i anledning af den ny godkendelse samt de retsforhold (retsbeskyttelse, offentliggørelse af godkendelse, klagevejledning og underretning), der knytter sig til godkendelsen.

Hvis der er brug for yderligere vejledning til forståelse af godkendelsen, kan der rettes henvendelse til miljøafdelingen i Mariagerfjord Kommune.

## Indholdsfortegnelse

1. Indledning og afgørelse .....	5
Ansøgningen .....	5
Mariagerfjord Kommunes afgørelse .....	5
Ikke-teknisk resume .....	6
2. Vilkår for miljøgodkendelsen .....	7
Generelle forhold .....	7
Indretning og drift .....	7
Lufforurening .....	7
Støj .....	8
3. Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen .....	8
Virksomhedens lokalisering .....	8
Natura 2000 .....	8
Bilag IV-arter .....	9
Spildevandsplan .....	9
Grundvand .....	9
VVM/Miljøvurdering .....	9
Trafik til og fra virksomheden i forbindelse med projektet .....	9
Vurdering og begrundelse .....	9
MCP-bekendtgørelsen .....	9
Olietankbekendtgørelsen .....	11
Andet .....	11
BAT .....	12
Risikovirksomhed .....	12
Høring og udtalelser .....	12
4. Forholdet til loven .....	12
Aktindsigt .....	13
Retsbeskyttelse og revurdering .....	13
Du kan klage over afgørelsen .....	13
Offentliggørelse .....	14
Kopi er sendt til: .....	14
Bilag 1. Virksomhedens beliggenhed .....	15
Bilag 2. Placering af anlægget på virksomheden .....	16

## 1. Indledning og afgørelse

### Ansøgningen

BEWI Denmark A/S (herefter BEWI) ønsker mulighed for drive virksomhedens produktionsanlæg med gasolie som alternativ til naturgas. Baggrunden er et ønske om at imødekomme stigningen i gaspriser og sikring af energi til produktionen.

Projektet omfatter udskiftning af eksisterende naturgasbrændere (2,6 MW) med en ny kombinationsbrænder (4,5 MW), som både kan anvende naturgas og gasolie. Projektet omfatter desuden etablering af 50 m<sup>3</sup> dobbeltvægget olietank til gasolie, herunder etablering af nedgravet dobbeltvægget rørsystem. I forbindelse med opstillingen etableres betonfundament under tanken og påkørselssikring. Gasolie leveres med tankbil. Ved det forventede forbrug af gasolie til drift af virksomheden vil der være behov for levering af gasolie 1 gang om ugen i dagtimerne.

Virksomheden har indgivet ansøgning om miljøgodkendelse af projektet d. 27. oktober 2022 samt indsendt supplerende oplysninger d. 10. november og 2. december 2022.

BEWI er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens<sup>2</sup> bilag 2, listepunkt D208: Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjttestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

Projektet omhandler etablering og drift af et nyt mellemstort fyringsanlæg, som er omfattet af MCP-bekendtgørelsen<sup>3</sup>, herunder specifikke regler om nye mellemstore fyringsanlæg på listevirksomhed.

Olietanken og tilhørende rørsystem er omfattet af olietankbekendtgørelsen<sup>4</sup>.

### Mariagerfjord Kommunes afgørelse

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af etablering og drift af ny kombinationsbrænder til naturgas og gasolie samt 50 m<sup>3</sup> olietank til gasolie.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Godkendelsen meddeles som et tillæg til den gældende miljøgodkendelse af virksomheden af 4. april 2018 på de i afsnit 2 angivne vilkår. Vilkår 14 i miljøgodkendelsen af 4. april 2018 ophæves med nærværende afgørelse.

Projektet er endvidere omfattet af miljøvurderingslovens<sup>5</sup> bilag 2, jf. punkt 3 a) "Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)".

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

<sup>5</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Mariagerfjord kommune har samtidig med meddelelse af denne miljøgodkendelse truffet afgørelse i henhold til miljøvurderingslovens § 21 om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Miljøgodkendelsen annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside sammen med en klagevejledning, der angiver muligheden for at påklage miljøgodkendelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tidspunktet for annoncering og klagemuligheden over godkendelsen fremgår af afsnit 4 "Forhold til lovgivningen".

Denne afgørelse om miljøgodkendelse omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning.

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato eller som udgangspunkt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

### **Ikke-teknisk resume**

BEWI Denmark A/S, Havrevænget 1 og 3 samt Hvedemarken 3, 9500 Hobro ønsker at have mulighed for at anvende gasolie som alternativ til naturgas ved drift af virksomheden. Virksomheden har derfor ansøgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af ny kombinationsbrænder til naturgas og gasolie samt opstilling af en 50 m<sup>3</sup> tank til gasolie. I forbindelse med projektet fjernes eksisterende naturgasbrænder.

De væsentligste miljøforhold knyttet til projektet er beskyttelse af jord og grundvand samt udledninger til luft.

Fyringsanlægget er omfattet af MCP-bekendtgørelsen. BEWI kan overholde de relevante krav i MCP-bekendtgørelsen, herunder grænseværdierne for NO<sub>x</sub> og CO.

Olietankanlægget er omfattet af olietankbekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommune lægger til grund for afgørelsen, at tankanlægget overholder de relevante krav i olietankbekendtgørelsen. Mariagerfjord Kommune har indført supplerende vilkår i miljøgodkendelsen med henblik på sikring mod forurening af jord og grundvand.

## 2. Vilkår for miljøgodkendelsen

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33, stk. 1 som et tillæg til miljøgodkendelse af 4. april 2018 på følgende vilkår:

### Generelle forhold

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Relevant driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter dens meddelelse.
3. Virksomheden skal senest den dag, hvor drift første gang sker med ny kombinationsbrænder, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden.
4. Vilkår 14 i miljøgodkendelse af d. 4. april 2018 ophæves.

### Indretning og drift

5. Olietank og synlige rørføringer skal være sikret mod påkørsel.
6. Spild/dryp fra påfyldningshane i forbindelse med påfyldning af olietanken skal opsamles i tæt spildbakke eller lignende.
7. Der skal være foranstaltning, som sikrer mulighed for tilbageholdelse af evt. overløb fra påfyldning af olietanken.
8. Påfyldning af olietanken skal ske under overvågning på pladsen.
9. Ved ethvert spild/udslip af olie skal det straks sikres, at spildet stoppes og ikke spredes. Ved spild/udslip til ubefæstet areal skal opgravning/oprensning af spildet påbegyndes med det samme. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes.

Spild/uheld til befæstet areal skal opsamles hurtigst muligt. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomhedens adresse. Alt opsamlet spild inkl. opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

### Luftforurening

10. Virksomhedens bidrag til forekomsten af NO<sub>x</sub> og CO (immissionskoncentrationer) i omgivelserne uden for eget område må under anvendelse af gasolie og naturgas ikke overskride grænseværdier (B-værdier) angivet i vilkår 9 i Mariagerfjord Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse af d. 4. april 2018.

11. Højden af afkast fra nyt mellemstort fyringsanlæg skal overholde værdien for afkast U-19 angivet i vilkår 10 i Mariagerfjord Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse af d. 4. april 2018.

## Støj

12. For støjemissionen fra den samlede virksomhed – inklusive de af nærværende miljøgodkendelse omhandlede aktiviteter — gælder vilkår 21, 22 og 23 i Mariagerfjord Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse af d. 4. april 2018.

## 3. Miljøteknisk vurdering og begrundelse for afgørelsen

Nedenstående miljøtekniske vurdering tager udgangspunkt i ovenstående vilkår samt ansøgningsmaterialet.

### Virksomhedens lokalisering

Virksomheden er beliggende i et industriområde i den nordlige del af Hobro. Virksomheden grænser på alle sider op til anden industri. Virksomhedens aktiviteter er lokaliseret på 3 adresser:

- Havrevænget 1: Virksomhedens produktion af primært flamingoemballage.
- Havrevænget 3: Virksomhedens produktion af isoleringsplader.
- Hvedemarken 3: Virksomhedens færdigvarelager (isoleringsplader).

Olietank til gasolie og mellemstort fyringsanlæg er placeret på Havrevænget 1.

Området er omfattet af lokalplan nr. 102, "Industriområde mellem Aalborgvej og Hadsundvej i Hobro", fra 1978. Langt hovedparten af virksomhedens aktiviteter er placeret i lokalplanens delområde B. Delområde B må kun anvendes til erhvervsformål, som industri- og større værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

I Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 er området, hvor langt hovedparten af virksomhedens aktiviteter er placeret, udlagt som område HOB.E.10 "Erhvervsområde - Industri Nord". Området er jf. kommuneplanen udlagt som industriområde.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at virksomhedens placering er i overensstemmelse med de planmæssige forhold.

### Natura 2000

I forbindelse med administrationen af Miljøbeskyttelseslovens § 33 skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen<sup>6</sup>. I den konkrete sag er det

---

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, herunder i kumulation med andre planer eller projekter, idet afstanden til nærmeste områder er ca. 6 km. Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 22 "Kielstrup Sø", som er beliggende ca. 6 km meter øst for virksomheden samt område nr. 30 "Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk", som er beliggende ca. 6 km syd for virksomheden.

#### **Bilag IV-arter**

I forbindelse med administrationen af Miljøbeskyttelseslovens § 33 skal kommunen sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen.

Projektarealet er beliggende inden for virksomhedens eksisterende afgrænsning.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV dyrearter eller ødelægge bilag IV plantearter i alle livsstadier.

#### **Spildevandsplan**

Havrevænget 1 (projektområdet), 9500 Hobro er beliggende i kloakopland A38.2, jf. Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 – 2021. Området er separatkloakeret. Projektet indebærer ingen ændringer i spildevandsforholdene.

#### **Grundvand**

Virksomheden er beliggende i et område uden drikkevandsinteresser

#### **VVM/Miljøvurdering**

Kommunen har samtidig med nærværende godkendelse truffet afgørelse om ikke-VVM-pligt for projektet, jf. miljøvurderingsloven.

#### **Trafik til og fra virksomheden i forbindelse med projektet**

Ved drift med gasolie vil olie blive leveret med tankbil på hverdage i dagtimerne. Ved det forventede forbrug af gasolie til drift af virksomheden vil der være behov for levering af gasolie 1 gang om ugen via eksisterende vejadgang.

Projektet genererer en begrænset trafikmængde, og det vurderes, at projektet vil resultere i et begrænset nyt støjbidrag fra virksomheden i forhold til virksomhedens eksisterende samlede støjudbredelse i dagperioden.

#### **Vurdering og begrundelse**

Godkendelsen meddeles som et tillæg til virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 4. april 2018. I nærværende afgørelse fastsættes supplerende vilkår relateret til det konkrete ansøgte projekt.

#### **MCP-bekendtgørelsen**

Mariagerfjord Kommune lægger til grund for afgørelsen, at udskiftning af eksisterende naturgasbrænder med ny kombinationsbrænder på 4,5 MW anses som et nyt mellemstort fyringsanlæg. Dermed er det kravene i MCP-bekendtgørelsen, som er gældende for anlægget.

---

BEWI har ikke ansøgt om dispensation fra kravene i MCP-bekendtgørelsen. Endsigte har Mariagerfjord Kommune ikke fundet anledning til at skærpe eller stille supplerende krav.

Jf. § 81 i MCP-bekendtgørelsen må godkendelsesmyndigheden ikke meddele miljøgodkendelse (til et nyt mellemstort fyringsanlæg på en listevirksomhed), medmindre den vurderer, at fyringsanlægget kan opfylde kravene i MCP-bekendtgørelsens kapitel 3, 4 og 6.

MCP-bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier, krav om egenkontrol, krav til indretning og drift og regler om kommunal anvisning af eget affald er direkte bindende, og skal derfor ikke fastsættes som vilkår i miljøgodkendelsen.

Bekendtgørelsens krav om støjgrænser og B-værdier gælder ikke for fyringsanlæg omfattet af de særlige regler om listevirksomheder. I stedet skal godkendelsesmyndigheden stille vilkår om B-værdier/afksthøjder og støjgrænser i godkendelsen, som gælder for den samlede virksomhed, inkl. virksomhedens nye mellemstore fyringsanlæg. Virksomheden ønsker at anvende eksisterende skorsten (U-19) på 12 meter over terræn, som angivet i vilkår 10 i miljøgodkendelsen fra 2018. B-værdier for NO<sub>x</sub> og CO samt grænseværdier for virksomhedens samlede støjemission er også angivet i miljøgodkendelsen fra 2018, hvorfor der i nærværende afgørelse henvises til de relevante vilkår heri. Mariagerfjord Kommune vurderer, at det udelukkende er relevant at fastsætte B-værdier for NO<sub>x</sub> og CO, jf. § 37, stk. 2 i MCP-bekendtgørelsen.

Fyringsanlægget er omfattet af emissionsgrænseværdierne angivet i MCP-bekendtgørelsens bilag 2. Der er som en del af ansøgningen fremsendt en OML-beregning af immissionen af NO<sub>x</sub> og CO fra det nye fyringsanlæg. Der er gennemført to OML-beregninger, én hvor der fyres med naturgas og én, hvor der fyres med gasolie. Emissionsgrænseværdierne angivet i MCP-bekendtgørelsen er anvendt i OML-beregningen.

OML-beregningerne viser, at virksomhedens immission af NO<sub>x</sub> overholder B-værdien med stor margin, både når der fyres med naturgas og gasolie. Beregningerne viser også, at virksomhedens immission af CO overholder B-værdien med stor margin, både når der fyres med naturgas og gasolie. Ovenstående forudsætter, at fyringsanlægget overholder emissionsgrænseværdierne for NO<sub>x</sub> og CO. Den eksisterende skorstenshøjde vurderes derfor som tilstrækkelig.

I MCP-bekendtgørelsens § 15, stk. 2 fremgår det, at på nye mellemstore fyringsanlæg skal O<sub>2</sub>-koncentrationen i røggassen måles løbende og reguleres med henblik på styring af forbrændingsprocessen. Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at den ny kombinationsbrænder leveres med O<sub>2</sub>-styring. Virksomheden har desuden oplyst, at afkast U-19 er indrettet med målested som angivet i MCP-bekendtgørelsen.

Mariagerfjord Kommune henleder opmærksomheden på krav til egenkontrol og driftsjournal i MCP-bekendtgørelsen, herunder at første præstationskontrol skal udføres senest fire måneder efter, at anlægget er taget i drift.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det nye mellemstore fyringsanlæg kan overholde kravene i MCP-bekendtgørelsens kapitel 3, 4 og 6.

## **Olietankbekendtgørelsen**

Mariagerfjord Kommune lægger til grund for afgørelsen, at 50 m<sup>3</sup> dobbeltvægget olietank og tilhørende dobbeltvægget rørsystem og øvrige installationer overholder relevante krav i olietankbekendtgørelsen.

Olietankanlægget er direkte omfattet af olietankbekendtgørelsens regler, hvorfor kravene i olietankbekendtgørelsen ikke er fastsat som vilkår i miljøgodkendelsen. Reguleringen i olietankbekendtgørelsen handler om typegodkendelser, etablering, indretning, drift, eftersyn og sløjfningsterminer og på at hindre forurening af jord og grundvand.

Det fremgår af olietankbekendtgørelsen, at bekendtgørelsen finder anvendelse på anlæg på listevirksomheder. Mere specifikt fremgår det, at overjordiske anlæg på 6.000 liter og derover, men højst 200.000 liter, skal overholde bestemmelserne i §§ 25 og 26, § 27, stk. 1 og 3, nr. 1-5, §§ 28, 30 og 35, § 36, stk. 3 og §§ 37-43.

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse har BEWI oplyst, at olietanken etableres på tæt betonbelægning (70 m<sup>2</sup>) uden afløb samt, at tanken sikres mod påkørsel. BEWI har desuden oplyst, at den dobbeltvæggede olietank og det dobbeltvæggede rørsystem er tilsluttet et overvågningssystem, som beskrevet i bilag 9 til olietankbekendtgørelsen.

Mariagerfjord Kommune forudsætter, at tankanlægget anmeldes til kommunen, jf. reglerne i olietankbekendtgørelsens § 25. Det fremgår desuden af olietankbekendtgørelsens § 26, at både olietank og rørsystem skal være typegodkendt.

Opmærksomheden henledes desuden på, at tanken skal være monteret med overfyldningsalarm, jf. olietankbekendtgørelsens § 27, stk. 3, nr. 2. Egenkontrol af tankanlægget skal udføres som angivet i olietankbekendtgørelsens bilag 9.

Mariagerfjord Kommune fastsætter vilkår om, at olietanken og synlige rørføringer skal være sikret mod påkørsel. Som nævnt har virksomheden oplyst, at der etableres sikring mod påkørsel ved olietanken.

Desuden fastsættes vilkår om, at spild/dryp i forbindelse med påfyldning af tanken skal opsamles i tæt spildbakke eller lignende. Der stilles samtidig vilkår om, at der skal være installation (evt. spildbakke eller lignende) under olietanken, som sikrer opsamling i tilfælde af overløb fra udluftningsrør i forbindelse med påfyldning af tanken.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den bedste sikring mod overløb er, at der er en person tilstede, der kan stoppe påfyldningen, straks tanken er fuld, idet selve påfyldningen af tanken vurderes som værende den største risiko for spild/uheld fra olietanken. Der stilles således vilkår om, at påfyldning af tanken skal ske under overvågning på pladsen.

For at beskytte mod spredning af forurenende stoffer til jord og grundvand sikres med vilkår, at ethvert gasolie spild/udslip straks stoppes og fjernes, så forureningen ikke spredes. Ved spild på befæstet areal skal der, for at mindske spredning af spildet og for at mindske påvirkningstiden af barrieren, ske opsamling hurtigst muligt. For at mindske spredning af spildet/udslippet skal der anvendes opsugningsmateriale. Der er derfor krav om, at der forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

## **Andet**

Det ansøgte vurderes ikke at indebære betydende ændringer i forhold til spildevand, affald, emission af lugtende stoffer, eller forbrug af råvarer og andre hjælpemidler.

Der er derfor ikke fundet aktuelt at fastsætte nye eller ændrede vilkår herom.

## **BAT**

Nærværende afgørelse omhandler alene det ansøgte projekt og meddeles som en tillægs-godkendelse til den gældende miljøgodkendelse af 4. april 2018.

Virksomheden er hverken omfattet af et specifikt BAT reference dokument eller af standard-vilkår. For virksomheder, der hverken er omfattet af et BREF-dokument eller af standardvil-kår, skal kriterierne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 bruges ved fastlæggelse af BAT.

Det nye mellestore fyringsanlæg er omfattet af MCP-bekendtgørelsen, som Mariagerfjord Kommune betragter som BAT.

Olietankanlægget er omfattet af olietankbekendtgørelsen, som også betragtes som BAT.

Ud over de krav i MCP-bekendtgørelsen og olietankbekendtgørelsen, som er direkte gæl-dende, har Mariagerfjord Kommune fastsat relevante vilkår, som primært fokuserer på luft-forurening, støj og beskyttelse af jord og grundvand.

Med baggrund i ovenstående og de foreliggende oplysninger om projektet vurderer Maria-gerfjord Kommune, at virksomheden ved overholdelse af de i afgørelsen fastsatte vilkår har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

## **Risikovirksomhed**

Det er lagt til grund for denne afgørelse, at virksomheden ikke har oplag, som medfører, at den er omfattet af risikobekendtgørelsen<sup>7</sup>.

## **Høring og udtalelser**

I overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 59 har et udkast til afgørelse været fremsendt til virksomheden.

## **4. Forholdet til loven**

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i loven nævnte liste over virksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssig på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 78 bortfalder en miljøgodkendelse, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 32 skal godkendelsesmyndigheden (Mariager-fjord Kommune) fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen.

---

<sup>7</sup> Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.

Fristen fastsættes til 2 år fra godkendelsens meddelelse.

### **Aktindsigt**

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen som Mariagerfjord Kommune er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Retsbeskyttelse og revurdering**

Ved meddelelse af vilkår efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, gælder som udgangspunkt en retsbeskyttelsesperiode på 8 år efter datoen for meddelelsen. Nærværende afgørelse omhandler alene det ansøgte projekt og meddeles som en tillægsgodkendelse til den gældende miljøgodkendelse af 4. april 2018.

### **Du kan klage over afgørelsen**

Afgørelsen om miljøgodkendelsen og afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen*, der findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk)). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, dvs. **d. 12. januar 2022 kl. 23.59**.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenavnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside [www.mariagerfjord.dk](http://www.mariagerfjord.dk) d. 15. december 2022. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø

Jacob Hollerup Søndergaard  
Miljøsagsbehandler

### **Kopi er sendt til:**

- MOE A/S, att.: Thomas Beyer ([tbla@moe.dk](mailto:tbla@moe.dk))
- DN ([dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk) og [dnmariagerfjord-sager@dn.dk](mailto:dnmariagerfjord-sager@dn.dk))
- Friluftsrådet ([fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk) og [himmerland-aalborg@friluftsradet.dk](mailto:himmerland-aalborg@friluftsradet.dk))
- Styrelsen for patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord ([trnord@stps.dk](mailto:trnord@stps.dk))

## Bilag 1. Virksomhedens beliggenhed



## Bilag 2. Placering af anlægget på virksomheden





