


Tilsynsrapport, miljøtilsyn	Tilsynsdato: 14.03.2019	 THISTED KOMMUNE
Virksomhed: Hurup Fjernvarme A.m.b.a.	CVR-nr. 43860259	
Adresse: Nygade 22, 7760 Hurup Thy	P nr. 1001845141	
Kategori: G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.		

Baggrund for tilsyn		
Tilsynet føres på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen.		
Tilsynet gennemføres som et:	<input checked="" type="checkbox"/> Basis tilsyn <input type="checkbox"/> Prioriteret tilsyn	<input type="checkbox"/> Kampagne tilsyn <input type="checkbox"/> Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende
<ul style="list-style-type: none"> • Spildevand – mængde og indhold <ul style="list-style-type: none"> ◦ herunder olieudskillere/fedtudskillere • Farligt affald og andet affald – opbevaring og bortskaffelse • Opbevaring af olie og kemikalier • Støj fra virksomheden • Udledninger til luften <ul style="list-style-type: none"> ◦ herunder filtre og skorstenshøjder • Egenkontrol samt • Jordforurening

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej

Seneste indsendte egenkontrol data	
Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data: Ja	
Vilkår i Miljøgodkendelsen:	
6. Der skal udføres en årlig præstationskontrol af emissionen fra fliskedlen.	
19. Virksomheden skal såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det for egen regning lade foretage analyser af spildevandet. Prøverne skal udtages af et godkendt laboratorium.	
Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Hvis ja, hvilke: Emissionsmålinger fra fliskedelen.	
Vilkår 6.	Emissionsmålinger udtaget i maj 2016, viste at grænseværdierne ikke er overskredet og at alle værdierne er under 60 % af grænseværdien. Emissionsanalyserne skal fremad uføres hvert andet år og sendes til Thisted Kommune senest 2 måneder efter de er lavet.

Meddelt forbud, påbud og indskærper i forbindelse med tilsynet
Der er ikke meddelt forbud, påbud indskærper eller henstillinger i forbindelse med tilsynet.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.