



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

**Øsby Entreprenør og Kloakservice
Flotvej 42
6100 Haderslev**

| | |
|-----------------------|--|
| Dato for miljøtilsyn: | 06.06.2017 |
| Til stede ved tilsyn: | Brian Anker, Øsby Entreprenør og Kloakservice Line Gammelby Juhl, Haderslev Kommune |

| | |
|-------------|--------------------------|
| Lovgrundlag | H51 Garageanlæg > 3 stk. |
|-------------|--------------------------|

| | | | |
|---------|------------------|------------|---------------|
| Telefon | 74584658 | Hjemmeside | www.osbyek.dk |
| E-mail | mogens@osbyek.dk | CVR nr. | 30697103 |
| Fax | | P. nr. | 1013400721 |

| | |
|-----------|-----------------|
| Matrikler | 203 Flotv, Øsby |
|-----------|-----------------|

| | |
|-----------------|----------|
| Acadre sagsnr.: | 17/12210 |
|-----------------|----------|

Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|---|
| Lovgrundlag | Virksomheden er omfattet af Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 07. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, bilag 1, punkt H51 "Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer". |
| Kontaktperson ved tilsyn | Virksomheden blev gennemgået sammen med Brian Anker. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Der var tale om et basistilsyn hvor hele virksomheden blev gennemgået. |
| Produktionsforhold | <p>Der er tale om en virksomhed som foretager almindelig entreprenør- og kloakarbejde.</p> <p>På selve lokaliteten er der oplag af materialer til brug i forbindelse med anlægsarbejder.</p> <p>Virksomheden fremsender en liste over antal af kørende materiel.</p> <p>Virksomheden hjemtager som udgangspunkt ikke bygge- og anlægsaffald, alt køres til Torben Clausen med det samme. Dog kan der være mindre mængder på pladsen som hjemtages hvis der foretages arbejde udenfor TC's åbningstider. Dette leveres hurtigst muligt til TC.</p> <p>Virksomheden foretager ikke reparation eller service af maskiner, dette foretages af eksternt firma.</p> |
| Driftstider | Det meste foregår ude i marken. |
| Antal ansatte | Der er i alt 33 ansatte i virksomheden. |

Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Egenkontrol/indberetning* | Virksomheden foretager egenkontrol i form af samling registrering af afleveret affald i form af samling af kvitteringer/fakturaer. |

Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Råvarer og kemikalier | Se tankoplysninger. |
|-----------------------|---------------------|

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
| Luft/lugt | Ingen |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Støj | Der forekommer kun støj fra transport af materiel herunder almindelig bilkørsel til og fra virksomheden. |

Vand/spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Spildevand | Spildevand fra vaskepladsen ledes over sandfang og olieudskiller til det kommunale spildevandsystem. Derudover forekommer der kun sanitært spildevand. |

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--|
| Sandfang/udskillere | Der er sandfang og olieudskiller i forbindelse med vaskepladsen som er uden-dørs. Olieudskilleren og sandfanget tømmes og efterses 1 gang om året af Haderslev SlamsugerService A/S. Ved tilsynet blev der fremvist kvittering for sidste tømning d. 8-2-2017. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Indhold | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg |
|------|---------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| 1001 | Diesel | 5.900 | 2005 | Over jord | NEJ |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

| | |
|-------|--|
| Tanke | <p>Da virksomheden har skiftet leverandør af diesel er den tidligere tank på 5.900 liters i stål til dieselolie fra 2005 og som var ejet af OK blevet erstattet af en ny tank på 5.900 liter.</p> <p>Tanken er opstillet samme sted inde i hovedhallen men er ejet af statoil. Tanken har GN- nr.: 51-5023, og tank id 05010905.</p> <p>Ovenstående oplysninger er rettet i BBR, dog skal virksomheden indsende tankattest på den nye tank.</p> <p>Virksomheden har desuden 200 liter tromler stående til benzin påfyldning, samt en 1000 liters palletank tik AdBlue. Disse står også i hovedhallen.</p> <p>I hallen er der betongulv uden afløb til kloak.</p> |
|-------|--|

Affald og oplag

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------|---|
| Affald (prod. og oplag) | <p>Der er en 600 liters minicontainer til brandbart affald som tømmes af Marius Pedersen A/S efter behov. Virksomheden kunne ikke oplyse hvilket forbrændingsanlæg affaldet bliver kørt til, hvorfor dette skal undersøges nærmere.</p> <p>Jern- og metalaffald opbevares i åben container udendørs indtil det afhentes af Jels produktforretning v/Villy Schmidt, Jels eller CV Skrot, Maugstrup.</p> <p>Beton og jord køres ud til Torben Clausen. TC står for anmeldelsen af jorden.</p> <p>Ved tilsynet blev fremvist en lukket container med bladnet blød/hård PVC. Virksomheden oplyste at containerens indhold skal sorteres i 2 fraktioner og herefter afleveres til TC.</p> <p>Det blev påpeget af blød PVC skal til deponi og at TC ikke er godkendt modtager af denne fraktion.</p> <p>Træpaller leveres tilbage til Davidsen.</p> |

Farligt affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|---|
| Farligt affald (prod. og oplag) | Hvis der er en olie rest tager Statoil det med retur. |

Jordforurening

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Jordforurening* | Region Syddanmark har ingen oplysninger om forurening på adressen. |

Håndhævelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|-----------------------------------|
| Håndhævelser* | Der foretages ingen håndhævelser. |

Samlet vurdering

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Samlet vurdering | Virksomhedens forhold er overordnet fundet miljømæssigt tilfredsstillende. |

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Line Gammelby Juhl
Miljømedarbejder