



Græsted Fjernvarme A.M.B.A.  
Att. Henrik Stigaard Petersen,  
hsp@gfvarme.dk  
Mesterbuen 8  
3230 Græsted

Sag: 09.20.20-P19-2-23

20. december 2023

## Kvittering for anmeldelse af Græsted Fjernvarme

Mesterbuen 8 11EÆ Græsted By, Græsted

Tak for anmeldelse af Græsted Fjernvarme. Græsted Fjernvarme overgår på baggrund af anmeldelsen til at blive reguleret efter MCP-bekendtgørelsen<sup>1</sup>. Helsingørskommunes miljøgodkendelse af 08.07.09 er derfor ikke længere gældende fra 1. januar 2025.

Bekendtgørelsen beskriver bl.a. at anlægget fra den 1. januar 2025 skal overholde emissionsgrænseværdierne for O<sub>2</sub>, støv, NO<sub>x</sub> og CO i bekendtgørelsens bilag 3 (se § 7 i bekendtgørelsen). I skal have måle- og reguleringsudstyr til ilt fra 1. januar 2025, se §15 stk. 3 i bekendtgørelsen. Ilt-koncentrationen i røggassen skal løbende måles og reguleres med henblik på styring af forbrændingsprocessen. I skal udføre præstationskontrol hvert år, se § 27 i bekendtgørelsen. Det er baseret på, at I anvender træflis som brændsel og har 4500 driftstimer og indfyret effekt på 5,5 MW. Virksomhedens rådgiver har oplyst, at virksomheden kan overholde grænseværdierne.

Derudover skal I udarbejde en driftsjournal. Driftsjournalen skal minimum omhandle punkterne 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 og 11 i § 46 i bekendtgørelsen.

Gribskov Kommune har bemærket at I har søgt dispensation for støj fra anlægget og har uden held forsøgt at kontakte Moe for at få yderligere oplysninger. Vi vil gerne have uddybet støjproblematikken herunder om anlægget overholder støjgrænserne i øjeblikket men forventer at overskride i forbindelse med senere projekter.

Såfremt kommunen ikke har modtaget nogen bemærkninger til dette brev indenfor 14 dage, vil jeres ansøgning og dette brev blive offentliggjort på Digital Miljøadministration som ses på [dma.mst.dk](http://dma.mst.dk).

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, BEK nr 1408 af 27/11/2023



Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, kan kommunen kontaktes på 72496819 eller [gjens@gribskov.dk](mailto:gjens@gribskov.dk)

Med venlig hilsen

**Grethe Jensen**

Center for Teknik og  
Borgerservice  
Byg, Landzone og Miljø

**Gribskov Kommune**

Rådhusvej 3, 3200 Helsingør  
Telefon: 72 49 60 00

Kopi til Moe, Thomas Beyer, [tbla@moe.dk](mailto:tbla@moe.dk)