



Malerværkstedet Flådestationen

Sylowsvej 8

4220 Korsør

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 25.10.2021 foretaget et varsel, basis miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹, hos Malerværkstedet på Sylowsvej 8.

25. november 2021
Sagsnr.: 2021-000082

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkning:

- Slagelse Kommune gør opmærksom på at der på Sylowsvej 8, er en tank (fabriksnummer 15189) med fyringsgasolie som skulle sløjfes senest den 19. juni 2021.

Kontaktperson:
Lyndsey Samantha Craft
Direkte tlf. 58 57 47 29
Mobil tlf.: 51 83 87 03
Mail: lyncr@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

321b	2001151	1981	15189	Tank	02-000	1981	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet	19-06-2021
------	---------	------	-------	------	--------	------	----------------	-------	-----------	------------

- Tanken bedes sløjfet hurtigst muligt, og senest **den 31. december 2021**. Dokumentation af sløjfningen bedes indsendt til lyncr@slagelse.dk

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

¹ LBK nr 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse m senere ændringer

² BKG 2019-12-09 nr 1536: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2021 opkræves **433,41 kr.** pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft
Miljøsagsbehandler

³ BEK nr. 2007 af 11/12/2020: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Lyndsey Craft fra Slagelse Kommune

Fra virksomheden deltog: Kim Frost, Ann Rheinländer og John Illemann

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 10.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'A203 Anlæg, der foretager støvfrembr. overfl. behandlin Ingen': (Kategori: 1b) A203

Matrikler (BBR)

Matr. nr.	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
321b	2001151	KORSØR BYGRUNDE

Ejeroplysninger (BBR)

Ejers navn	Ejeradresse	Postnr.	Adr. beskyttet
Forsvaret og Forsvarsministeriets	Arsenalvej 55	9800 Hjørring	Nej

Betalers adresse	Forsvaret og Forsvarsministeriets Styrelser Arsenalvej 55, 9800 Hjørring		
CVR- / P-nummer	16287180 /		
Etableringsdato	05.01.2009		
Godkendelsesdato §33	16.08.2010		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<ul style="list-style-type: none"> - Værkstedet er indrettet med støbt gulv, uden afløb - Det eneste afløb er til håndvaskes, hvor der kun vaskes hænder. - Værkstedet er indrettet med to malekabiner

Gældende afgørelser

Reg. dato	Dok. dato	Gruppe	Beskrivelse
09-02-2017	16-08-2010	Godkendelser	20100817135251046.pdf

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<ul style="list-style-type: none"> - Jern: Opbevares indenfor i godkendt beholder. Afleveres til Kemolpladsen - Handker/dragter med kemirester: Opbevares i godkendt beholder. Afleveres til Kemolpladsen - Maling: Opbevares indenfor i skraldespande dækket af plastik. Når den er fyldt, opbevares de udenfor i godkendt lukket container. Hentes og køres på Kemolpladsen - Oversigter af mængder og tidspunkter for aflevering blev fremvist

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemission	<ul style="list-style-type: none"> - Der er udsugning til de 2 kabiner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<ul style="list-style-type: none"> - Rumventilation til hele lokalet – kører i døgndrift - Lagerrummet har også udsug - Dokumentation for rensning og tjek af filtre og kompressor blev fremvist. De ordnes én gang årligt af ISS og Ventherm - Filtre til kabinen ordnes af Forsvaret selv efter behov – ca. én gang om året

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<ul style="list-style-type: none"> - Åben maling opbevares i kemiskab med opsamlingskant og udsug - Uåbnet maling opbevares i lagerrum med udsug

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vand i kar fra malerkabiner	<ul style="list-style-type: none"> - Beholderen er på 7m³ - Tømmes ca. 2 gange årligt af slamsuger

Tanke (BBR)

Matr. nr.	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Str. (L)	Placering	Sløjf. frist
321b	2001151	2008	01FM 13622	Tank	55- 5620	2008	Auto- gasolie (Diesel- olie)	5.000	Over terræn, udendørs	29-01- 2048

Matr. nr.	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Str. (L)	Placering	Sløjf. frist
321b	2001151	1985	337711	Tank	01-000	1985	Benzin	2.500	Nedgravet	16-04-2025
321b	2001151	1984	315549	Tank	01-000	1984	Autogasolie (Dieselolie)	4.000	Nedgravet	08-03-2024
321b	2001151	1995	4512	Tank		1995	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	30.000	Over terræn, udendørs	06-07-2025
321b	2001151	1992	3880	Tank		1992	Mineralske olieprodukter (Olie-tankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	5.900	Over terræn, udendørs	31-10-2022
321b	2001151	1984	315550	Tank	01-000	1984	Autogasolie (Dieselolie)	4.000	Nedgravet	07-03-2024
321b	2001151	1981	15189	Tank	02-000	1981	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet	19-06-2021

VOC

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentation for VOC mængder bliver ajourført. Mængden er på mellem 13 – 18 kg pr. måned.

Håndhævelser

Dato	Frist	Bemærkning
10.11.2021	31.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Slagelse Kommune gør opmærksom på at der på Sylowsvej 8, er en tank (fabriksnummer 15189) med fyringsgasolie som skulle sløjfes senest den 19. juni 2021. - Tanken bedes sløjfet hurtigst muligt, og senest den 31. december 2021. Dokumentation af sløjfningen bedes indsendt til lynrcr@slagelse.dk