



## Offentliggørelsesrapport for Basistilsyn udført den 11.10.2022

Navn	Naturfrisk A/S
Adresse	Assensvej 38, 5853 Ørbæk
CVR-nummer	20960981
P-nummer	1008849206
Virksomhedstype	Bryggerier, mineralvandsfabrikker og maltefabrikker med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end eller lig med 50 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis.
Miljøriskoscore / Dato	4,30 / 10.07.2019
Baggrund for tilsynet	
Hvad er der ført tilsyn med	Virksomhedens samlede miljøforhold
Konstateret jordforurening	Nej
Er der meddelt håndhævelser	Ja
Konklusion	Virksomheden skal udtage 8 spildevandsprøver pr. år til analyse. Der er i 2022 indtil nu udtaget 5 spildevandsprøver. Der har i en enkelt prøve været overskridelse af den fastsatte temperatur. Der er efterfølgende foretaget en omprogramering af udledningen fra varmtvandstanknen. I en anden prøve har pH været for lav, mens der i den seneste prøve har været et forhøjet indhold af bundfald. Øvrige parametre har været overholdt i de 5 prøver. Virksomhedens udledning af spildevand er, pga. etablering af ny teknologi, væsentligt nedsat i forhold til de spildevandsmængder der er meddelt tilladelse til. Virksomheden har, i samarbejde med kommunen igangsat arbejdet med at finde en løsning på det forhøjede indhold af bundfald.