



Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse

Varmecentral, Dyrup, Højmevej 15, 5250 Odense SV

CVR-nummer/P-nummer: 30174968/1010757866

Virksomhedstype (listepunkt): **Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW**

Beskrivelse: **Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.**

Dato for tilsyn: **26.11.2024**

Baggrunden for tilsynet?	– Tilsynstype: Basis - Varslet
Er der konstateret jordforurening?	– Nej, tilsynet gav ikke anledning til, at der blev undersøgt for jordforurening.
Hvad er der ført tilsyn med?	– Virksomhedens samlede miljøforhold
Er der meddelt påbud*, forbud eller indskærper** til virksomheden?	– Virksomheden har udskiftet brænder på kedel 3, der er skiftet til en low NOx brænder. Den indfyrede effekt for kedel øges fra 15 til 16 MW. Selv om ændringen medfører mindre emission, vurderes det at ændringen skal anmeldes til myndigheden, forud for etablering (§ 62 i MCP-bekendtgørelsen). Forholdet er indskærpet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	– Virksomheden har ingen krav om indberetning af egenkontrol

Tilsynsrapporten skal offentliggøres på Miljøstyrelsens DMA-portal (Digital Miljøadministration):
<https://dma.mst.dk>,

Ved offentliggørelsen skal kommunen desuden oplyse, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af. Det fremgår af § 12, stk. 5 i miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.

* Et påbud gives typisk til en virksomhed, når tilsynsmyndigheden konstaterer et forhold, som ikke i sig selv er ulovligt, men som efter tilsynsmyndighedens skøn indebærer risiko for eller medfører væsentlig forurening.

** En indskærpeelse er en konstatering af et ulovlige forhold. Det kan være en overskridelse af et vilkår i en godkendelse/tilladelse eller manglende overholdelse af regulativer, forskrifter eller bekendtgørelser.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek. nr. 1536 af 9. december 2019)