


Tilsynsrapport, miljøtilsyn	Tilsynsdato: 25. august 2021	 THISTED KOMMUNE
Virksomhed: Frøstrup Varmeværk A.m.b.a.	CVR-nr. 15213140	
Adresse: Håndværkervej 11, 7741 Frøstrup	P nr. 1000881784	
Kategori: G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.		

Baggrund for tilsyn		
Tilsynet føres på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen.		
Tilsynet gennemføres som et:	<input checked="" type="checkbox"/> Basis tilsyn	<input type="checkbox"/> Kampagne tilsyn
	<input type="checkbox"/> Prioriteret tilsyn	<input type="checkbox"/> Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende
<ul style="list-style-type: none"> • Spildevand – mængde og indhold <ul style="list-style-type: none"> ◦ herunder olieudskillere/fedtudskillere • Farligt affald og andet affald – opbevaring og bortskaffelse • Opbevaring af olie og kemikalier • Støj fra virksomheden • Udledninger til luften <ul style="list-style-type: none"> ◦ herunder filtre og skorstenshøjder • Egenkontrol samt • Jordforurening

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Ingen bemærkninger.		

Seneste indsendte egenkontrol data	
Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn: Hvis ja, hvilke:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Vilkår 15 + påbud	Der skal indsendes 2 analyser pr. år for cadmium i spildevandet. 1. spildevandsanalyse for 2021 er indsendt 1. marts 2021.
Vilkår 17	Der foretages egenkontrol af CO. CO målinger set på tilsynet.

Meddelt forbud, påbud og indskærper i forbindelse med tilsynet
Der er ikke meddelt forbud, påbud, indskærper eller henstillinger i forbindelse med tilsynet.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.